

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA RU 21ME23 от 20.10.2016г.
 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А
 телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

23.10 2020г.

Акт № 73-2

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Поповым А.В. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт Есбкн Н.А. (ИП) и ул. м. 000 МК-техноЛифт и представителя владельца лифта Зуев Ю.В. ООО "ХТК" Лавинин А.В. проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Москва м.п. 270, идентификационный № 1690 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
2	2	2
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
2	2	2	2

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2. Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист _____

(штамп)

Проведено техническое освидетельствование лифта по истечении назначенного срока (подпись) _____
Использование лифта по назначению допускается.

Попов А.В. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____

(подпись)

Левашов А.А.

Представитель спец. организации _____

(подпись)

Евсеев Н.А.

Примечание:

1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.