

**БЛОК ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ**

«Сигнал-10»

Руководство по эксплуатации

АЦДР.425513.010 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	4
2 Технические характеристики	6
3 Состав изделия	9
4 Описание и работа изделия	9
4.1 Входы блока	10
4.2 Выходы	22
4.3 Параметры блока	26
4.4 Электронные ключи	27
4.5 Режимы работы блока	28
5. Использование изделия	30
5.1 Подготовка к использованию	30
5.2 Пожарная сигнализация	32
5.3 Охранная сигнализация	33
5.4 Технологическая сигнализация	36
5.5 Взятие ШС на охрану и снятие с охраны	37
5.6 Программирование Мастер-ключа	38
5.7 Программирование ключей пользователей	39
5.8 Техническое обслуживание	40
6 Хранение	42
7 Гарантии изготовителя	42
8 Сведения о сертификации изделия	42
ПРИЛОЖЕНИЕ А <i>Внешний вид блока</i>	43
ПРИЛОЖЕНИЕ Б <i>Схема подключения блока при эксплуатации</i>	44
ПРИЛОЖЕНИЕ В <i>Схема подключения блока при общей проверке</i>	45
ПРИЛОЖЕНИЕ Г <i>Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации</i>	46
9 Сведения о ранее выпущенных версиях блока	46
10 Свидетельство о приёме и упаковывании	47

ВНИМАНИЕ!

Для изменения параметров конфигурации блока должна использоваться программа

«UPROG.EXE» версии **4.1.0.48** или выше.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации блока приёмно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал-10» версии **1.12**.

Список принятых определений и сокращений:

- АРМ – автоматизированное рабочее место;
- АУП – автоматическая установка пожаротушения;
- АЦП – аналогово-цифровой преобразователь;
- ЗО – звуковой оповещатель;
- ЗС – звуковой сигнализатор;
- ИО – извещатель охранный;
- ИП – извещатель пожарный;
- ИСБ – интегрированная система безопасности;
- КЗ – короткое замыкание;
- ПАПШ – пожарный адресно-пороговый шлейф;
- ПК – персональный компьютер;
- ПО – программное обеспечение;
- ПТШ – программируемый технологический шлейф;
- ПЧ – пульт пожарной части;
- ПЦН – пульт централизованного наблюдения;
- СО – световой оповещатель;
- ШС – шлейф сигнализации;
- ХО – хозорган;
- ЭИ – электронный идентификатор
- Шлейф – совокупность извещателей и проводов, подключаемых ко входу блока;
- Вход – физический вход блока, к которому может быть подключен:
 - шлейф сигнализации (ШС);
 - пожарный адресно-пороговый шлейф (ПАПШ);
 - технологический шлейф (ТШ);
 - программируемый технологический шлейф (ПТШ).

Зона – совокупность двух и более входов блока, к которым подключены пожарные шлейфы, определяющие появление факторов пожара в минимально независимой контролируемой единице защищаемого объекта.

1 Общие сведения

1.1. Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 (в дальнейшем – блок) предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления «С2000М» либо компьютером с установленным ПО АРМ «Орион Про») в качестве блока приёмно-контрольного в составе комплексов технических средств:

- охранной и тревожной сигнализации;
- пожарной сигнализации и автоматики.

В автономном режиме блок представляет собой блок приемно-контрольный охранный.

При работе под управлением пульта «С2000М» вер.3.00 и выше, блок обеспечивает подключение различного противопожарного оборудования в соответствии с РЭ на пульт «С2000М».

ВНИМАНИЕ!

Совместно с блоком рекомендуется применять следующие пожарные извещатели производства ЗАО НВП «Болид»:

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 «ДИП-31»,
- извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР 513-3М»,

– извещатель пожарный комбинированный газовый пороговый и тепловой максимально-дифференциальный ИП435-8/101-04-A1R «СОНЕТ».

Применение данных извещателей обеспечивает их полную электрическую и информационную совместимость с блоком «Сигнал-10» согласно требованиям ГОСТ Р 53325-2012.

Блок обеспечивает:

– контроль и индикацию состояния 10-ти шлейфов охранной, пожарной, тревожной сигнализации, а также цепей технологических установок; отображение состояния каждого из ШС на встроенных индикаторах;

– приём извещений от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу), четырёхпроводных пожарных или охранных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами;

– локальное управление режимом взятия под охрану либо снятия с охраны отдельных охранных ШС или произвольных групп охранных шлейфов при считывании кода ЭИ типа «Dallas Touch Memory» или иных, с выходным интерфейсом 1-Wire (μ -LAN);

– дистанционное (централизованное) управление режимом отдельных ШС или групп шлейфов, включенных в раздел по команде сетевого контроллера (пульты контроля и управления «С2000»¹⁾, «С2000М» либо компьютер с установленным ПО АРМ «Орион»);

– дистанционное или локальное управление выходами;

– выдачу извещений «Пожар» и «Неисправность» на пульт пожарной части (ПЧ);

– выдачу тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН);

– управления звуковыми (ЗО) и световыми (СО) оповещателями; контроль на обрыв и короткое замыкание линий подключения оповещателей по выходам «СИРЕНА», «ЛАМПА»;

– подключение резервного ввода электропитания к дополнительному входу;

– трансляцию кода ЭИ (кода хозоргана) сетевому контроллеру для централизованного управления разделами;

– отображения состояния раздела на внешнем двухцветном индикаторе (выходы «КР» и «ЗЕЛ»).

1.2. Блок является восстанавливаемым, контролируемым, многократного действия, обслуживаемым, многофункциональным.

1.3. Питание блока осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока номинальным напряжением от 12 до 24 В. Рекомендуется использовать резервированные источники питания серий РИП-12 или РИП-24 производства ЗАО НВП «Болид».

1.4. Блок предназначен для установки внутри закрытых неотапливаемых помещений и рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.5. Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях. Степень защиты оболочки – IP40 по ГОСТ 14254.

1.6. По устойчивости к механическим воздействиям исполнение блока соответствует категории размещения 3 по ОСТ 25 1099-83.

1.7. По устойчивости к климатическим воздействиям блок выпускается в исполнении 03 по ОСТ 25 1099-83 и сохраняет работоспособность в следующих условиях:

1) рабочая температура окружающего воздуха – от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 °С);

2) относительная влажность – до 98 % при 298 К (+25 °С);

3) вибрационные нагрузки – в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 4,9 м/с² (0,5 g).

¹⁾ Блок может ограниченно работать с пультами «С2000».

1.8. По помехоэмиссии и устойчивости к промышленным радиопомехам блок соответствует требованиям не ниже второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.4.2, ГОСТ Р 51317.4.3.

1.9. Средняя наработка блока на отказ в дежурном режиме работы – не менее 80000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы 0,978758 за 1000 ч.

1.10. Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию блока, – не более 0,01 за 1000 ч.

1.11. Средний срок службы блока – 10 лет.

1.12. Масса блока – не более 0,3 кг.

1.13. Габаритные размеры блока – не более 156×107×39 мм.

1.14. Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

1.15. Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

1.16. Время технической готовности блока к работе после включения питания – не более 3 с (при условии наличия стабильного напряжения выше 11 В на клеммах хотя бы одного ввода питания блока).

2 Технические характеристики

2.1. Информационная ёмкость блока (количество входов) – 10.

2.2. Разветвлённость блока (количество коммутируемых цепей) – 6.

2.2.1. Количество выходов для передачи сигналов на ПЦН или ПЧ:

– «ПЦН1» – 1;

– «ПЦН2» – 1.

2.2.2. Количество выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями:

– «СИР»: Звуковой оповещатель – 1;

– «ЛАМ»: Световой оповещатель – 1.

2.2.3. Количество выходов для управления световыми индикаторами считывателя ЭИ:

– «КР»: красный индикатор – 1;

– «ЗЕЛ»: зелёный индикатор – 1.

Примечание – Напряжение управления индикаторами оповещателя соответствует логическим уровням «+5В КМОП». При прямом подключении светодиодов блок ограничивает ток на уровне 10 мА.

2.3. Количество контролируемых цепей – 16:

– «1»...«10»: входы ШС1...ШС10 – 10;

– «ТМ»: цепь подключения считывателя ЭИ – 1;

– «А», «В»: интерфейс RS-485 – 1;

– «ЛАМ», «СИР»: контролируемые цепи (КЦ) выходов – 2;

– «U1», «U2»: вводы электропитания блока – 2.

2.4. Количество исполнительных выходов – 4:

– «ПЦН1», «ПЦН2»: контакты оптореле на замыкание.

Максимальное коммутируемое напряжение:

– 170 В/0,1 А (постоянное);

– 130 В/0,1 А (переменное);

– «ЛАМ», «СИР»: транзисторные выходы с контролем цепей подключения нагрузки.

Максимальное коммутируемое напряжение – 28 В/1 А.

Примечание – На выходы «ЛАМ», «СИР» коммутируется напряжение питания блока. При нагрузке на выход, близкой к максимальной, рекомендуется питать блок от источника напряжением 24 В.

2.5. Информативность блока (количество видов событий). Виды событий:

– «ШС (вход) взят на охрану (взятие)»;

– «Неудачное взятие (невзятие)»;

- «Сработка датчика»;
- «Внимание! Опасность пожара»;
- «Пожар 1»;
- «Пожар 2»;
- «Обрыв ШС»;
- «Короткое замыкание ШС»;
- «Взлом корпуса»;
- «Восстановление корпуса»;
- «Запуск теста»;
- «Программирование»;
- «Задержка взятия»;
- «Снятие (Отключение) ШС с охраны»;
- «Сброс прибора»;
- «Неисправность источника питания»;
- «Восстановление источника питания»;
- «Доступ отклонён (неизвестный PIN-код)»;
- «Идентификация хозоргана»;
- «Восстановление технологического ШС»;
- «Нарушение технологического ШС»;
- «Тихая тревога»;
- «Тревога входной зоны»;
- «Восстановление снятого с охраны ШС»;
- «Нарушение снятого с охраны ШС»;
- «Тревога проникновения».

2.6. Передача блоком тревожных извещений сетевому контроллеру осуществляется по магистральному интерфейсу RS-485. Параметры передачи данных:

- скорость – 9600 Бод;
- тип передачи – полудуплексный.

Если в качестве сетевого контроллера выступает персональный компьютер, то связь осуществляется через преобразователь интерфейсов («USB-RS485», «С2000-ПИ» или «С2000-USB» производства НВП «Болид»).

2.6.1. Если в момент формирования сообщения блок не имел связи с сетевым контроллером, то событие будет храниться в энергонезависимом буфере, а при восстановлении связи по интерфейсу RS-485 будет передано в сетевой контроллер с указанием времени и даты его возникновения.

Размер буфера событий в энергонезависимой памяти – 512 событий.

2.7. При снижении напряжения питания до $9,5(\pm 0,2)$ В блок переходит в режим «Авария питания». При восстановлении напряжения питания до уровня более $10,2(\pm 0,2)$ В блок возвращается в дежурный режим работы, при снижении менее $9(\pm 0,2)$ В блок отключается.

2.8. Типовые значения тока, потребляемого блоком в основных режимах работы, при штатном включении приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Типовые значения потребляемого тока

Конфигурация блока	Режим	Напряжение питания	
		12 В	24 В
Все ШС, подключенные к блоку, на охране, все извещатели контактные (нет извещателей, питающихся по ШС)	Норма	220 мА	110 мА
	Тревога	230 мА	115 мА
Все ШС, подключенные к блоку, на охране, все извещатели токопотребляющие (питающиеся по ШС), ток потребления извещателей 3 мА в каждом ШС (суммарно $i = 30$ мА)	Норма	310 мА	150 мА
	Пожар (сработали два извещателя)	410 мА	200 мА

Если входы блока нагружены не полностью (токопотребляющие извещатели есть, но их общий ток потребления меньше максимального), то ток потребления блока можно считать линейно возрастающим с увеличением тока потребления извещателей.

Таким образом, при условии, что установлены все оконечные резисторы, ток потребления блока можно рассчитать по следующим формулам.

1. При питании от источника напряжением **12 В**:

$$I = 2,75 \cdot i + 220 \text{ [мА]}.$$

2. При питании от источника напряжением **24 В**:

$$I = 1,23 \cdot i + 110 \text{ [мА]}, \text{ где:}$$

I – общий ток потребления блока (без учёта внешних оповещателей) [мА],

i – ток потребления активных извещателей в шлейфах блока [мА].

Общее время резерва, с учётом запаса в 25 %, рассчитывается по формуле:

$$T = 750 \cdot W / I \text{ [ч]}, \text{ где:}$$

W – величина ёмкости аккумулятора [А·ч],

I – ток потребления блока [мА].

2.9. Блок обеспечивает на входах ШС постоянное напряжение:

- в дежурном режиме: от 19 В до 22 В, при оконечном резисторе 4,7 кОм $\pm 5\%$ и токе потребления извещателей от 0 мА до 3 мА;
- при обрыве ШС: $27 \pm 0,5$ В.

2.10. При коротком замыкании одного из ШС блок обеспечивает на входах остальных ШС постоянное напряжение согласно п. 2.9. Допускается долговременное замыкание не более 3 шлейфов одновременно.

2.11. Блок обеспечивает ограничение тока короткозамкнутого шлейфа на уровне не более 26,5 мА.

2.12. Действующее значение напряжения пульсаций в ШС – не более 20 мВ.

2.13. При подключении ко входу блока охранных извещателей (охранный шлейф) блок находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:

- сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 1 кОм;
- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» – не менее 20 кОм.

При подключении ко входу блока пожарных извещателей (пожарный шлейф) блок находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:

- сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом;
- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» – не менее 50 кОм.

Блок обеспечивает считывание электронных идентификаторов (ЭИ), работающих по интерфейсу Dallas Touch Memory (iButton) при следующих параметрах линии:

- расстояние от блока до контактного устройства Touch Memory – не более 100 м;
- ёмкость линии – не более 6 нФ.

Максимальная удаленность считывателей карт Proximity, работающих по интерфейсу Dallas Touch Memory (iButton), зависит от модели считывателя.

При использовании токопотребляющих считывателей, помимо емкости линии, большое значение имеет сопротивление цепи, соединяющей контакт «GND» (минусовая цепь питания считывателя) с контактом «0 В» блока. Поэтому, если считыватель удален от блока на большое расстояние (50 м и более) и (или) имеет значительный ток потребления (более 50 мА), рекомендуется:

- использовать для подключения считывателя кабель с проводниками большего сечения;
- использовать незадействованные проводники кабеля для дублирования цепи «GND»;

– питать считыватель от отдельного источника.

2.14. Блок обладает устойчивостью к воздействию электромагнитных помех в ШС в виде наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц и эффективного значения напряжения до 1 В, а также импульсных наводок в виде однократных импульсов напряжения амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс.

2.15. Блок обеспечивает ограничение тока контроля цепей подключения оповещателей к выходам «ЛАМ» и «СИР» на уровне не более 3 мА в выключенном состоянии.

2.16. Блок обеспечивает защиту по току цепей подключения оповещателей к выходам «ЛАМ» и «СИР» при помощи самовосстанавливающихся предохранителей.

3 Состав изделия

В состав изделия при поставке входит:

- | | |
|---|-----------|
| 1) блок «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 | – 1 шт.; |
| 2) паспорт «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 ПС | – 1 шт.; |
| 3) инструкция по монтажу «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 ИМ | – 1 шт.; |
| 4) одиночный комплект ЗИП, в том числе: | |
| – резистор С2-33Н-0,5-4,7 кОм ±5 % или аналогичный | – 10 шт.; |
| – винт-саморез 2,2×6,5 с потайной головкой под крест DIN 7982 | – 1 шт.; |
| – шуруп 1-3×25.016 ГОСТ 1144-80 | – 3 шт.; |
| – дюбель под шуруп 6×30 | – 3 шт. |

Примечание – Поставка электронных ключей DS1990А, а также считывателя ЭИ «Считыватель-3» или аналогичного производится по отдельному договору.

4 Описание и работа изделия

Внешний вид блока, а также габаритные и установочные размеры блока показаны на рисунке в приложении А.

Корпус блока состоит из крышки и основания.

На крышке находятся индикаторы шлейфов сигнализации «1» ... «10», а также индикатор «Работа».

На основании закреплена печатная плата с радиоэлементами, на которой расположены светодиодные индикаторы, клеммные колодки для внешних соединений блока, звуковой сигнализатор и датчик вскрытия корпуса.

Блок состоит из следующих основных узлов:

- преобразователь напряжения 27 В;
- преобразователь напряжения 5 В;
- процессор;
- световые индикаторы;
- оптореле «ПЦН1», «ПЦН2»;
- электронные ключи управления выходами «ЛАМ», «СИР»;
- преобразователь интерфейса RS-485;
- энергонезависимая память;
- датчик вскрытия корпуса («тампер»);
- входы для подключения считывателя ЭИ;
- встроенный звуковой сигнализатор.

Процессор управляет всей работой блока:

- циклически опрашивает шлейфы сигнализации и следит за их состоянием путём измерения их сопротивления;
- управляет внутренними световыми индикаторами, ЗС, выходами, сбросом питания ШС;
- принимает команды и передаёт сообщения по интерфейсу RS-485.

Напряжение с измерительных цепей поступает на вход встроенного АЦП процессора. На основании измеренного значения эффективного сопротивления ШС определяется его текущее состояние: норма, неисправность, нарушение и др.

Энергонезависимая память используется для организации буфера событий с указанием времени и даты их возникновения.

4.1. Входы блока

К входам блока могут быть подключены десять шлейфов сигнализации и, в зависимости от их состояния, блок выполняет следующие действия:

- отображает состояние ШС на встроенных двухцветных индикаторах «1» – «10» блока;
- включает внутренний звуковой сигнализатор при различных нарушениях ШС;
- управляет выходами блока.

Состояние ШС определяется его типом, сопротивлением и логическим состоянием (взят на охрану или снят с охраны (отключен)).

4.1.1. К входам блока могут быть подключены любые типы охранных и пожарных извещателей, рассчитанных на работу при постоянном напряжении. При этом внутреннее сопротивление извещателя в режиме «Пожар» должно быть:

- не более 2,7 кОм для нормально-разомкнутых извещателей;
- не менее 3,2 кОм для нормально-замкнутых извещателей.

4.1.2. Параметры конфигурации ШС.

Для изменения тактики контроля ШС служат конфигурационные параметры, которые приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Параметры конфигурации (атрибуты) шлейфов сигнализации

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений
Тип входа	Определяет тактику контроля ШС, класс включаемых в ШС извещателей и возможные состояния ШС	1 – Пожарный дымовой двухпороговый
		2 – Пожарный комбинированный (дымовой и тепловой) однопороговый
		3 – Пожарный тепловой двухпороговый
		4 – Охранный
		5 – Охранный с контролем блокировки*
		6 – Технологический
		7 – Охранный входной
		11 – Тревожный
		12 – Программируемый технологический (ПТШ)
		14 – Пожарный адресно-пороговый (ПАПШ)
16 – Пожарный ручной		
Номер зоны	Номер зоны, которая включает в себя данный вход. Вход может быть в составе только одной зоны	0...5 (0 – вход не относится ни к одной зоне)
Задержка перехода в Тревогу	Задержка перехода из «Тревоги входной зоны» в «Тревогу проникновения» (актуально только для охранных ШС)	От 0 до 255 с
Задержка взятия	Пауза между командой на взятие ШС и переходом ШС в режим «На охране»	От 0 до 255 с
Автоперевзятие из невзятия	Автоматический переход из режима «Невзятия» в режим «На охране» при восстановлении ШС	Вкл./выкл.
Задержка анализа входа после сброса	Время, необходимое для завершения переходных процессов в ШС при восстановлении питания после сброса. В течение этого времени состояние ШС не анализируется	От 1 с до 63 с

Таблица 4.1 (продолжение)

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений
Задержка управления реле 1	Задержка включения (выключения) реле от момента нарушения ШС	От 0 до 255 с
Задержка управления реле 2		
Задержка управления реле 3		
Задержка управления реле 4		
Без права снятия с охраны	ШС не может быть снят с охраны никаким способом	Вкл./выкл.
Автоперевзятие из тревоги	Автоматический переход из режима «Тревога проникновения», «Тихая тревога» в режим «Задержка взятия» при восстановлении ШС	Вкл./выкл.
Контроль отключенного входа	Передавать по интерфейсу сообщения об изменении состояния ШС (норма/ненорма), снятого с охраны	Вкл./выкл.
Блокировка перезапроса пож. входа	Отключение функции перезапроса состояния пожарного ШС типов 1, 2	Вкл./выкл.
Интегрирование 300 мс	Охранный ШС переходит в режим «Тревога» при нарушении на время более 300 мс	Вкл./выкл.
Блокировка 10 % отклонений охр. входа	Охранный ШС не переходит в режим «Тревога» при изменении сопротивления более чем на 10 % за 255 с	Вкл./выкл.
Управление реле 1 (ПЦН1)	Связывает управление реле с данным ШС	Вкл./выкл.
Управление реле 2 (ПЦН2)		Вкл./выкл.
Управление реле 3 (СИРЕНА)		Вкл./выкл.
Управление реле 4 (ЛАМПА)		Вкл./выкл.
Подключенные адресные датчики	Связывает ШС типа 14 (ПАПШ) с адресами заранее установленных в шлейф адресных пороговых извещателей (см. п. 4.1.5)	Вкл./выкл.

* См. примечание на стр.14.

Основным конфигурационным параметром ШС, определяющим способ его контроля и класс включаемых в ШС извещателей, является «Тип входа». Блок поддерживает 11 типов входов.

Тип 1 – Пожарный дымовой двухпороговый

В ШС включаются пожарные дымовые (нормально-разомкнутые) извещатели.

Возможные режимы (состояния) ШС:

- «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- «Снят с охраны» («Снят», «Отключен») – ШС не контролируется;
- «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
- «Внимание» – зафиксировано срабатывание одного извещателя (при включенном параметре «Блокировка перезапроса пож. входа»);
- «Пожар 1» – ШС переходит в это состояние в случае:

- подтверждено срабатывание одного извещателя (после перезапроса);
- зафиксировано срабатывание двух извещателей (при включенном параметре «**Блокировка перезапроса пож. входа**») в одном ШС за время не более 120 с;
- зафиксирован второй переход в состояние «Внимание» разных ШС, входящих в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Внимание» первым, не изменяет своего состояния;
- «Пожар 2» – ШС переходит в это состояние в случае:
 - подтверждено срабатывание двух извещателей (после перезапроса) в одном ШС за время не более 120 с;
 - зафиксирован второй переход в состояние «Пожар 1» разных ШС, входящий в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Пожар 1» первым, не изменяет своего состояния;
- «Короткое замыкание» – сопротивление ШС менее 100 Ом;
- «Обрыв» – сопротивление ШС более 6 кОм;
- «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

При отключенном параметре «**Блокировка перезапроса пож.входа**».

При срабатывании извещателя блок формирует информационное сообщение «Сработка датчика» и осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 секунды сбрасывает (кратковременно отключает) питание ШС. После задержки, равной значению параметра «**Задержка анализа входа после сброса**» блок начинает оценивать состояние ШС. Если в течение 55 секунд извещатель срабатывает повторно, то ШС переходит в режим «Пожар1». Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 секунд не произойдет, то ШС возвращается в состояние «На охране». Из режима «Пожар 1» ШС может перейти в режим «Пожар 2» в случаях, описанных выше.

При включенном параметре «**Блокировка перезапроса пож.входа**».

При срабатывании извещателя блок формирует информационное сообщение «Сработка датчика» и сразу переводит ШС в режим «Внимание». Из режима «Внимание» ШС может перейти в режим «Пожар 1» в случаях, описанных выше.

Время интегрирования для ШС типа 1 определяется в соответствии с требованиями п.4.1.3.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Схема подключения дымовых (нормально-разомкнутых) пожарных извещателей в ШС типа 1 приведена в приложении Г. Для извещателя «ДИП-31» добавочный резистор не требуется, т.к. он уже встроен в извещатель.

Тип 2 – Пожарный комбинированный однопороговый

В ШС включаются пожарные дымовые (нормально-разомкнутые) и тепловые (нормально-замкнутые) извещатели.

Возможные режимы (состояния) ШС:

- «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- «Снят с охраны» («Снят», «Отключен») – ШС не контролируется;
- «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
- «Внимание» – ШС переходит в это состояние в случае:
 - зафиксировано срабатывание дымового извещателя (при включенном параметре «**Блокировка перезапроса пож. входа**»)
 - зафиксировано срабатывание теплового извещателя;
- «Пожар 1» – ШС переходит в это состояние в случае:
 - подтверждено срабатывание дымового извещателя (после перезапроса);

- зафиксирован второй переход в состояние «Внимание» разных ШС, входящих в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Внимание» первым, не изменяет своего состояния;
- «Пожар 2» – ШС переходит в это состояние в случае:
 - зафиксирован второй переход в состояние «Пожар 1» разных ШС, входящий в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Пожар 1» первым, не изменяет своего состояния;
- «Короткое замыкание» – сопротивление ШС менее 100 Ом;
- «Обрыв» – сопротивление ШС более 16 кОм;
- «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

При срабатывании теплового извещателя блок переходит в режим «Внимание».

При срабатывании дымового извещателя блок формирует информационное сообщение «Сработка датчика».

При отключенном параметре «**Блокировка перезапроса пож. входа**» блок осуществляет перезапрос состояния ШС (подробнее см. тип 1). В случае подтверждения срабатывания дымового извещателя ШС переходит в режим «Пожар 1», иначе возвращается в режим «На охране». Из режима «Пожар 1» ШС может перейти в режим «Пожар 2» в случаях, описанных выше.

При включенном параметре «**Блокировка перезапроса пож. входа**» блок сразу переводит ШС в режим «Внимание». Из режима «Внимание» ШС может перейти в режим «Пожар 1» в случаях, описанных выше.

Время интегрирования для ШС типа 2 определяется в соответствии с требованиями п.4.1.3.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Схема подключения дымовых (нормально-разомкнутых) и тепловых (нормально-замкнутых) пожарных извещателей в ШС типа 2 приведена в приложении Г.

Тип 3 – Пожарный тепловой двухпороговый

В ШС включаются пожарные тепловые (нормально-замкнутые) извещатели.

Возможные режимы (состояния) ШС:

- «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- «Снят с охраны» («Снят», «Отключен») – ШС не контролируется;
- «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
- «Внимание» – зафиксировано срабатывание одного извещателя;
- «Пожар 1» – ШС переходит в это состояние в случае:
 - зафиксировано срабатывание двух извещателей в одном ШС за время не более 120 с;
 - зафиксирован второй переход в состояние «Внимание» разных ШС, входящих в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Внимание» первым, не изменяет своего состояния;
- «Пожар 2» – ШС переходит в это состояние в случае:
 - зафиксирован второй переход в состояние «Пожар 1» разных ШС, входящий в одну зону, за время не более 120 с. При этом ШС, перешедший в состояние «Пожар 1» первым, не изменяет своего состояния;
- «Короткое замыкание» – сопротивление ШС менее 2 кОм;
- «Обрыв» – сопротивление ШС более 25 кОм;
- «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Время интегрирования для ШС типа 3 определяется в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Схема подключения тепловых (нормально-замкнутых) пожарных извещателей в ШС типа 3 приведена в приложении Г.

Тип 4 – Охранный

В ШС включаются все виды охранных извещателей (работающие на размыкание и на замыкание, пассивные, питающиеся от шлейфа и с отдельным питанием).

Возможные режимы (состояния) ШС:

- «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- «Снят с охраны» («Снят») – ШС не контролируется;
- «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
- «Тревога проникновения» – зафиксировано нарушение ШС;
- «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Охранный ШС считается нарушенным, если его сопротивление вышло из диапазона нормы, а также если сопротивление ШС резко изменилось более чем на 10 % (см. «**Блокировка 10 % отклонений охр. входа**»). Нарушение взятая на охрану ШС переводит его в состояние «Тревога проникновения».

Время интегрирования для данного типа ШС составляет 70 мс или 300 мс, в зависимости от состояния параметра «**Интегрирование 300 мс**».

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Схема подключения охранных извещателей в ШС типа 4 приведена в приложении Г.

Тип 5 – Охранный с контролем блокировки

В ШС может быть включён один охранный извещатель с нормально-замкнутыми контактами, а также датчик вскрытия корпуса извещателя (тампер).

Возможные состояния ШС:

- «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- «Снят с охраны» («Снят») – ШС не контролируется;
- «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
- «Тревога проникновения» – зафиксировано нарушение ШС;
- «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану;
- «Тревога взлома» – в снятом состоянии зафиксировано срабатывание датчика вскрытия корпуса извещателя;

Когда ШС взят на охрану, резкое изменение сопротивления ШС более чем на 10 %, срабатывание извещателя (размыкание тревожного контакта извещателя) или срабатывание датчика вскрытия корпуса извещателя переводят ШС в режим «Тревога проникновения». Когда ШС снят с охраны, срабатывание датчика вскрытия корпуса извещателя, короткое замыкание или обрыв ШС переводит его в режим «Тревога взлома».

Время интегрирования для данного типа ШС составляет 70 мс или 300 мс, в зависимости от состояния параметра «**Интегрирование 300 мс**».

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Схема подключения охранного извещателя с датчиком вскрытия корпуса в ШС типа 5 приведена в приложении Г.

Примечание – При использовании в конфигурации блока Тип 5 шлейфа (охранный с контролем блокировки корпуса извещателя) необходимо учитывать следующее:

Если снятие такого ШС осуществляется при сработавшем охранном извещателе, то после поступления извещения «Снят с охраны», могут приходиться дополнительные извещения: «Взлом корпуса», а затем через 15 с после восстановления извещателя – «Восстановление корпуса». Эти дополнительные извещения связаны с особенностями работы данной версии блока и не отражают фактическое состояние блокировочного контакта извещателя.

Поэтому не рекомендуется использовать Тип 5 ШС в случае, если штатная тактика предполагает снятие ШС с охраны уже после его нарушения (после входа в охраняемую зону).

При снятии ШС с охраны до его нарушения, дополнительные извещения «Взлом корпуса», «Восстановление корпуса» не приходят.

Тип 6 – Технологический

Технологический ШС предназначен для контроля состояния и исправности пожарного оборудования, а также для контроля состояния извещателей и сигнализаторов, не связанных непосредственно с охранной и пожарной сигнализацией. В ШС включаются извещатели и приборы с выходом типа «сухой контакт» (нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый) или «открытый коллектор».

Возможные состояния ШС:

- «Норма технологического ШС»;
- «Нарушение технологического ШС».

Если сопротивление ШС выходит из диапазона нормы на время более 300 мс, то шлейф переходит в состояние «Нарушение технологического ШС». При восстановлении ШС (сопротивление ШС в норме) на время, превышающее **«Задержку взятия»**, шлейф переходит в состояние «Норма технологического ШС».

Технологический ШС контролируется всегда, его нельзя заблокировать или снять с охраны. На команды взятия/снятия технологического ШС блок отправляет сообщение о его текущем состоянии.

При изменении состояния ШС сетевому контроллеру передаются соответствующие сообщения. События от технологического ШС не сохраняются в энергонезависимой памяти блока. Поэтому если за время отсутствия связи с сетевым контроллером произойдет несколько изменений состояния технологического ШС, то при восстановлении связи сетевому контроллеру будет передано только одно последнее сообщение, либо не будет передано ни одного, если текущее состояние ШС соответствует последнему переданному состоянию.

Если технологический ШС связан с реле, то его нарушение блокирует включение реле по программам №№ 1 – 8 (программы общего назначения), 11 («АСПТ»), 12 («Сирена»), 33 («АСПТ-1»), 34 («АСПТ-А»), 35 («АСПТ-А1») (см. Таблицу 4.4). Эту функцию используют, например, для блокировки автоматического запуска газовых установок пожаротушения при открывании входной двери в защищаемое помещение.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Подключение нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых извещателей и других контролируемых цепей типа «сухой контакт» в ШС типа 6 производится аналогично подключению охранных извещателей в ШС типа 4 (см. приложение Г).

Тип 7 – Охранный входной

В ШС включаются все виды охранных извещателей (работающие на размыкание и на замыкание, пассивные, питающиеся от шлейфа и с отдельным питанием).

Возможные режимы (состояния) ШС:

- «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- «Снят с охраны» («Снят») – ШС не контролируется;
- «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
- «Тревога входной зоны» – зафиксировано нарушение ШС;
- «Тревога проникновения» – после «Тревоги входной зоны» истекла **«Задержка перехода в Тревогу»**;
- «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Логика работы и параметры охранного входного ШС аналогичны охранному ШС типа 4, за исключением того, что нарушение взятого на охрану ШС переводит его сначала в состояние

«Тревога входной зоны». Если в течение «**Задержки перехода в Тревогу**» не произойдет снятия (или взятия) ШС, то он перейдет в состояние «Тревога проникновения».

Пока ШС находится в состоянии «Тревога входной зоны», включения реле по программам общего назначения (программы 1 – 8), а также по программе «Сирена» (программа 12) не происходит.

Время интегрирования для данного типа ШС составляет 70 мс или 300 мс, в зависимости от состояния параметра «**Интегрирование 300 мс**».

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Схема подключения охранных извещателей в ШС типа 7 производится аналогично подключению охранных извещателей в ШС типа 4 (см. приложение Г).

Тип 11 – Тревожный

В ШС включаются нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые тревожные извещатели (кнопки, педали и др.).

Возможные режимы (состояния) ШС:

- «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- «Снят с охраны» («Снят») – ШС не контролируется;
- «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
- «Тихая тревога (нападение)» – зафиксировано нарушение ШС;
- «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Логика работы и параметры тревожного ШС аналогичны охранному ШС типа 4, за исключением того, что нарушение взятого на охрану ШС переводит его в состояние «Тихая тревога».

Состояние ШС «Тихая тревога» отображается только на внутренних световых индикаторах блока, влияет на реле, имеющее программу управления «ПЦН» (10) или «Старая тактика ПЦН» (16) (реле размыкается). Внутренний звуковой сигнализатор блока не изменяет своего состояния.

Время интегрирования для данного типа ШС составляет 70 мс или 300 мс, в зависимости от состояния параметра «**Интегрирование 300 мс**».

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Схема подключения тревожных кнопок в ШС типа 11 производится аналогично подключению охранных извещателей в ШС типа 4 (см. приложение Г).

Тип 12 – Программируемый технологический

Данный тип ШС может использоваться для контроля состояния самого различного оборудования и извещателей, в том числе и не связанных непосредственно с охранной и пожарной сигнализацией. В ШС включаются извещатели или выходные цепи других приборов с выходом типа «сухой контакт» или «открытый коллектор».

Программируемый технологический ШС может иметь до пяти различных состояний, которые определяются сопротивлением ШС. Сами состояния и пороговые значения сопротивления ШС, которые их разделяют, являются программируемыми. Таким образом, оборудование, имеющее несколько состояний и, соответственно, несколько контактных групп на выходе, можно контролировать с помощью одного ШС, включая контактные группы в ШС с различными добавочными или шунтирующими резисторами. Так же можно контролировать данный ШС на обрыв и короткое замыкание.

Звуковая и световая сигнализация на блоке, а также влияние данного ШС на реле определяются состояниями, которые принимает данный ШС. Смена состояний программируемого технологического ШС определяется только изменением сопротивления ШС и никак не зависит от других параметров ШС, а также от команд сетевого контроллера. Время интегрирования при смене состояний ШС составляет 300 мс. Если ШС переходит в такое состояние, как «Взят», «Снят», «Норма технологического ШС» или какое-либо «Восстановление...», то время интегрирования данного состояния равно «**Задержке взятия**».

Программируемый технологический ШС контролируется всегда, невозможно заблокировать или снять его с охраны. На команды взятия/снятия программируемого технологического ШС блок отправляет сообщение о текущем состоянии ШС.

При изменении состояния ШС сетевому контроллеру передаются соответствующие сообщения. События от программируемого технологического ШС не сохраняются в энергонезависимой памяти блока аналогично ШС типа 6.

Тип 14 – Пожарный адресно-пороговый

Блок обеспечивает работу шлейфа типа 14 с извещателями ИП212-34ПА в адресно-пороговом режиме. Более подробная информация о шлейфах данного типа приведена в п. 4.1.5.

Тип 16 – Пожарный ручной

В ШС включаются безадресные ручные (нормально–замкнутые и нормально–разомкнутые) пожарные извещатели.

Возможные режимы (состояния) ШС:

- «На охране» («Взят») – ШС контролируется, сопротивление в норме;
- «Снят с охраны» («Снят», «Отключен») – ШС не контролируется;
- «Задержка взятия» – не закончилась задержка взятия на охрану;
- «Пожар 2» – зафиксировано срабатывание ручного извещателя»;
- «Короткое замыкание» – сопротивление ШС менее 100 Ом;
- «Обрыв» – сопротивление ШС более 16 кОм;
- «Невзятие» – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Время интегрирования для ШС типа 3 определяется в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Схема подключения нормально разомкнутых ручных извещателей соответствует схеме подключения дымовых датчиков (тип 1) и приведена в приложении Г. Для извещателей с выходом типа «сухой контакт» $R_d = 1,5$ кОм.

Схема подключения нормально замкнутых ручных извещателей соответствует схеме подключения тепловых датчиков (тип 3) и приведена в приложении Г. Для извещателей с выходом типа «сухой контакт» $R_{ш} = 4,7$ кОм.

Параметр **«Задержка взятия»** («Время на выход») определяет время (в секундах), через которое блок предпринимает попытку взять ШС на охрану после поступления соответствующей команды. Ненулевая «Задержка взятия» используется обычно для охранного входного ШС. Кроме того, если перед взятием ШС на охрану требуется включить выход блока, например, для сброса питания 4-проводных извещателей (программа управления реле «Включить на время перед взятием»), то ШС обязательно должен иметь ненулевую «Задержку взятия».

Параметр **«Задержка перехода в Тревогу»** для охранного входного ШС (тип 7) – это задержка перехода из состояния «Тревога входной зоны» в состояние «Тревога проникновения» («Время на вход»). Она выбирается таким образом, чтобы хозорган успевал спокойно снять ШС с охраны после нарушения входного ШС.

Если при взятии на охрану ШС его сопротивление меньше нормы, например, в ШС сработал дымовой пожарный извещатель, то блок автоматически «сбрасывает» ШС (отключает на 3 с напряжение питания ШС). **«Задержка анализа входа после сброса»** для любого типа ШС – это длительность паузы перед началом анализа ШС после восстановления напряжения питания ШС. Такая задержка позволяет включать в ШС блока извещатели с большим временем готовности (временем «успокоения»). Для таких извещателей необходимо установить **«Задержку анализа входа после сброса»**, несколько превышающую максимальное время готовности. Минимальная аппаратная задержка составляет 1 секунду. Численное значение задержки анализа может составлять от 1 с до 63 с.

Параметр **«Без права снятия с охраны»** не позволяет снять ШС с охраны никаким способом. Этот параметр обычно устанавливается для пожарных и тревожных ШС во избежание их случайного снятия.

Параметр **«Автоперевзятие из невзятия»** предписывает блоку автоматически брать на охрану невзятый ШС как только его сопротивление будет в норме в течении 1 с.

Параметр **«Автоперевзятие из тревоги»** предписывает блоку автоматически переводить ШС из состояний «Тревога проникновения», «Тихая тревога» в состояние «Взят» как только сопротивление ШС будет в норме в течение времени, равному численному значению параметра **«Задержка перехода в Тревогу»**, умноженному на 15 (в секундах).

Параметр **«Контроль отключенного входа»** предписывает блоку контролировать ШС также и в состоянии «Снят». Если сопротивление ШС в норме, то сетевому контроллеру передаётся сообщение «Норма снятого ШС», а если ШС нарушен – «Нарушение снятого ШС». Время интегрирования для «Нарушения снятого ШС» составляет 300 мс, а для «Нормы снятого ШС» оно равно **«Задержке перехода в Тревогу»**.

Параметры **«Управление реле 1...4»** связывают ШС с выходами блока. Если состояние ШС должно влиять на какие-либо выходы, то соответствующий параметр должен быть установлен.

Если какой-либо выход блока должен управляться сетевым контроллером (централизованное управление реле), то параметры **«Управление реле 1...4»** должны быть выключены у всех ШС для заданного выхода.

Если изменение состояния ШС должно привести к включению или выключению выхода (в соответствии с программой управления), то управление выходом начнётся не сразу, а спустя **«Задержку управления реле 1...4»**, заданную для данного ШС. Для специальных программ управления: 9 («Лампа»), 10 («ПЦН»), 13 («Пожарный ПЦН»), 14 («Выход НЕИСПРАВНОСТЬ»), 15 («Пожарная лампа») и 16 («Старая тактика ПЦН») (см. Таблицу 4.4) – **«Задержка управления реле 1...4»** игнорируется, и выход управляется сразу при изменении состояния ШС.

Параметр **«Блокировка перезапроса пож. входа»** позволяет отключить функцию перезапроса (верификации) состояния ШС типов 1 и 2 при срабатывании извещателя. Если параметр **«Блокировка перезапроса пож. входа»** включён, то срабатывание одного извещателя сразу переведёт шлейф в режим «Внимание».

Параметр **«Интегрирование 300 мс»** позволяет устанавливать время интегрирования для охранных ШС (тип 4, 5, 7, 11). Значению «включён» соответствует время интегрирования 300 мс, значению «выключен» – 70 мс. Для уменьшения количества ложных тревог рекомендуется устанавливать время интегрирования 70 мс в случае крайней необходимости.

Параметр **«Блокировка 10 % отклонений охр. входа»** позволяет отключать для охранных шлейфов анализ резких изменений сопротивления ШС (более чем 10 % от установившегося значения), не выходящих за пределы диапазона нормы. Рекомендуется устанавливать этот параметр для тех шлейфов, в которые включены извещатели, создающие большие пульсации напряжения в ШС.

Таблица 4.2. Сопротивление ШС в различных состояниях

Тип ШС	Состояния ШС				
Тип 1 – Пожарный дымовой двухпороговый	Короткое замыкание	Пожар (срабатывание двух и более дымовых извещателей)	Внимание (срабатывание одного дымового извещателя)	Норма	Обрыв
	менее 100 Ом	от 150 Ом до 1,56* кОм	от 1,1* до 1,8 кОм	от 2,2 до 5,4 кОм	более 6,6 кОм
		* Зависит от тока нагрузки ШС			
Тип 2 – Пожарный комбинирован- ный однопороговый	Короткое замыкание	Внимание/Пожар (срабатывание дымового извещателя)	Норма	Внимание/Пожар (срабатывание теплового извещателя)	Обрыв
	менее 100 Ом	от 150 Ом до 1,8 кОм	от 2,2 до 5,4 кОм	от 6,6 до 14,4 кОм	более 16 кОм
Тип 3 – Пожарный тепловой двухпороговый	Короткое замыкание	Норма	Внимание (срабатывание одного теплового извещателя)	Пожар (срабатывание двух и более тепловых извещателей)	Обрыв
	менее 1,8 кОм	от 2,2 до 5,4 кОм	от 6,6 до 11 кОм	от 12,5 до 22,5 кОм	более 25 кОм
Тип 4 – Охранный	Норма		Тревога проникновения		
	от 2,2 до 10 кОм		менее 1,8 кОм, более 12 кОм или резко изменилось более чем на 10 %		
Тип 5 – Охранный с контролем блокировки	Норма	Тревога проникновения	Тревога взлома корпуса		
	от 2,2 до 5,4 кОм	менее 1,8 кОм или более 6,6 кОм (в состоянии «Взят»)	от 6,6 кОм до 9,0 кОм, менее 100 Ом или более 20 кОм (в состоянии «Снят», «Задержка взятия», «Невзятие»)		
Тип 6 – Технологи- ческий	Норма технологического ШС		Нарушение технологического ШС		
	от 2,2 до 5,4 кОм		менее 1,8 кОм или более 6,6 кОм		
Тип 7 – Охранный входной	Норма		Тревога проникновения (входной зоны)		
	от 2,2 до 5,4 кОм		менее 1,8 кОм, более 6,6 кОм или резко изменилось более чем на 10 %		
Тип 11 – Тревожный	Норма		Тихая тревога (нападение)		
	от 2,2 до 5,4 кОм		менее 1,8 кОм, более 6,6 кОм или резко изменилось более чем на 10 %		
Тип 12 – Програм- мируемый технологи- ческий	Состояние 1*	Состояние 2*	Состояние 3*	Состояние 4*	Состояние 5*
	менее R1*	от R1* до R2*	от R2* до R3*	от R3* до R4*	более R4*
	* Состояния ШС и пороговые значения сопротивления ШС программируются (см. п. 5.4.2)				
Тип 16 – пожарный ручной	Короткое замыкание	Пожар 2	Норма	Пожар 2	Обрыв
	Менее 100 Ом	От 150 Ом до 1,8 кОм	От 2,2 до 5,4 кОм	От 6,6 до 14,4 кОм	Более 16 кОм

4.1.3. Кратковременные нарушения ШС, при которых блок не переходит в тревожный режим (за исключением ШС типа 14 – ПАПШ), составляют:

- 50 мс и менее для охранных ШС, если параметр «Интегрирование 300 мс» выключен;
- 250 мс и менее для всех прочих типов ШС и для охранных ШС, если параметр «Интегрирование 300 мс» включён.

Нарушения ШС, при которых блок переходит в тревожный режим, составляют:

- 70 мс и более для охранных ШС, если параметр «Интегрирование 300 мс» выключен;
- 300 мс и более для охранных ШС и ШС типа 12, если параметр «Интегрирование 300 мс» включён.

Для ШС типов 1, 2, 3 время нарушения ШС, при котором блок переходит в тревожный режим, может составлять от 300 мс до 3 с в зависимости от характера переходного процесса в шлейфе при нарушении. Если в шлейф включены извещатели с большим значением внутренней ёмкости, время интегрирования при нарушении ШС будет увеличиваться обратно пропорционально скорости переходного процесса. Минимальная скорость изменения напряжения в ШС, при котором время интегрирования будет максимальным, – 0,5 В/с.

4.1.4. Блок обеспечивает питание от ШС токопотребляющих двухпроводных охранных и пожарных извещателей.

Количество извещателей, включаемых в один шлейф, рассчитывается по формуле:

$$N = I_m / i, \text{ где:}$$

N – количество извещателей в шлейфе;

I_m – максимальный ток нагрузки:

I_m = 3 мА для ШС типов 1, 4, 6, 7, 11, 12,

I_m = 1,2 мА для ШС типа 2;

i – ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, [мА].

Если используется ШС типа 1 (пожарный дымовой), то пожарные извещатели должны быть работоспособны при снижении напряжения в шлейфе до 12 В.

4.1.5. Блок поддерживает работу с пожарными адресными пороговыми извещателями:

- автоматический дымовой извещатель ИП212-34ПА «ДИП-34ПА»;
- автоматический тепловой извещатель «С2000-ИП-ПА»;
- ручной извещатель «ИПР 513-3ПА».

При подключении указанных извещателей необходимо присвоить входу тип 14 – пожарный адресно-пороговый шлейф (ПАПШ) и указать номера подключенных извещателей (1...10). К одному входу может подключаться до 10 адресных извещателей, каждый из которых способен сообщать по запросу блока своё текущее состояние. Блок производит периодический опрос адресных извещателей, обеспечивая контроль их работоспособности и идентификации неисправного или тревожного извещателя. Время передачи извещения от извещателя блоку не превышает 10 секунд.

Блок поддерживает следующие типы извещений от адресных извещателей:

- «Норма»;
- «Запылён, требуется обслуживание»;
- «Неисправность»;
- «Пожар»;
- «Ручной пожар»;
- «Тест»;
- «Отключение».

Каждый адресный извещатель рассматривается как дополнительный «виртуальный» вход блока. Номер этих входов определяется как:

- номера 20-29 относятся к извещателям, подключенным ко входу 1;
- номера 30-39 относятся к извещателям, подключенным ко входу 2;
- номера 40-49 относятся к извещателям, подключенным ко входу 3;

- номера 50-59 относятся к извещателям, подключенным ко входу 4;
- номера 60-69 относятся к извещателям, подключенным ко входу 5;
- номера 70-79 относятся к извещателям, подключенным ко входу 6;
- номера 80-89 относятся к извещателям, подключенным ко входу 7;
- номера 90-99 относятся к извещателям, подключенным ко входу 8;
- номера 100-109 относятся к извещателям, подключенным ко входу 9;
- номера 110-119 относятся к извещателям, подключенным ко входу 10.

Каждый дополнительный вход можно снять с охраны (отключить) и взять на охрану при помощи команды сетевого контроллера.

При взятии на охрану или снятии с охраны входа (ПАПШ) автоматически снимаются или берутся все адресные извещатели, подключенные к этому входу.

Входы можно объединять в зоны.

Текущее состояние входа (ПАПШ) формируется как обобщённое состояние всех подключенных адресных извещателей. Если данный вход относится к зоне, то для формирования состояния «Пожар 2» учитываются состояния всех входов (ПАПШ), относящихся к данной зоне.

Возможные режимы (состояния) входа ПАПШ в порядке приоритета:

- «Пожар 2» – хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Ручной пожар» или два и более адресных извещателя, подключенных к одному входу (или относящиеся к одной зоне) перешли в состояние «Пожар» за время не более 120 с.;
- «Пожар 1» – хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Пожар»;
- «Отключён» – как минимум один адресный извещатель находится в состоянии «Отключён»;
- «Неисправность» – как минимум один адресный извещатель находится в состоянии «Неисправность»;
- «Невзятие» – в момент взятия на охрану как минимум один адресный извещатель находился в состоянии, отличном от «Норма»;
- «Запылён, требуется обслуживание» – как минимум один адресный извещатель находится в состоянии «Запылён»;
- «Снят с охраны» («Снят») – как минимум один адресный извещатель снят с охраны ;
- «На охране» («Взят») – все адресные извещатели в норме и на охране.

Если в течение 10 секунд блок не получает ответа от извещателя, его «виртуальному» входу присваивается состояние «отключён». В этом случае отпадает необходимость использования функции разрыва шлейфа при изъятии извещателя из розетки, и сохраняется работоспособность всех остальных извещателей. Для ПАПШ не требуется оконечный резистор, и может использоваться произвольный вид шлейфа: шина, кольцо, звезда, а также любое их сочетание.

При настройке блока необходимо заранее указать адреса тех извещателей, которые будут включены в адресно-пороговый шлейф. Для этого используется параметр конфигурации **«Подключенные адресные датчики»**. Если отсутствует привязка номера извещателя к входу, этот датчик не участвует в формировании обобщённого состояния ПАПШ, на неё не распространяются команды при взятии/снятии ПАПШ.

Действие следующих параметров конфигурации не распространяется на ПАПШ:

- «Задержка перехода в тревогу»;
- «Задержка взятия»;
- «Задержка анализа входа после сброса»;
- «Без права снятия с охраны»;
- «Автоперевзятие из невзятия»;
- «Автоперевзятие из тревоги»;
- «Контроль отключенного входа»;
- «Блокировка перезапроса пожарного входа»;
- «Интегрирование 300 мс»;
- «Блокировка 10% отклонений охран. входа».

4.2. Выходы

Настроечные параметры выходов блока приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Параметры конфигурации выходов

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений
Программа управления реле	Определяет способ управления выходом в зависимости от состояния связанных с реле ШС и исходное состояние реле	1...37, 50...53
Время управления реле	Время включения или выключения выхода для программ управления, предполагающих ограниченное время управления	От 0 до 8192 с (до 2 ч 16 мин 32 с) с шагом 0,125 с
События о включении/выключении реле	Позволяет передавать события об изменении состояния выхода для отображения на внешних блоках индикации и документирования событий о включении/выключении выхода в журнале системы	Вкл./выкл.
Тип КЦ	Определяет тактику контроля внешней цепи выходов «СИР» (реле 3) и «ЛАМ» (реле 4)	1 – без контроля; 2 – контроль только на обрыв; 3 – контроль только на короткое замыкание; 4 – контроль на обрыв и на короткое замыкание

Выходы блока «ПЦН1», «ПЦН2», «СИРЕНА», «ЛАМПА» могут управляться двумя способами:

- в соответствии с программой управления, в зависимости от состояния связанных с выходом ШС (локальное управление);
- командами сетевого контроллера (централизованное управление).

Для управления выходом от ШС необходимо задать связь выхода со шлейфами через параметры «Управление реле 1...4», задать «Задержку управления реле 1...4», назначить «Программу управления» и «Время управления» для каждого из выходов.

«Программа управления реле» определяет тактику управления выходом от ШС (локальное управление) и исходное состояние выхода после включения питания. Описание возможных программ управления приведено в таблице 4.4.

«Время управления реле» задаёт время включения (выключения) выхода для программ управления, предполагающих ограниченное время включения. Максимальное время управления одним реле – 65535 интервалов по 0,125 с (8192 с или 2 ч 16 м 32 с).

Для всех программ управления, кроме №№ 9, 10, 13, 14, 15, 16 (см. таблицу 4.4), включение (выключение) выхода при изменении состояния ШС будет происходить с задержкой, указанной в параметре «Задержка управления реле» для каждого ШС. Таким образом, для разных ШС блока, связанных с одним и тем же выходом, можно задавать различную задержку включения.

Для программ управления №№ 1–8, 50 – 53 (программы общего назначения), 11 («АСПТ»), 12 («Сирена»), 34 («АСПТ-А»), 35 («АСПТ-А1») нарушение технологического ШС (тип 6), связанного с выходом, блокирует его включение. Если при восстановлении технологического ШС условия включения выхода от других ШС сохранились, то для программ управления с неограниченным временем управления (программы 1, 2, 5, 6), а также программ 11 («АСПТ») и 33 («АСПТ-1») включение выхода будет возобновлено; для программ 3, 4, 7, 8, 12, 34 и 35 включения не будет. Таким образом, нарушение технологического ШС приостанавливает выполнение программ общего назначения с неограниченным временем управления, а также программ «АСПТ», «АСПТ-1» и отменяет включение по программам общего назначения с ограниченным временем выполнения, а также по программам «Сирена», «АСПТ-А» и «АСПТ-А1».

Если в блоке задана связь выхода со шлейфами, то команды управления выходом от сетевого контроллера (по интерфейсу RS-485) будут игнорироваться. *Локальное управление выходом имеет приоритет перед централизованным управлением.*

Для централизованного управления выходом необходимо:

- в настройках ШС убрать связь выхода со всеми шлейфами (выключить параметр «Управление реле 1...4»);
- назначить любую «Программу управления», предполагающую подходящее исходное состояние выхода («включено» или «выключено»);
- в сетевом контроллере необходимо задать связь выхода («реле») с разделами, назначить программу, задержку и время управления.

Параметр «Тип КЦ» для выходов «СИР» и «ЛАМ» определяет вид контролируемой неисправности цепи подключения внешних оповещателей. Состояние цепи контролируется блоком постоянно – и при включённых, и при выключенных выходах. Состояния КЦ приведены в таблице 4.5.

Параметр «События о включении/выключении реле» может быть установлен для каждого выхода индивидуально. Если параметр включён, то любое изменение состояния выхода передаётся в виде события с указанием режима включения.

Таблица 4.4. Описание программ управления выходами

№ программы	Название программы	Описание программы	Исходное состояние
0	«Не управлять»	Нет условий, управляющих выходом	Выключено
1	«Включить»	Если «Тревога проникновения» или «Пожар 1» («Пожар 2») – включить	Выключено
2	«Выключить»	Если «Тревога проникновения» или «Пожар 1» («Пожар 2») – выключить	Включено
3	«Включить на время»	Если «Тревога проникновения» или «Пожар 1» («Пожар 2») – включить на заданное время	Выключено
4	«Выключить на время»	Если «Тревога проникновения» или «Пожар 1» («Пожар 2») – выключить на заданное время	Включено
5	«Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО»	Если «Тревога проникновения» или «Пожар 1» («Пожар 2») – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено)	Выключено
6	«Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО»	Если «Тревога проникновения» или «Пожар 1» («Пожар 2») – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено)	Включено
7	«Мигать из состояния ВЫКЛЮЧЕНО на время»	Если «Тревога проникновения» или «Пожар 1» («Пожар 2») – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено) заданное время	Выключено
8	«Мигать из состояния ВКЛЮЧЕНО на время»	Если «Тревога проникновения» или «Пожар 1» («Пожар 2») – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено) заданное время	Включено
9	«ЛАМПА»	Если «Пожар 1» («Пожар 2»), то переключаться (0,25 с включено / 0,25 с выключено); если «Внимание», то переключаться (0,25 с включено / 0,75 с выключено); если «Тревога проникновения», «Тревога входа» или «НЕВЗЯТИЕ», то переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено); если «Неисправность», то переключаться (0,25 с включено / 1,75 с выключено); если есть взятый ШС, то включить; если все ШС сняты с охраны, то выключить	*
10	«ПЦН»	Если все ШС, связанные с выходом, на охране, то включить; иначе выключить	*

№ программы	Название программы	Описание программы	Исходное состояние
11	«АСПТ»	Включить на заданное время, если два или более ШС, связанных с выходом, перешли в состояние «Пожар 1» или есть ШС в состоянии «Пожар 2» и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение. Если технологический ШС был нарушен во время задержки управления выходом, то при его восстановлении выход будет включён на заданное время (нарушение технологического ШС приостанавливает отсчёт задержки включения)	Выключено
12	«СИРЕНА»	Если «Пожар 1» («Пожар 2»), то переключаться заданное время (1,5 с включено / 0,5 с выключено); если «Внимание», то переключаться заданное время (0,5 с включено / 1,5 с выключено); если «Тревога проникновения», то включить на заданное время; иначе выключить	Выключено
13	«Пожарный ПЦН»	Если «Пожар 1» («Пожар 2») или «Внимание», то включить; иначе выключить (разомкнуть)	*
14	«Выход НЕИСПРАВНОСТЬ»	Если есть ШС в состоянии «Неисправность», «Невзятие» или «Снят», то выключить; иначе включить	*
15	«Пожарная ЛАМПА»	Если «Пожар 1» («Пожар 2»), то мигать (0,25 с включено / 0,25 с выключено); если «Внимание», то мигать (0,25 с включено / 0,75 с выключено); если «Тревога проникновения», «Тревога входа» или «НЕВЗЯТИЕ», то мигать (0,5 с включено / 0,5 с выключено); если «Неисправность», то мигать (0,25 с включено / 1,75 с выключено); если все связанные с реле ШС в состоянии «Взято», то включить; иначе выключить	*
16	«Старая тактика ПЦН»	Если все связанные с выходом ШС в состоянии «Взят» либо «Снят» (нет «Тревоги проникновения», «Тихой тревоги», «Тревоги входа», «Пожара 1» («Пожара 2»), «Неисправности», «Невзятия» и т.п.), то включить; иначе выключить	*
17	«Включить на время перед взятием»	Если идёт процесс взятия ШС на охрану («Задержка взятия»), то включить на заданное время	Выключено
18	«Выключить на время перед взятием»	Если идёт процесс взятия ШС на охрану («Задержка взятия»), то выключить на заданное время	Включено
19	«Включить на время при взятии»	Если любой из связанных с выходом ШС переходит в состояние «Взят», то включить на заданное время	Выключено
20	«Выключить на время при взятии»	Если любой из связанных с выходом ШС переходит в состояние «Взят», то выключить на заданное время	Включено
21	«Включить на время при снятии»	Если любой из связанных с выходом ШС переходит в состояние «Снят», то включить на заданное время	Выключено
22	«Выключить на время при снятии»	Если любой из связанных с выходом ШС переходит в состояние «Снят», то выключить на заданное время	Включено

№ программы	Название программы	Описание программы	Исходное состояние
23	«Включить на время при невзятии»	Если любой из связанных с выходом ШС переходит в состояние «Невзятие», то включить на заданное время	Выключено
24	«Выключить на время при невзятии»	Если любой из связанных с выходом ШС переходит в состояние «Невзятие», то выключить на заданное время	Включено
25	«Включить на время при нарушении технологического ШС»	Если «Нарушение технологического ШС», то включить на заданное время	Выключено
26	«Выключить на время при нарушении технологического ШС»	Если «Нарушение технологического ШС», то выключить на заданное время	Включено
27	«Включить при снятии»	Если хоть один из связанных с реле ШС в состоянии «Снят», то включить	Выключено
28	«Выключить при снятии»	Если хоть один из связанных с реле ШС в состоянии «Снят», то выключить	Включено
29	«Включить при взятии»	Если хоть один из связанных с выходом ШС в состоянии «Взят», то включить	Выключено
30	«Выключить при взятии»	Если хоть один из связанных с выходом ШС в состоянии «Взят», то выключить	Включено
31	«Включить при нарушении технологического ШС»	Если «Нарушение технологического ШС», то включить	Выключено
32	«Выключить при нарушении технологического ШС»	Если «Нарушение технологического ШС», то выключить	Включено
33	«АСПТ-1»	Включить на заданное время, если ШС перешёл в состояние «ПОЖАР 1» («Пожар 2») и нет нарушенных технологических ШС. Если технологический ШС был нарушен во время задержки управления реле, то при его восстановлении выход будет включён на заданное время (нарушение технологического ШС приостанавливает отсчёт задержки включения)	Выключено
34	«АСПТ-А»	Включить на заданное время, если два или более ШС, связанных с выходом, перешли в состояние «Пожар 1» или есть ШС в состоянии «Пожар 2» и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, при его восстановлении выход останется выключенным	Выключено
35	«АСПТ-А1»	Включить на заданное время, если ШС перешёл в состояние «ПОЖАР 1» («Пожар 2») и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, при его восстановлении выход останется выключенным	Выключено
36	«Включить, если повышение температуры»	Если ШС перешёл в состояние «Повышение температуры» **, то включить	Выключено
37	«Включить, если понижение температуры»	Если ШС перешёл в состояние «Понижение температуры» **, то включить	Выключен
50	«При «Пожар 2» включить на время»	Если «Пожар 2» - включить на заданное время	Выключено
51	«При «Пожар 2» выключить на время»	Если «Пожар 2» - выключить на заданное время	Включено

№ программы	Название программы	Описание программы	Исходное состояние
52	«При «Пожар 2» мигать на время из состояния ВЫКЛЮЧЕНО»	Если «Пожар 2» – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено) заданное время	Выключено
53	«При «Пожар 2» мигать на время из состояния ВКЛЮЧЕНО»	Если «Пожар 2» – переключаться (0,5 с включено / 0,5 с выключено) заданное время	Включено

Примечания:
* Состояние выхода определяется состоянием группы связанных с ним шлейфов;
**В состояние «Повышение температуры» и «Понижение температуры» может перейти только программируемый технологический ШС (тип 12), если для него запрограммировать такие состояния.

Таблица 4.5. Состояния цепи подключения в зависимости от эквивалентного сопротивления нагрузки

Норма		Обрыв		Короткое замыкание	
Выход включён	Выход выключен	Выход включён	Выход выключен	Выход включён	Выход выключен
от 26 Ом до 10 кОм		более 12 кОм (напряжение питания 12 В)	более 10 кОм	менее 24 Ом	менее 24 Ом
		более 25 кОм (напряжение питания 24 В)			

4.3. Параметры блока

Параметры конфигурации блока определяют особенности его работы в целом, а также задают сетевые настройки для работы в составе ИСБ «Орион».

Параметры конфигурации блока приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6. Параметры конфигурации блока

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений
1	2	3
Анализ двух вводов питания	Определяет способ перехода в режим «Авария питания»: при аварии питания на одном или на обоих вводах питания	Вкл./выкл.
EN54	Позволяет отображать состояние пожарных ШС на индикаторах блока в соответствии с требованиями Европейских норм EN54-2	Вкл./выкл.
Звуковая сигнализация	Позволяет включить / отключить звуковую сигнализацию блока	Вкл / Выкл
Сетевой адрес	Определяет адрес блока при подключении к интерфейсу RS-485	1...127
Пауза ответа по интерфейсу	Определяет значение паузы ответа блока на запрос сетевого контроллера	От 1,5 мс до 500 мс с интервалом в 0,125 мс

4.3.1. Параметр **«Анализ двух вводов питания»** показывает блоку, по какому условию переходить в режим «Авария питания»: при аварии хотя бы по одному вводу питания или при аварии по обоим.

Если параметр «Анализ двух вводов питания» включён, то блок перейдёт в режим «Авария питания», когда хотя бы по одному вводу электропитания напряжение опустится ниже 10 В, и вернётся в дежурный режим, если напряжение на обоих вводах будет выше 11 В.

Если параметр «Анализ двух вводов питания» выключен, то блок будет находиться в дежурном режиме до тех пор, пока напряжение хотя бы на одном из вводов будет выше 10 В, и

перейдёт в режим «Авария питания», если максимальное напряжение на обоих вводах не превысит 10 В. блок возвратится в дежурный режим, если напряжение на каком-либо из вводов будет выше 11 В.

4.3.2. Параметр «EN54» определяет способ отображения состояния пожарных ШС (тип 1, 2, 3, 14) на индикаторах блока. Если параметр выключен, отображение основных режимов («На охране», «Снят с охраны», «Невзятие» и др.) для пожарных ШС совпадает с отображением соответствующих режимов для охранных ШС.

Если параметр «EN54» включён, состояния пожарных ШС отображаются следующим образом:

- режим «На охране»: индикатор выключен;
- режим «Снят с охраны»: индикатор включён жёлтым цветом;
- режим «Невзятие»: прерывистый жёлтый;
- тревожные режимы («Сработка датчика», «Внимание», «Пожар 1», «Пожар 2»): прерывистый красный.

Более подробно состояние индикаторов ШС описано в таблице 5.4.

4.3.3. Параметр «Звуковая сигнализация» позволяет полностью отключить / включить звуковую сигнализацию блока.

4.3.4. «Сетевой адрес» предназначен для однозначной идентификации блока в составе ИСБ «Орион». Блок передаёт сообщения и принимает команды от сетевого контроллера только по адресу, указанному в данном параметре. Сетевой адрес должен быть уникальным для каждого блока.

4.3.5. Настройка параметра «Пауза ответа по интерфейсу» позволяет использовать блок в системах со сложной сетевой конфигурацией в случаях, когда в канале связи могут возникать задержки при изменении направления передачи данных. Например, при преобразовании интерфейса RS-485 в другие типы интерфейсов, предназначенных для трансляции по локальным вычислительным сетям, волоконно-оптическим или радиоканальным каналам связи.

4.3.6. Текущие значения параметров «Сетевой адрес» и «Пауза ответа» блока могут быть сброшены на заводские (значения по умолчанию) при наборе кодовой комбинации из трёх длинных и одного короткого нажатия на датчике вскрытия корпуса (длинное – длинное – длинное – короткое)¹⁾.

Для настройки блока на конкретный вариант применения и оптимального использования его возможностей любой из параметров блока, шлейфов или реле может быть изменён. Для этого используется программа «UPROG.EXE».

4.4. Электронные ключи

Блок позволяет считывать, заносить в память, удалять и изменять параметры следующих типов электронных ключей или кодов идентификаторов:

- Мастер-ключ;
- ключ пользователя (хозоргана).

Коды электронных идентификаторов считываются автоматически при касании идентификатором внешнего считывателя.

4.4.1. Каждый ключ пользователя позволяет объединить шлейфы с произвольными номерами в одну группу и осуществлять управление (взятие/снятие) всей группой целиком. При этом ключу пользователя могут быть назначены следующие права управления по каждому ШС:

- право на взятие под охрану и снятие с охраны;
- без права взятия (только снятие с охраны);
- без права снятия (только взятие на охрану).

Права управления по всем ШС образуют статус ключа.

¹⁾ Под длинным нажатием здесь подразумевается удержание датчика вскрытия корпуса (тампера) в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием здесь подразумевается удержание «тампера» в состоянии «нажато» в течение 0,1...0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,5 с.

Максимальное количество ключей пользователей – 85.

4.4.2. Мастер-ключом пользуются лица, осуществляющие обслуживание и настройку технических средств. При идентификации Мастер-ключа становятся доступны следующие функции:

- добавление новых ключей пользователей;
- изменение прав уже существующих ключей пользователей.

Мастер-ключом нельзя брать или снимать шлейфы сигнализации, а также изменять настройки параметров конфигурации блока.

Процедуры программирования ключей описаны в п. 5.6.

4.5. Режимы работы блока

Блок обеспечивает работу в следующих режимах:

- режим технической готовности;
- дежурный режим;
- режим «Авария питания»;
- режим «Неисправность цепей оповещения»;
- режим программирования Мастер-ключа;
- режим программирования ключей пользователей;
- режим «Тест индикации»;
- режим «Диагностика»;
- режим «Авария прибора».

Состояния индикатора «Работа» в различных режимах работы блока приведены в таблице 4.7.

4.5.1. Блок переходит из обесточенного состояния в режим технической готовности при подаче напряжения на клеммы питания. Длительность режима технической готовности определяется требованиями п. 1.16.

4.5.2. По окончании режима технической готовности блок переходит в дежурный режим, в котором выполняет свои основные функции по контролю и анализу состояния шлейфов сигнализации, управлению реле, внутренней световой и звуковой сигнализацией, ведёт обмен данными с сетевым контроллером.

Признаком перехода блока в дежурный режим является мелодичный звуковой сигнал.

4.5.3. Блок переходит из дежурного режима в режим «Авария питания» при снижении напряжения на одном или обоих вводах питания ниже 10 В (см. п. 4.3.1). В этом режиме блок продолжает выполнять свои основные функции, но выдаёт предупреждающие сигналы о неисправности на индикатор «Работа» и отрывистые звуковые сигналы на встроенный ЗС.

При снижении напряжения питания на обоих вводах ниже 9 В блок отключается.

При увеличении напряжения питания на одном или обоих вводах питания выше 11 В (см. п. 4.3.1) блок автоматически переходит из режима «Авария питания» в дежурный режим и формирует сообщение «Восстановление источника питания».

4.5.4. При коротком замыкании или обрыве линии подключения оповещателей к выходам «ЛАМ» и «СИР» блок переходит в режим «Неисправность цепей оповещения».

В этом режиме блок также продолжает выполнять свои основные функции, но выдаёт предупреждающие сигналы о неисправности на индикатор «Работа» и отрывистые звуковые сигналы на встроенный ЗС.

При восстановлении целостности линии подключения оповещателей блок автоматически возвращается в дежурный режим.

4.5.5. Блок можно перевести из дежурного режима в режим программирования Мастер-ключа путём набора соответствующей кодовой комбинации на датчике вскрытия корпуса. Более подробно работа блока в данном режиме описана в п. 5.6.

4.5.6. Блок можно перевести из дежурного режима в режим программирования ключей пользователей, если коснуться считывателя Мастер-ключом. Более подробно работа блока в данном режиме описана в п. 5.7.

4.5.7. Блок можно перевести из дежурного режима в режим «Гест индикации».

В этом режиме осуществляется проверка работоспособности световых индикаторов и звукового сигнализатора. Более подробно работа блока в этом режиме описана в п.5.8.4.

4.5.8. Блок можно перевести из дежурного режима в режим «Диагностика».

В этом режиме осуществляется проверка работоспособности световых индикаторов, звукового сигнализатора и выходов блока. Более подробно работа блока в этом режиме описана в п.5.8.5.

4.5.9. Блок переходит в режим «Авария прибора» в случае обнаружения ошибки контрольной суммы при тестировании программной памяти микроконтроллера. Тестирование программной памяти происходит каждый раз при включении питания блока.

При переходе блока в режим «Авария прибора»:

- индикатор «РАБОТА» включается красным цветом с частотой 0,5 Гц;
- ЗС включается на низком тоне, синхронно с индикатором «РАБОТА»;
- индикаторы «1» – «10» выключены;
- отсутствует реакция блока на: нарушение ШС, нажатие датчика вскрытия корпуса, считывание ЭИ.

Если при повторном включении питания, ошибка контрольной суммы будет выявлена вновь, необходимо обновить прошивку блока. Для этого требуется:

1. Подключить блок к персональному компьютеру через один из преобразователей интерфейсов: «С2000М» (в режиме программирования), «ПИ-ГР», «С2000-ПИ», «С2000-USB» или «USB-RS485». Для подключения использовать клеммы «А» и «В».
2. Включить питание блока.
3. При помощи программы «ORION_PROG.exe» обновить прошивку.

Во время записи программы в блок выключается звуковой сигнализатор, индикатор «Работа» отображает процесс обновления программы контроллера. По окончании записи блок должен перейти в режим технической готовности.

Примечание: программу «ORION_PROG.exe» и файл прошивки можно скачать с официального сайта компании «Болид» <http://bolid.ru>.

Таблица 4.7. Состояния индикатора «Работа» в различных режимах работы блока

№	Режим блока	Состояние индикатора
1	Режим технической готовности	Выключен
2	Дежурный режим	Непрерывно включён зелёным цветом
3	Программирование ключа Мастер/пользователь	Двойные отрывистые включения зелёного цвета с периодом 1 с
4	Авария питания	Прерывистые включения жёлтым цветом: 0,125 с включён / 0,875 с выключен
5	Режим диагностики	Прерывистые включения красным цветом: 0,25 с включён / 0,25 с выключен
6	Авария прибора	Прерывистые включения индикаторов красным цветом: 1 с включён / 1 с выключен
7	Неисправность цепей оповещения	Двойные отрывистые включения жёлтого цвета с периодом 1 с

5 Использование изделия

5.1. Подготовка к использованию

5.1.1. Меры безопасности при подготовке изделия:

- конструкция блока удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- блок не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- конструкция блока обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключённом напряжении питания блока;
- монтаж и техническое обслуживание блока должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

5.1.2. Монтаж блока:

- блок устанавливается в шкафах, на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений;
- закрепить блок внутри шкафа или на стене в удобном месте. Если блок устанавливается в неохраемом помещении, рекомендуется устанавливать его на высоте не менее 2,2 м от пола;
- монтаж блока производится в соответствии с РД 78.145-92 «Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
- произвести монтаж блока и соединительных линий в соответствии со схемой электрических соединений, приведённой в приложении Б.

Если выходы «ЛАМ» или «СИР» не используются, достаточно «заглушить» их резистором номиналом 1,0...8,2 кОм – 0,25 Вт.

5.1.3. Подключение линий интерфейса RS-485.

Для подключения к сетевому контроллеру по магистральному интерфейсу RS-485 необходимо:

- контакты «А» и «В» подключить соответственно к линиям А и В интерфейса RS-485;
- подключить цепь «0 В» блока к аналогичной цепи предыдущего и последующего приборов в магистрали RS-485 (если приборы подключены к одному источнику питания, этого делать не обязательно);
- если блок **не является крайним** в линии интерфейса (первый или последний), удалить перемычку («джампер») на плате блока. Перемычка находится в непосредственной близости от контактов «А» и «В» и подключает в цепь интерфейса оконечный резистор 620 Ом.

При прокладке провода интерфейса RS-485 рекомендуется соблюдать конфигурацию сети типа «шина» (соединять приборы в цепочку). Если из каких-либо соображений требуется сделать ответвление значительной протяжённости (более 50 м) от общей магистрали RS-485 (например, для уменьшения длины кабеля), то в месте ответвления рекомендуется установить повторитель интерфейса «С2000–ПИ». Количество повторителей на одном сегменте RS-485 (количество ответвлений) – не более 10. Количество последовательно включённых повторителей «С2000–ПИ» (количество сегментов) – не ограничено.

5.1.4. Изменение начальной конфигурации блока.

Если блок будет эксплуатироваться вместе с другими приборами в составе ИСБ «Орион», то ему необходимо присвоить *уникальный* (отличный от других) сетевой адрес в диапазоне от 1 до 127. Для этого необходимо подключить блок к сетевому контроллеру (*другие приборы в это время должны быть отключены от интерфейса*) и изменить сетевой адрес, например, с помощью программы «UPROG.EXE».

Для настройки блока на конкретный вариант применения и оптимального использования его возможностей некоторые конфигурационные параметры, возможно, потребуется изменить.

5.3. Параметры конфигурации при поставке блока имеют значения согласно таблицам 5.1, 5.2,

Таблица 5.1. Параметры блока при заводской поставке

№	Наименование параметра	Значение
1	Анализ двух вводов питания	Выключен
2	EN54	Включен
3	Звуковая сигнализация	Включен
4	Сетевой адрес	127
5	Пауза ответа по интерфейсу	1,5 мс

Таблица 5.2. Конфигурация ШС при заводской поставке

Параметры конфигурации (см. примечание)																					
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Шлейфы сигнализации	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	6	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	7	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	8	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	9	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	10	4	0	0	1	0	0	0	0	0	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-

Примечания:

1) Цифрами обозначены следующие параметры:

- 1 - Тип входа;
- 2 - Номер зоны;
- 3 - Задержка взятия;
- 4 - Задержка анализа входа после сброса;
- 5 - Задержка перехода в тревогу;
- 6 - Задержка управления реле 1;
- 7 - Задержка управления реле 2;
- 8 - Задержка управления реле 3;
- 9 - Задержка управления реле 4;
- 10 - Без права снятия с охраны;
- 11 - Автоперевзятие из невзятия;
- 12 - Автоперевзятие из тревоги;
- 13 - Контроль отключенного входа;
- 14 - Блокировка перезапроса пож. входа;
- 15 - Интегрирование 300 мс;
- 16 - Блокировка 10 % отклонений охр. входа;
- 17 - Управление реле «ПЦН1»;
- 18 - Управление реле «ПЦН2»;
- 19 - Управление выходом «СИРЕНА»;
- 20 - Управление выходом «ЛАМПА».

2) Символ «+» в таблице обозначает, что данный параметр «включён», а символ «-» обозначает, что данный параметр «выключен».

Таблица 5.3. Параметры выходов при заводской поставке

Наименование параметра	Обозначение выхода			
	ПЦН1	ПЦН2	СИРЕНА	ЛАМПА
Программа управления	10	10	12	9
Время управления, с	8192	8192	120	8192
События о включении/выключении реле	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
Тип КЦ	–	–	4	4

5.2. Пожарная сигнализация

Блок работает в режиме пожарной сигнализации, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 1, 2, 3, 14 или 16. При этом блок обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим «На охране»;
- режим «Снят с охраны»;
- режим «Задержка взятия»;
- режим «Невзятие»;
- режим «Внимание»;
- режим «Пожар 1»;
- режим «Пожар 2»;
- режим «Неисправность»;
- режим «Отключён»;
- режим «Запылён, требуется обслуживание».

Выдаваемые блоком извещения на индикаторы шлейфов и внутренний ЗС приведены в таблицах 5.4, 5.5.

5.2.1. Шлейф сигнализации находится в режиме «На охране», если перед этим он был взят на охрану и все подключённые к нему пожарные извещатели находятся в дежурном режиме. Кратковременные нарушения взятого на охрану пожарного ШС на время менее 250 мс не приводят к переходу шлейфа в тревожный режим*.

5.2.2. Если ШС имеет ненулевое значение параметра «Задержка взятия» при взятии, он переходит в режим «Задержка взятия». Нарушение данного ШС в течение времени задержки не приводит к переходу в тревожный режим.

5.2.3. По истечении времени задержки взятия, если сопротивление ШС находится в диапазоне нормы, шлейф перейдёт в режим «На охране». Если время задержки истекло, а сопротивление ШС не вошло в диапазон нормы, шлейф перейдёт в режим «Невзятие».

Если для данного ШС* установлен параметр «Автоперевзятие из невзятия», то шлейф автоматически перейдёт из режима «Невзятие» в режим «На охране», если его сопротивление будет находиться в диапазоне нормы более 1 с.

5.2.4. При нарушении взятого на охрану пожарного ШС* на время более 300 мс блок фиксирует нарушение ШС и переводит его в один из следующих режимов:

- «Внимание»;
- «Пожар 1»;
- «Пожар 2»;
- «Неисправность».

Алгоритм перехода зависит от типа и конфигурации ШС (см. п 4.1.2).

* За исключением ШС типа 14 – ПАПШ.

5.3. Охранная сигнализация

В зависимости от типа шлейфа сигнализации блок позволяет работать в следующих режимах охранной сигнализации:

- обычная охранная сигнализация (тип шлейфа – 4);
- охранная сигнализация с контролем блокировки извещателя (тип шлейфа – 5);
- охранная сигнализация входной зоны (тип шлейфа – 7);
- тревожная сигнализация (тип шлейфа – 11).

Выдаваемые блоком извещения на индикаторы шлейфов и внутренний ЗС приведены в таблицах 5.4, 5.5.

5.3.1. Блок работает в режиме обычной охранной сигнализации, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 4. При этом блок обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим «На охране»;
- режим «Снят с охраны»;
- режим «Задержка взятия»;
- режим «Невзятие»;
- режим «Тревога проникновения».

5.3.1.1. Режимы «На охране», «Задержка взятия» и «Невзятие» аналогичны названным режимам пожарных ШС и описываются в пп. 5.2.1 – 5.2.3. При этом длительность кратковременных нарушений взятого на охрану охранного ШС, не приводящих к переходу шлейфа в тревожный режим, составляет:

- 50 мс, если параметр «Интегрирование 300 мс» выключен;
- 250 мс, если параметр «Интегрирование 300 мс» включён.

5.3.1.2. Шлейф переходит из режима «На охране» в режим «Тревога проникновения» в следующих случаях:

- время нарушения ШС более 70 мс, если параметр «Интегрирование 300 мс» выключен;
- время нарушения ШС более 300 мс, если параметр «Интегрирование 300 мс» включён;
- сопротивление ШС скачкообразно изменилось более чем на 10 %, если выключен параметр «Блокировка 10 % отклонений».

При переходе в режим «Тревога проникновения», среди прочих, активируется управление реле по программам 1...8.

Если для данного ШС установлен параметр «Автоперевзятие из тревоги», то шлейф автоматически перейдет из режима «Тревога проникновения» в режим «Взят», как только его сопротивление будет находиться в диапазоне нормы дольше времени, равного численному значению параметра «Задержка перехода в Тревогу», умноженного на 15 (в секундах).

5.3.2. Блок работает в режиме охранной сигнализации с контролем блокировки, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 5. При этом блок обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим «На охране»;
- режим «Снят с охраны»;
- режим «Задержка взятия»;
- режим «Невзятие»;
- режим «Тревога проникновения»;
- режим «Короткое замыкание»;
- режим «Тревога взлома».

5.3.2.1. Режимы «На охране», «Задержка взятия», «Невзятие», «Тревога проникновения» аналогичны соответствующим режимам ШС типа 4 (см. пп. 5.3.1.1, 5.3.1.2).

5.3.2.2. ШС переходит из режима «Снят с охраны» в режим «Тревога взлома» при размыкании контактов датчика вскрытия корпуса извещателя на время более 300 мс.

При восстановлении целостности корпуса извещателя ШС возвращается в режим «Снят с охраны», при этом время восстановления составляет 15 с (контакты датчика вскрытия корпуса извещателя должны быть замкнуты).

5.3.2.3. ШС переходит из режима «Снят с охраны» в режим «Короткое замыкание» при коротком замыкании проводников шлейфа на время более 300 мс.

При устранении замыкания ШС возвращается в режим «Снят с охраны», при этом время восстановления составляет 3 с (сопротивление ШС должно находиться в диапазоне нормы).

5.3.3. Блок работает в режиме охранной сигнализации входной зоны, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 7. При этом блок обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим «На охране»;
- режим «Снят с охраны»;
- режим «Задержка взятия»;
- режим «Невзятие»;
- режим «Тревога входа»;
- режим «Тревога проникновения».

5.3.3.1. Режимы «На охране», «Задержка взятия», «Невзятие» аналогичны соответствующим режимам ШС типа 4 (см. п. 5.3.1.1).

5.3.3.2. Шлейф переходит из режима «На охране» в режим «Тревога входной зоны» в случаях, описанных в п. 5.3.1.2.

5.3.3.3. Шлейф переходит из режима «Тревога входной зоны» в режим «Тревога проникновения» по окончании времени «Задержки перехода в Тревогу».

Режим «Тревога проникновения» аналогичен соответствующему режиму для ШС типа 4 (см. п. 5.3.1.2).

5.3.4. Блок работает в режиме тревожной сигнализации, если хотя бы один из шлейфов имеет тип 11. При этом блок обеспечивает работоспособность ШС в следующих режимах:

- режим «На охране»;
- режим «Снят с охраны»;
- режим «Задержка взятия»;
- режим «Невзятие»;
- режим «Тихая тревога».

5.3.4.1. Режимы «На охране», «Задержка взятия», «Невзятие» аналогичны соответствующим режимам ШС типа 4 (см. п. 5.3.1.1).

5.3.4.2. Шлейф переходит из режима «На охране» в режим «Тихая тревога» в случаях, описанных в п. 5.3.1.2.

Режим ШС «Тихая тревога» отображается только на внутренних световых индикаторах «1» – «10» блока, влияет на реле, имеющее программу управления «ПЦН» (10) или «Старая тактика ПЦН» (16) (реле размыкается). Внутренний звуковой сигнализатор блока не изменяет своего состояния.

Если для данного ШС установлен параметр «Автоперевзятие из тревоги», то шлейф автоматически перейдет из режима «Тревога» в режим «Взят», как только его сопротивление будет находиться в диапазоне нормы дольше времени, равного численному значению параметра «Задержка перехода в Тревогу», умноженного на 15 (в секундах).

Таблица 5.4. Состояния индикаторов ШС в различных режимах

№	Режим шлейфа	Состояние индикатора
1	На охране	Непрерывно включён зелёным цветом
		Выключен (см. примечание)
2	Снят с охраны	Выключен
		Непрерывно включён жёлтым цветом (см. примечание)
3	ШС в норме	Прерывистые включения зелёным цветом: 0,125 с включён / 0,125 с выключен
	ШС нарушен	Прерывистые включения жёлтым цветом: 0,125 с включён / 0,125 с выключен
4	Невзятие	Прерывистые включения зелёным цветом: 1 с включён / 1 с выключен
		Прерывистые включения жёлтым цветом (см. примечание): 1 с включён / 1 с выключен
5	Сработка датчика	Прерывистые переключения с зелёного на красный
		Прерывистые переключения красным цветом (см. примечание): 0,25 с включён / 0,75 с выключен
6	Внимание	Прерывистые включения красным цветом: 0,25 с включён / 0,75 с выключен
7	Пожар1	Прерывистые включения красным цветом: 0,25 с включён / 0,25 с выключен
8	Пожар 2	Непрерывно включён красным цветом
9	Тревога, Тревога входной зоны, Тихая тревога	Прерывистые включения красным цветом: 0,5 с включён / 0,5 с выключен
10	Взлом корпуса (ШС 5-го типа)	Прерывистые включения красным цветом: 0,125 с включён / 0,875 с выключен
11	Неисправность, Запылён, Отключён	Прерывистые включения жёлтым цветом: 0,125 с включён / 0,875 с выключен

Примечание – Указанные состояния индикаторов приведены для пожарных ШС в случае, если включён параметр конфигурации «EN54».

Таблица 5.5. Состояния встроенного ЗС в различных режимах ШС

№	Режим шлейфа	Состояние индикатора
1	На охране	Выключен
2	Снят с охраны	Выключен
3	Задержка взятия	Выключен
4	Невзятие	Выключен
5	Сработка датчика	Выключен
6	Внимание	Прерывистый двухтональный сигнал
7	Пожар 1, Пожар 2	Непрерывный двухтональный сигнал
8	Тревога	Прерывистый однотональный сигнал
9	Тревога входной зоны	Выключен
10	Тихая тревога	Выключен
11	Взлом корпуса (ШС 5-го типа)	Частый прерывистый однотональный сигнал
12	Неисправность, Запылён, Отключён	Отрывистые однотональные сигналы

5.4. Технологическая сигнализация

Блок позволяет контролировать и передавать сетевому контроллеру сообщения об изменении состояния различных технологических цепей, не имеющих отношения к охранной или пожарной сигнализации: состояние контактов устройств блокировки автоматических установок пожаротушения, датчиков массы, давления, потока, положения дроссельных заслонок, уровня жидкости и проч.

Для указанных целей в блоке используются шлейфы типов 6 (технологический) и 12 (программируемый технологический). Указанные шлейфы нельзя снять с охраны или взять под охрану – они постоянно контролируются блоком.

5.4.1. Технологические шлейфы типа 6 имеют два возможных режима (состояния): «Норма технологического ШС» и «Нарушение технологического ШС».

Шлейф переходит из режима «Норма технологического ШС» в режим «Нарушение технологического ШС» в случае, если время нарушения составляет не менее 300 мс.

Восстановление шлейфа (переход из режима «Нарушение технологического ШС» в «Норма технологического ШС») происходит автоматически, если его сопротивление находилось в пределах диапазона нормы в течение времени, равного «Задержке взятия на охрану».

При нарушении технологического ШС блокируется управление реле по ряду программ:

- 1...8, 50 ... 53 (программы общего назначения);
- 11 («АСПТ»);
- 12 («Сирена»);
- 33 («АСПТ-1»);
- 34 («АСПТ-А»);
- 35 («АСПТ-А1»).

Блокировка управления реле при нарушении технологического ШС подразумевает, что:

- реле не включится по заданной тактике, если технологический ШС уже нарушен;
- реле будет переведено в исходное состояние для данной программы, если оно управлялось на момент нарушения ШС.

При этом реле, управляемые по программам 1...8, 11 («АСПТ») и 33 («АСПТ-1»), включатся вновь при восстановлении технологического ШС, а реле, управляемые по программам 34 («АСПТ-А») и 35 («АСПТ-А1»), останутся выключенными.

5.4.2. Программируемые технологические ШС типа 12 (ПТШ) имеют 5 различных состояний, определяемых пороговыми значениями сопротивлений ШС. Условное размещение состояний и положение пороговых значений между состояниями показано на рисунке 1.




Рисунок 1. Состояния и пороги переходов между состояниями программируемого технологического ШС

Пороговые значения сопротивлений, определяющие «границу перехода» между состояниями и коды самих состояний, программируются пользователем. Таким образом, оборудование, имеющее несколько состояний и несколько контактных групп на выходе, можно контролировать с помощью одного ШС, подключая контакты к ШС с различными добавочными

или шунтирующими резисторами. Двумя частными случаями можно считать контроль цепи на обрыв и короткое замыкание.

Звуковая и световая сигнализация на блоке, а также управление выходами определяются состояниями, которые принимает ПТШ. Смена состояний ПТШ определяется только изменением его сопротивления и никак не зависит от других параметров и команд сетевого контроллера. Время интегрирования при смене состояний ШС составляет 300 мс. Если ПТШ переходит в такое состояние, как «Взят», «Снят», «Норма технологического ШС» или какое-либо «Восстановление...», то время интегрирования данного состояния (время восстановления) равно «Задержке взятия».

Коды состояний ПТШ перечислены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Коды состояний программируемого технологического ШС

Код состояния	Состояние	Код состояния	Состояние
1	Восстановление сети 220 В	76	Повышение температуры
2	Авария сети 220 В	77	Аварийное понижение уровня
3	Тревога проникновения	78	Температура в норме
17	Невзятие	82	Неисправность термометра
24	Взятие	109	Снятие
35	Восстановление технологического ШС	118	Тревога входной зоны
36	Нарушение технологического ШС	130	Включение насоса
38	Нарушение-2 технологического ШС	131	Выключение насоса
39	Пожарное оборудование в норме	149	Тревога взлома
41	Неисправность пожарного оборудования	152	Восстановление взлома
44	Внимание	198	Авария питания
45	Обрыв ШС	199	Восстановление питания
58	Тихая тревога	200	Восстановление батареи
71	Понижение уровня	202	Неисправность батареи
72	Уровень в норме	204	Требуется обслуживание
74	Повышение уровня	206	Понижение температуры
75	Аварийное повышение уровня	214	Короткое замыкание ШС

5.4.2.1. При программировании граничных значений состояний ПТШ необходимо точно знать, в каких диапазонах будет находиться сопротивление ШС. Так как на практике зачастую это сложно знать заранее, то сопротивление ШС можно вычислить по значению измеряемого блоком сопротивления ШС в единицах АЦП, по формуле:

$$R_{шс} = \frac{281}{АЦП} - 1, \text{ [кОм]}, \text{ где:}$$

$R_{шс}$ – сопротивление шлейфа;

$АЦП$ – измеренное блоком сопротивление в единицах АЦП.

Данная формула позволяет с достаточной точностью вычислять значения сопротивлений шлейфа в диапазоне от 0,1 кОм до 50 кОм. Считать показания АЦП можно при помощи пульта «С2000М» («С2000»), либо при помощи программы «UPROG.EXE», в окне программирования параметров ШС типа 12.

5.5. Взятие ШС на охрану и снятие с охраны

Блок позволяет брать шлейфы на охрану и снимать их с охраны следующими способами:

- взятие (снятие) группы ШС, объединённых одним ключом пользователя;
- общее или пошлейфное взятие (снятие) командами от сетевого контроллера.

5.5.1. Если в энергонезависимую память блока занесён хотя бы один ключ пользователя, хозоргану предоставляется возможность взять или снять всю группу ШС, принадлежащих данному ключу. Для этого необходимо коснуться электронным ключом контактов считывателя. Если блок «опознает» код считанного идентификатора, прозвучит короткий квитирующий сигнал

и вся группа связанных с ключом ШС будет взята на охрану, либо снята с охраны. Если был считан код неизвестного идентификатора, прозвучит длинный квитирующий сигнал, говорящий о том, что ключ отвергнут.

Если поднесённый ключ обладает только правами на взятие ШС, то шлейф нельзя будет снять с охраны, можно только заново взять его на охрану.

Если поднесённый ключ обладает правами только на снятие ШС, то шлейф нельзя будет взять на охрану, можно только снять его с охраны.

5.5.2. Блок позволяет сетевому контроллеру брать на охрану и снимать с охраны любые шлейфы сигнализации. Исключение составляют технологические шлейфы (тип 6 и 12), а также шлейфы, у которых установлен параметр «Без права снятия с охраны». В ответ на команду о взятии или снятии технологических ШС блок отсылает сообщение, в котором указывается их текущее состояние. На команду о снятии шлейфа с установленным параметром «Без права снятия с охраны» блок также ответит сообщением о его текущем состоянии.

Блок позволяет осуществлять централизованное управление постановкой на охрану и снятием с охраны разделов под управлением сетевого контроллера.

При централизованном управлении разделами коды электронных идентификаторов (ключей) заносятся в базу данных сетевого контроллера с соответствующими полномочиями.*

При считывании идентификатора его код передаётся по интерфейсу, при этом двухцветный светодиод считывателя начинает переключаться с красного на зелёный с частотой 5 Гц, до получения ответа от сетевого контроллера (от долей секунды до нескольких секунд, в зависимости от количества устройств, подключённых к интерфейсу RS-485).

Если у предъявленного ключа имеются права на управление разделом, то на индикаторе считывателя отображается текущее состояние раздела согласно таблице 5.7. При повторном предъявлении этого ключа осуществляется постановка раздела на охрану (если раздел снят с охраны) или снятие раздела с охраны (во всех остальных случаях). Каждое последующее предъявление идентификатора вызывает действие, противоположное предыдущему, т.е. если по второму предъявлению ключа осуществлялось снятие раздела, то третье предъявление ключа вызовет взятие раздела на охрану и т.д. Если у ключа ограничены права на управление разделом, например, разрешено только взятие, то повторное предъявление (как и все последующие) этого ключа вызовет только разрешённое действие (взятие) независимо от текущего состояния раздела.

Таблица 5.7. Отображение состояния раздела

Состояние раздела	Режим индикатора считывателя	Цвет свечения
«Снят с охраны»	Выключен	–
«На охране»	Включён	Жёлтый (зелёный + красный)
«Тревога», «Пожар 1», «Пожар 2» «Внимание», «Невзятие»	Прерывисто включён с частотой 2 Гц	Жёлтый
«Неисправность» (в пожарном разделе)	Прерывисто включён с частотой 5 Гц	Жёлтый

Если предъявленный идентификатор неизвестен сетевому контроллеру, или у идентификатора отсутствуют права управления разделом, или во время действия текущего ключа поднесли другой ключ, то блок отображает отказ доступа – светодиод считывателя трижды мигает красным цветом.

5.6. Программирование Мастер-ключа

Режим программирования Мастер-ключа предназначен для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и настройку блока. Запрограммировать Мастер-ключ можно двумя способами:

* Подробнее см. руководство по эксплуатации «Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ, п. 2.1.7.3 «Порядок действий по аналогии с прибором «С2000-4».

- вручную;
- при помощи программы «UPROG.EXE».

5.6.1. Для перехода в режим ручного программирования Мастер-ключа на датчике вскрытия корпуса блока необходимо набрать комбинацию из трёх последовательных нажатий: длинное – короткое – длинное. При удачном наборе комбинации блок проиграет начальную часть мелодии «Чижик-пыжик», индикатор «Работа» и внешний индикатор считывателя включатся в режиме прерывистого свечения.

При переходе в данный режим становятся доступны следующие функции:

- удаление кодов всех ключей пользователей, хранящихся в энергонезависимой памяти блока;
- занесение в энергонезависимую память блока программирования кода нового ключа ХО;
- задание прав ключей пользователей по умолчанию.

Затем в течение 10 с необходимо коснуться электронным ключом внешнего считывателя. В случае удачного считывания кода ключа блок удаляет все ранее занесённые в память ключи и заносит в память код считанного ключа с атрибутом «Мастер-ключ», после чего выходит из режима.

Если в течение 10 с блоку не удалось считать код электронного ключа, то блок автоматически выходит из режима программирования ключа ХО.

При выходе из режима блок исполняет заключительную часть мелодии «Чижик-пыжик».

При ручном программировании Мастер-ключа для последующих пользовательских ключей автоматически устанавливается статус по умолчанию, разрешающий взятие/снятие всех 10 ШС блока.

5.6.2. При использовании программы «UPROG.EXE» в память блока можно записать несколько ключей с атрибутом «Мастер-ключ». Эти ключи могут иметь различный статус для последующего программирования пользовательских ключей.

При данном способе программирования Мастер-ключа коды остальных ключей остаются в памяти блока без изменений.

5.7. Программирование ключей пользователей

Режим программирования ключей пользователей предназначается для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на охраняемом объекте (хозорганов). Запрограммировать новый ключ пользователя, а также изменить права существующих ключей можно также двумя способами:

- вручную;
- при помощи программы «UPROG.EXE».

5.7.1. Для перехода в режим ручного программирования ключей пользователей необходимо коснуться считывателя Мастер-ключом. Если Мастер-ключ опознан, вход в режим программирования сопровождается мелодичным сигналом, индикатор «Работа» и внешний индикатор считывателя включаются в режиме прерывистого свечения.

При переходе в данный режим становятся доступны следующие функции:

- ввод новых ключей пользователей;
- изменение прав существующих ключей пользователей.

Выход из режима осуществляется при:

- по тайм-ауту в 30 с, с момента программирования последнего ключа, либо последнего изменения текущего статуса ключа;
- по тайм-ауту в 10 с, с момента входа в режим программирования, если ключ к считывателю не подносился и текущий статус ключа не менялся.

Выход из режима сопровождается мелодичным сигналом.

5.7.2. Каждый ключ пользователя может объединять в одну группу любое количество шлейфов сигнализации. При этом ключу могут быть присвоены следующие права, позволяющие управлять каждым ШС, входящим в группу:

- право на взятие/снятие;

- только взятие;
- только снятие.

ШС не входит в группу, если ключ не имеет на этот шлейф ни одного из перечисленных прав.

Совокупность прав ключа по всем ШС группы называется *статусом ключа*. При переходе в режим программирования ключей текущий статус считывается с Мастер-ключа и является статусом по умолчанию. Статус ключа отображается на индикаторах ШС в соответствии с таблицей 5.8.

Таблица 5.8. Соответствие прав ключа режиму включения индикатора ШС

Права ключа	Режим включения индикатора ШС
Взятие/снятие	Переключение с красного на зелёный
Только взятие	Прерывистый красный
Только снятие	Прерывистый зелёный
Нет прав	Прерывистый жёлтый/Выключен

Для изменения прав ключа пользователя необходимо при помощи длинного нажатия на датчик вскрытия корпуса войти в процедуру ручной установки прав. После того как датчик вскрытия будет отпущен, частота включения индикатора «1» удвоится – так обозначается шлейф, права которого могут быть изменены в текущий момент. Короткими нажатиями на датчик вскрытия корпуса последовательно меняются права ключа по выбранному ШС. Прерывистое включение индикатора жёлтого цвета говорит о том, что ШС исключён из группы шлейфов ключа.

Переход к следующему шлейфу вновь осуществляется длинным нажатием на датчик вскрытия корпуса. Шлейфы выбираются последовательно и циклично: с ШС 10 при длинном нажатии выбор вновь перейдёт к ШС 1.

После окончания изменения статуса текущего ключа достаточно поднести электронный ключ к считывателю, чтобы блок занёс код и статус ключа в энергонезависимую память.

5.7.3. При использовании программы «UPROG.EXE» в память блока можно записать заданное количество ключей с атрибутом «Ключ хозоргана» (пользовательский ключ), при этом для каждого ключа можно установить индивидуальный статус. Коды и статусы остальных ключей, занесённых в память блока, остаются без изменений.

5.8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «Сигнал-10» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1–2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».

5.8.1. Настоящая методика предназначена для проверки работоспособности изделия при входном контроле и при эксплуатации на охраняемом объекте. Работы по техническому обслуживанию выполняются не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу электробезопасности не ниже 3.

5.8.2. Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха – 25 ± 10 °С;
- относительная влажность воздуха – 45 - 80 %;
- атмосферное давление – 630 - 800 мм рт. ст., 84 - 106,7 кПа.

5.8.3. Схема подключения при проведении общей проверки блока приведена в приложении В. Время проверки технического состояния одного блока – не более 10 мин.

Подключение и отключение проводов при проверках производить при отключённом питании блока.

Проверку общего функционирования блока проводить в следующей последовательности:

- а) подать питание на блок;
- б) внутренний звуковой сигнализатор должен исполнить сигнал «Включение»;
- в) проконтролировать ток потребления блока, он не должен превышать значений, указанных в п. 2.8;

г) проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении блока и «Сбросе» блока.

5.8.4. Проверка работы в режиме «Тест индикации».

В режиме «Тест индикации» осуществляется проверка работоспособности световых индикаторов и звукового сигнализатора. Вход в режим осуществляется из меню пульта «С2000М» (подробнее см. руководство по эксплуатации «Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ).

После входа в режим:

- блок исполнит мелодичный сигнал;
- индикаторы «1» – «10» на 3 с перейдут в режим непрерывного свечения красным цветом.

Затем индикаторы выключатся и, начиная с «1», последовательно начнут включаться на 1 с в режиме быстрого переключения с красного на зелёный. Одновременно с этим блок включит звуковой сигнализатор в режиме «Пожар».

После завершения теста блок автоматически выйдет из режима «Тест индикации» и вернётся в дежурный режим.

5.8.5. Проверка работы блока в режиме «Диагностика».

В режиме «Диагностика» осуществляется проверка работоспособности световых индикаторов, звукового сигнализатора и выходов блока.

Внимание!

Перед проведением проверки блока в режиме «Диагностика», необходимо отключить от выходов блока исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо!

Для включения режима "Диагностика" необходимо набрать кодовую комбинацию на датчике вскрытия корпуса: короткое – короткое – короткое – длинное нажатие. Короткое нажатие – удержание датчика вскрытия корпуса в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Продолжительное нажатие – удержание датчика вскрытия корпуса в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Пауза между нажатиями составляет (0,2 – 1) с.

При правильном наборе кодовой комбинации блок перейдет в режим «Диагностика»:

- блок исполнит мелодичный сигнал;
- индикатор РАБОТА переходит в режим прерывистого свечения красным цветом два раза в секунду;
- индикаторы «1» – «10» на 3 с перейдут в режим непрерывного свечения красным цветом;
- индикаторы "1" – "10" последовательно включаются на 1 с в режиме быстрого переключения с красного на зелёный. При этом поочередно, с интервалом в 2 секунды, включаются выходы блока с 1-го по 4-й;

После выключения выхода "ЛАМ" блок автоматически выходит из режима "Диагностика" и возвращается в дежурный режим.

5.8.6. Проверка ШС.

- 1) При отключённом шлейфе (отключённом оконечном резисторе) измерить напряжение на первом ШС. Напряжение должно быть в диапазоне от 26,5 до 27,5 В.
- 2) Подключить к ШС1 оконечный резистор 4,7 кОм и считать значение АЦП по ШС1 с помощью пульта «С2000», для чего:
 - в меню управления пульта выбрать пункт «ЧИТАТЬ АЦП»;
 - ввести адрес блока (заводское значение адреса – 127) или выбрать блок в списке подключенных с помощью кнопок «▲» и «▼» пульта;
 - ввести номер ШС – «1».

Значение, выдаваемое пультом, должно быть в пределах 46...50.

- 3) Повторить действия по п. 2) для ШС2 – ШС10.

5.8.7. Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- б) очистку контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии;
- в) проверку работоспособности согласно п. 5.8.5 настоящего документа.

6 Хранение

6.1. Хранение блока в потребительской таре соответствует условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

6.2. В помещениях для хранения блока не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

7 Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Средний срок службы блока – не менее 10 лет.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

7.4. В случае затруднений, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

7.5. При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 777-40-20, 516-93-72.

E-mail: info@bolid.ru, <http://bolid.ru>.

8 Сведения о сертификации изделия

8.1. Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02788, выданный ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.



8.2. Блок соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ME61.В.00698.



8.3. Блок соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии: ТС № RU Д-RU.ME61.В.00317.



8.4. Блок имеет сертификаты соответствия № ВУ/112 02.01.033 00807, № ВУ/112 02.01.033 00573, выданные Учреждением «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а.



8.5. Блок имеет сертификат соответствия № ВУ/112 03.11.023 01286, выданный Центром по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны МВД Республики Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Грушевская, 7а.




8.6. Блок имеет сертификаты соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД РФ.03.000036 и № МВД РФ.03.000037, выданные ФКУ НПО «СТиС» МВД России.

8.7. Производство блока имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001–2015 № РОСС RU.АБ66.К00003, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества «ПОЖТЕСТ», 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.

ИСО 9001


Приложение А

Внешний вид блока



Приложение Б

Схема подключения блока при эксплуатации



Примечание – Варианты схем подключения оповещателей к выходам «ЛАМ» и «СИР».


Вариант 1: для оповещателей с высоким внутренним сопротивлением (более 10 кОм) и малым рабочим током (менее 2,5 мА): пьезоэлектрические сирены, единичные светодиодные индикаторы.

Вариант 2: для оповещателей с высоким внутренним сопротивлением (более 10 кОм): светодиодные табло.

Вариант 3: для оповещателей с внутренним сопротивлением в диапазоне 26 Ом...10 кОм.

Приложение В

Схема подключения блока при общей проверке




- A1** – источник питания 12 В (24 В), 2 А;
A2 – пульт «С2000М»;
A3 – магазин сопротивлений;
РА1 – миллиамперметр;
HL1...HL4 – индикатор единичный АЛ307К;
R1...R4 – резистор С2-33Н - 0,25 - 2 кОм±10 %;
VD1, VD2 – диод 1N4007 (КД243)

Приложение Г

Схемы включения извещателей в шлейфы сигнализации


Тип 1 (пожарный дымовой ШС с определением двойной сработки)



Величина добавочного резистора R_d для извещателей разных производителей приведена в документации на конкретный извещатель.


И1 – дымовой извещатель

Тип 2 (пожарный комбинированный ШС)




И1 – дымовой извещатель;
И2 – тепловой извещатель;
 $R_d = 0$ для ИП212-3СУ, ИП212-26 и проч.;
 $R_d = 510 \text{ Ом}$ для ИП101-1А, ИПР 513-3;
 $R_{ш} = 8,2 \text{ кОм}$;
 $R_{ок} = 4,7 \text{ кОм}$

Тип 4 (охранный ШС)




И1 – нормально-разомкнутый охранный извещатель;
И2 – нормально-замкнутый охранный извещатель;
 $R_{ок} = 4,7 \text{ кОм}$

Тип 3 (пожарный тепловой ШС с определением двойной сработки)



И2 – тепловой извещатель;
 $R_{ш} = 4,7 \text{ кОм}$;
 $R_{ок} = 4,7 \text{ кОм}$

Тип 5 (охранный с контролем блокировки)




К1 – контакт блокировки корпуса;
К2 – контакт извещателя

Приложение Г

(продолжение)

Схема подключения дымовых извещателей, тип шлейфа 1



И1 – дымовые извещатели (см. таблицу Д.1)

Схема подключения дымовых и тепловых извещателей, тип шлейфа 2






Схема подключения тепловых извещателей, тип шлейфа 3



И2 – тепловые извещатели (ИП103-5, ИП109-1, ИП103-4 и др.)

Схема подключения охранных извещателей «Фотон-СК», тип шлейфа 5



Подключение извещателей ИПР 513-3




Схема подключения извещателей ИП 212-31 «ДИП-31» в ШС типа 1 и 2




Схема подключения извещателей ИП435-8/101-04-А1R «СОНЕТ» в ШС типа 1 (сверху) и в ШС типа 2 (снизу)






Схема подключения извещателей «ИПР 513-3М» в ШС типа 16



9 Сведения о ранее выпущенных версиях блока

Версия	Начало выпуска	Версия для замены	Содержание отличий
1.12	08.2016	-	<p>1. Оптимизирована работа со считывателем Touch Memory, улучшена совместимость со считывателями, работающими по протоколу iButton (Iron Logic Matrix-III Net, Iron Logic Matrix-IV и др.).</p> <p>2. Исправлена ошибка, препятствующая централизованному управлению постановкой на охрану и снятия с охраны разделов.</p>
1.11	08.2015	1.12	<p>1. Исправлена ошибка, приводящая к одновременному переходу всех адресно – пороговых входов (тип 14) в состояние «Пожар 2» при срабатывании 2-х пожарных извещателей одного такого входа.</p> <p>2. Исправлена ошибка, в результате которой существовала вероятность взятия на охрану нарушенного входа.</p> <p>3. Исправлена ошибка, в результате которой существовала вероятность полного отключения питания ШС, в случае их снятия в момент перезапроса извещателей.</p>
1.10	04.2015	1.12	<p>1. Изменена тактика работы пожарных ШС в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012. Пересмотрены термины «Шлейф», «Вход». Введен термин «Зона».</p> <p>2. Введена поддержка события «Пожар 2».</p> <p>3. Введен тип входа 16 – пожарный ручной.</p> <p>4. Введена возможность отключения звука (конфигурируемый параметр «Звуковая сигнализация»).</p> <p>5. Изменены программы управления выходами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – программы № 11 и 34 в качестве условия запуска используют 2 и более входа в состоянии «Пожар 1» или один и более вход в состоянии «Пожар 2»; – программы № 33 и 35 в качестве условия запуска используют один и более вход в состоянии «Пожар 1» или «Пожар 2»; – добавлены программы 50, 51, 52 и 53 (включить, выключить и мигать при «Пожаре 2»). <p>6. Исправлена ошибка, препятствующая взятию/снятию ШС при отсутствии стабильной связи с сетевым контроллером.</p> <p>7. Исправлена ошибка, искажающая время возникновения событий, при потере связи с сетевым контроллером.</p>
1.03	10.2010	1.12	Поддержка работы с извещателями ИПР 513-3ПА, С2000-ИП-ПА
1.02	12.2009	1.12	Поддержка работы с извещателями ДИП-34ПА
1.01	08.2009	1.12	<p>Версии второго исполнения блока:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ввод параметра конфигурации «EN54»; – ввод параметров «Передавать события о включении/выключении реле»
1.00	06.2009	1.12	Первая серийная версия блока

10 Свидетельство о приёмке и упаковывании

Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК

Ф.И.О.

число, месяц, год