

**СПРАВКА**  
**о выполнении предписания Роспотребнадзора № 669 от 07.11.2014 г.**

<b>В срок: 10.10.2015г.</b> <i>В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</i>		
1.	п. 4.1 учреждение эксплуатировать в соответствии с проектом, решив вопрос о восстановлении мастерских;	Не выполнено
2.	п. 4.28, п. 4.29 устранить имеющиеся дефекты внутренней отделки в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в учебных помещениях № 103, 102, 106, 203, 204, 205, 302, 305, 306;	Выполнено
3.	п. 5.1, 5.3 (таб № 1) обеспечить каждого учащегося рабочим местом в соответствии с их ростом,	Приобретено
4.	п. 5.2 установить ученическую мебель (стулья) в соответствии с гигиеническими требованиями;	Установлено
5.	п. 7.1.3 обеспечить в кабинете № 304 направление светового потока с учетом левостороннего естественного освещения;	Обеспечено
6.	п. 7.2.5 в кабинете № 208 установить светильники параллельно светонесущей стене;	Установлены
7.	Обеспечить уровень искусственной освещенности во всех помещениях в соответствии с гигиеническими требованиями;	Обеспечено
8.	п. 8.1 кабинет биологии, кабинеты начальных классов (№ 101, 203) обеспечить холодным и горячим водоснабжением (установить умывальные раковины);	Обеспечено и установлено
9.	п. 10.1 при комплектовании школы не допускать наполняемость классов выше 25 человек;	Не выполнено
10.	п. 2.5 обеспечить объемно - планировочное и конструктивные решения помещения исключая встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а так же встречного движения посетителей и персонала.	Не выполнено
<b>В срок: 10.02.2015г.</b> <i>В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</i>		
11.	п. 10.12 обеспечить продолжительность перемен в соответствии с гигиеническими требованиями;	Выполнено
12.	п. 4.25 обеспечить все санитарные узлы, держателями для туалетной бумаги, рядом с умывальником разместить электрополотенца или бумажные полотенца;	Выполнено
13.	п. 4.26 упорядочить хранение уборочного инвентаря учреждения	Упорядочено
14.	п. 5.4 обеспечить маркировку всей ученической мебели;	Выполнено
15.	п. 6.2 обеспечить учебные помещения и кабинеты бытовыми термометрами, для контроля температурного режима;	Выполнено частично
16.	п. 11.8 все сотрудникам учреждения своевременно проходить флюорографическое обследование и прививки против кори и дифтерии.	Проходят своевременно

Заместитель директора по АХЧ

 Лисин П.М.