



Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C000730-19**

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

8403

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Термін дії з **08 квітня 2019 р. до 07 квітня 2022 р.**

Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) **Котли настінні газові (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої води торговельної марки «NAVIEN» (модельний ряд згідно додатку, всього 48 моделей)**

Продукция (тип)
Production (type)

Виробник(и) продукції
Изготовитель(и) продукции
Producer(s)

«KyungDong Navien Co., Ltd», 95, Suworam-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-852, Korea, Korea

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

«KyungDong Navien Co., Ltd», 95, Suworam-gil, Seotan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-852, Korea, Korea

Висновки про проведену перевірку

Выводы о проведенной проверке
The conclusions of the verification

за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:

- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856);
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748);

- ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», ДСТУ рEN 483:2003 «Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ EN 297:2005 «Котли газові центрального опалення. Котли типу B11 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT) «Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оцінці відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 56, оф. 2,3,
(056)742-82-39

На підставі
На основании
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань №2Н1071.0403.01.2019 від 03.04.2019р., виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку №061/499С від 08.04.2019р.

Дані про ідентифікацію типу **Згідно з додатком 1**
Данные об идентификации типа
The information of type identity

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник
Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant

згідно п. 25 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі, та п. 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі зберігає заявник

Умови чинності сертифікату: **сертифікат чинний**
- до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технології виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів.

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оцінці відповідності
Director of the conformity assessment body

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити в Реєстрі Системи органу на сайті promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№013076



Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»**ДОДАТОК** (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»№ UA.TR.061.C000730-19« 08 » квітня 2019р.**Котли настінні газові (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої води
торговельної марки «NAVIEN»**
Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник
1	Камера згоряння		Відкрита/закрита
2	Кількість контурів		2
3	Кількість теплообмінників		2
4	Вхідний тиск газу (G20/G31)	мбар	10/37
5	Максимальний тиск у контурі ГВП	бар	0,3-8,0
6	Максимальний тиск у контурі опалення	бар	0,6-3,0
7	Теплова потужність	кВт	7-40
8	КПД	%	80-91,7
9	Температура води у контурі опалення	С°	40-80
10	Температура води у ГВП	С°	30-60
11	Напруга й частота	В/Гц	220/50
12	Споживча потужність	Вт	110-150
13	Вага	кг	26-30

Типові представники:

1.	Настінний двоконтурний котел торговельної марки «NAVIEN» моделі NAVIEN Ace – 24A теплова потужність 24 кВт
2.	Настінний двоконтурний котел торговельної марки «NAVIEN» моделі NAVIEN Deluxe Coaxial – 24K теплова потужність 24 кВт
3.	Настінний двоконтурний котел торговельної марки «NAVIEN» моделі NAVIEN Deluxe S 24k, теплова потужність 24 кВт
4.	Настінний двоконтурний котел торговельної марки «NAVIEN» моделі NAVIEN Ace Coaxial – 24K теплова потужність 24 кВт

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body



М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004816

Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК (арк. 2)

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C000730-19

« 08 » квітня 2019р.

Модельний ряд:

торговельної марки «NAVIEN» серій та моделей:

1. **Серія ACE** моделі: NAVIEN Ace Coaxial – 13K, NAVIEN Ace Coaxial – 16K, NAVIEN Ace Coaxial – 20K, NAVIEN Ace Coaxial – 24K, NAVIEN Ace Coaxial – 30K, NAVIEN Ace – 13K, NAVIEN Ace – 16K, NAVIEN Ace – 20K, NAVIEN Ace – 24K, NAVIEN Ace – 30K, NAVIEN Ace – 35K, NAVIEN Ace – 40K.
2. **Серія ATMO** моделі: NAVIEN Ace-13A, NAVIEN Ace-16A, NAVIEN Ace- 20A, NAVIEN Ace- 24A.
3. **Серія DELUXE** моделі: NAVIEN Deluxe Coaxial – 10K, NAVIEN DeluxeCoaxial – 13K, NAVIEN DeluxeCoaxial – 16K, NAVIEN DeluxeCoaxial – 20K, NAVIEN DeluxeCoaxial – 24K, NAVIEN DeluxeCoaxial – 30K, NAVIEN Deluxe – 13K, NAVIEN Deluxe – 16K, NAVIEN Deluxe – 20K, NAVIEN Deluxe – 24K, NAVIEN Deluxe – 30K, NAVIEN Deluxe – 35K, NAVIEN Deluxe – 40K.
4. **Серія DELUXE S** моделі: NAVIEN DeluxeS – 10K, NAVIEN DeluxeS – 13K, NAVIEN DeluxeS – 16K, NAVIEN DeluxeS – 20K, NAVIEN DeluxeS – 24K, NAVIEN DeluxeS – 30K, NAVIEN Deluxe S – 35K.
5. **Серія DELUXE Plus** моделі: NAVIEN DeluxePlusCoaxial – 13K, NAVIEN DeluxePlusCoaxial – 16K, NAVIEN DeluxePlusCoaxial – 20K, NAVIEN DeluxePlusCoaxial – 24K, NAVIEN DeluxePlusCoaxial – 30K, NAVIEN DeluxePlus – 13K, NAVIEN DeluxePlus – 16K, NAVIEN DeluxePlus – 20K, NAVIEN Deluxe Plus – 24K, NAVIEN DeluxePlus – 30K, NAVIEN Deluxe Plus – 35K, NAVIEN DeluxePlus – 40K.

Всього 5 серій, 48 моделей.

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.



О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004817



**ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»**

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.TR.061.C000729-19**

Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия
Registered at the Record of conformity assessment body under

8403

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Термін дії з **08 квітня 2019 р. до 07 квітня 2022 р.**

Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) Продукция (тип) <i>Production (type)</i>	Котли настінні газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води торговельної марки «NAVIEN» (модельний ряд згідно додатку, всього 3 моделі)
---	--

Виробник(и) продукції
Изготовитель(и) продукции
Producer(s)

**«KyungDong Navien Co., Ltd», 95, Suworam-gil, Seotan-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-852, Korea, Korea**

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

**«KyungDong Navien Co., Ltd», 95, Suworam-gil, Seotan-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-852, Korea, Korea**

Висновки про проведену перевірку

Выводы о проведенной проверке

The conclusions of the verification

за результатами проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам:

- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 856);
- ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 748);
- ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 677-2001 «Котли центрального опалення газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ prEN 483:2003 «Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт», ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT) «Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценки соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності

ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 56, оф. 2,3,
(056)742-82-39

На підставі
На основани
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань №2Н1071.0403.02.2019 від 03.04.2019р., виданого ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32; атестат акредитації № 2Н1071 від 30.07.2018 р. до 29.07.2023р.); звіту про оцінку №061/498С від 08.04.2019р.

Дані про ідентифікацію типу Згідно з додатком 1

Данные об идентификации типа
The information of type identity

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник
Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant

згідно п. 25 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі та п. 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі зберігає заявник

Умови чинності сертифікату: **сертифікат чинний**

- до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технологію виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів.

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

**Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39**

No 013131

Серія ДД

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК (арк. 1)
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА
TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.TR.061.C000729-19

« 08 » квітня 2019р.

**Котли настінні газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води
торговельної марки «NAVIEN»**

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				NAVIEN NCN – 25K, теплова потужність 25,2 кВт
1	Камера згоряння		Закрита	Закрита
2	Кількість контурів		2	2
3	Кількість теплообмінників		2	2
4	Максимальний тиск у контурі ГВП	бар	10,0	10,0
5	Максимальний тиск у контурі опалення	МПа	0,3	0,3
6	Теплова потужність	кВт	4,8-40,5	4,8-25,2
7	КПД	%	97,4-108,6	97,4-108,4
8	Температура води у контурі опалення	С°	30-90	30-90
9	Температура води у ГВП	С°	30-65	30-65
10	Напруга й частота	В/Гц	230/50	230/50
11	Споживча потужність	Вт	130-135	130-135
12	Клас захисту	IP	IPX5D	IPX5D
13	Вага	кг	35-38	35

Модельний ряд:

серія NCN моделі: NAVIEN NCN – 25K,
NAVIEN NCN – 32K,
NAVIEN NCN – 40K.

Всього 3 моделі.

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body



О.Ю. Шул्यопін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№004815