РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04518

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0018264

Акционерное общество "Промэнерго". Адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 20, лит. А, пом. 8-Н-82. ОГРН: 1027807581603. Телефон: +78127777975. Факс: +78127777975. E-mail: office@prg.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Промэнерго-Техника". Адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 15, лит. Б, пом. 01-Н. ОГРН: 1137847249572. Телефон: +78127777975. Факс: +78127777975. E-mail: office@prg.spb.ru. Адрес фактический: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 20, лит. А, пом. 15-Н-23.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Устройства комплектные низковольтные типа ЩУ, серии ЩУ 106 (компоненты приборов пожарных управления), модификации согласно приложения (бланк № 0014778). ТУ 3430-001-44279204-2015. Код ОКПД 2: 26.30.50.129. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 7.7.1-7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2, 7.2.6, 7.2.10, 7.4.1 а), 7.4.1 г), 7.4.4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № Э-3/05-2017 от 03.05.2017 г., ИЛ ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 02.07.2015 г.; № 1000-о02/17/3 от 28.02.2017 г., испытательная лаборатория ООО «Инвестиционная корпорация», № RA.RU.21МЭ64 от 07.12.2015 г. Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 3430-001-44279204-2015 – технические условия.
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.ОС01.К01071 от 15.03.2017 г. по 15.03.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.ОС01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.05.2017 по 02.05.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ О.О. Коваленко
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ А.А. Козарицкий
подпись инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ25.В.04518

(обязательная сертификация)

№ 0014778

Модификации устройств комплектных низковольтных типа ЩУ, серии ЩУ 106 (компоненты приборов пожарных управления), ТУ 3430-001-44279204-2015

Обозначение модификаций:

ЩУ 106.X_1. X_2 (X_3)X_4 X_5. X_6. X_7. X_8, где:

X_1 – количество независимых линий управления насосами (вентиляторами), шт.

X_2 – напряжение питания: 2- 1х220 В, 4 – 3х380 В.

X_3 – ток одного насоса (вентилятора), от 0,5 до 800А

X_4 – тип включения насосов (вентиляторов): Д – прямой, К – комбинированный звезда/треугольник, П – пуск частотным преобразователем, М – пуск устройством плавного пуска.

X_5 – тип питания щита: 10 – 1 ввод; 20 – 2 ввода, ручное переключение; 21 – 2 ввода, автоматическое переключение, 1 секция; 22 – 2 ввода, автоматическое переключение, 2 секции.

X_6 – управление электроприводом затвора (при отсутствии данный параметр пропускается), от 0,1 до 10А: 12 - 1 эл. привод с напряжением 1х220 В; 22 - 2 эл. привода с напряжением 1х220 В; 14 - 1 эл. привод с напряжением 3х380 В, 24 - 2 эл. привода с напряжением 3х380 В.

X_7 – управление дополнительным насосом (при отсутствии данный параметр пропускается): Жн хх - управление жокей-насосом, где хх – мощность насоса (если более 7.5кВт); Дн хх - управление дренажным насосом хх – мощность насоса (если более 7.5кВт).

X_8 – исполнение: В – внутреннее УХЛ4, IP54; Ут - утепленное, УХЛ4, IP54, с системой автоматического подогрева; У- уличное/антивандальное, УХЛ1, IP55, с системой автоматического подогрева.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ О.О. Коваленко
подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ А.А. Козарицкий
подпись инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru