

Стяжка пола		
Стяжка пола: отклонение толщины	СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	10% от проектной величины
Стяжка пола под паркет, ламинат, линолеум	СНиП 3.04.01-87, п. 4.24	2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
«Полы» — под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента	СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13	2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Стяжка пола под гидроизоляцию	СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13	4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Стяжка пола под иные поверхности	СНиП 3.04.01-87, п. 4.24,	6 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Стяжка пола: отклонение по горизонтали	СНиП 3.04.01-87, п. 4.24	0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
Примечание: Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин. При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.		
Облицовка керамической плиткой		
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия	СНиП 3.04.01-88, п. 4.43	10% от проектного значения
Керамическая плитка: на просвет	СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	4 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками	СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	1%
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали	СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
Керамическая плитка: ширина швов	СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	6 мм
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более	СНиП 3.04.01-87, п. 3.67	0,5 мм

Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали	СНиП 3.04.01-87, п. 3.62	1,5 мм на 1 м длины (максимально на этаж 4 мм)
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости	СНиП 3.04.01-87, п. 3.62	2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали	СНиП 3.04.01-87, п. 3.62	1,5 мм на 1 м длины
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва	СНиП 3.04.01-87, п. 3.62	+/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом
Примечание: Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п., 3.67		
Паркет		
Штучный паркет: площадь приклейки планки	СНиП 3.04.01-87, п. 4.38	Не менее 80 %
Штучный паркет: отклонение от заданного уклона	СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения
Штучный паркет: отклонение от плоскости	СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	2 мм просвет при проверке 2-метровой рейкой
Штучный паркет: зазоры между смежными штучными планками	СНиП 3.04.01-87, п. 4.43	0,3 мм
Примечание: При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками.		
Штукатурка простая		
Штукатурка простая: отклонение от вертикали	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	3 мм на 1 м длины (не более 15 мм на всю высоту)
Штукатурка простая: отклонение от горизонтали	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	3 мм на 1 м длины (не более 15 мм на всю длину)
Штукатурка простая: количество неровностей	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	3 на 4 м.кв.

Штукатурка простая: глубина неровностей	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	5 мм на 1 м длинны
Штукатурка улучшенная		
Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю высоту)
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	2 мм на 1 м длинны (не более 10 мм на всю длину)
Штукатурка улучшенная: количество неровностей	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	2 на 4 м.кв.
Штукатурка улучшенная: глубина неровностей	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	3 мм на 1 м длинны
Штукатурка высококачественная		
Штукатурка высококачественная: отклонение от вертикали	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	1 мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту)
Штукатурка высококачественная: отклонение от горизонтали	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	1мм на 1 м длинны (не более 5 мм на всю высоту)
Штукатурка высококачественная: неровности плавного очертания	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	2 на 4 м.кв. при глубине не более 2 мм на 1 м длинны
Штукатурка высококачественная: влажность (кирпич, камень)	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	8%
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	3 мм от проектных показателей
Малярные работы		
Малярные работы: толщина покрытия	СНиП 3.04.01-87, п. 3.28	не менее 25 мкм
Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания	СНиП 3.04.01-87, п. 3.12	8%
Примечание: По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин. Не допускается просвечивание подлежащих		

слоев краски в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67

Оклеивание обоями

Оклеивание стен обоями:
отступления кромок не более

СНиП 3.04.01-87, п. 3.67

0,5 мм (не видимы с
расстояния 3 м)

Оклеивание стен обоями:
остаточная влажность основания

СНиП 3.04.01-87, п. 3.12

8%

Примечание: Не допускается наличие воздушных пузырей, пятен, пропусков, доклейки и отслоений, а также заклейки обоями плинтусов, выключателей и розеток. При оклейке обоями требуется обеспечить точную подгонку рисунка в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67

Дверная коробка

Дверная коробка: вертикальное,
горизонтальное отклонение

ТР 105-00

1,5 мм на 1 м длины, но
не более 3 мм

Дверь внутренняя: расстояние от
пола

ТР

5 мм

Дверь в сан.,узле: расстояние от
пола

ТР

12 мм