



Публичное акционерное общество  
«Российские сети»  
Российская Федерация  
121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4  
тел.: +7 (495) 995-53-33, факс: +7 (495) 664-81-33  
e-mail: info@rosseti.ru, web: www.rosseti.ru

17.10.2017 № ПВ-5523

Московская область,  
г.о. Черноголовка,  
с. Ивановское,  
89031793329  
[Ceotyryj@mail.ru](mailto:Ceotyryj@mail.ru)

М.Ю. Сущенко

О рассмотрении обращения

Уважаемый Максим Юрьевич!

По поручению Минэнерго России от 03.10.2017 № 09-4796 ПАО «Россети» рассмотрено Ваше обращение по вопросам деятельности сетевой организации ПАО «МОЭСК». По существу заданных вопросов сообщая следующее.

Электроснабжение жителей сёл Ивановское и Макарово городского округа Черноголовка Московской области осуществляется по воздушной линии (ВЛ) - 6 кВ «фидер 9», подключённой к подстанции (ПС) - № 225 «Голубино». Данные объекты находятся на балансе филиала ПАО «МОЭСК» - «Восточные электрические сети» (далее - Филиал).

С целью повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей вышеуказанных населённых пунктов Филиалом в июне – июле 2017 года проводились плановые работы по расчистке трассы ВЛ - 6 кВ от древесно-кустарниковой растительности и опиловке угрожающих деревьев.

Согласно записям в журнале оперативно-диспетчерской группы Филиала 26 и 28 сентября 2017 г. зафиксировано 2 отключения, повлиявших на электроснабжение потребителей сёл Ивановское и Макарово. Причины отключений связаны с заявками абонентов СНТ «Пруженка» и Администрацией городского округа Черноголовка на проведение работ в электрических сетях.

В целом продолжительность отключений составила 13 часов 38 минут.

Для потребителей третьей категории надёжности перерывы электроснабжения регламентированы п.31 (б) «Правил


недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила). В соответствии с Правилами, допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому технологическому и атомному надзору.

Обо всех плановых работах, связанных с отключением электроэнергии в сёлах Ивановское и Макарово, дежурным сотрудником оперативно-диспетчерской группы Филиала в установленном порядке направлялись уведомления в ЕДДС и Администрацию городского округа Черноголовка Московской области.

Подключение передвижных электростанций предусматривается только для электроснабжения социально-значимых объектов на время проведения аварийно-восстановительных работ при возникновении нештатных ситуаций.

Также уточняем, что по интересующим вопросам, в том числе по вопросам плановых и аварийных отключений, а также о ходе восстановительных работ Вы можете обратиться в Единую диспетчерскую службу г.о. Черноголовка по тел. 8 (49652) 2-52-34, 2-46-12, 8-916-743-60-59 или по многоканальному тел. «Светлой линии» ПАО «МОЭСК» 8-800-700-40-70, а также через интернет-приёмную [www.moesk.ru](http://www.moesk.ru).

Заместитель главного инженера



В.Л. Пелымский