

**Лаборатория филиала ПАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт»
«Калининская ГНС»**

Адрес лаборатории: 353793, Краснодарский край, Калининский район,
ст. Старовеличковская, ул. Элеваторная, 7/2, e-mail: gns_stv@knpoil.ru, т/ф. 8(86163)27-5-51.
Сертификат соответствия: РОСС RU.АЯ21.В23606 №0668745, действителен с 27.08.2015г. по 26.08.2018г.
Орган по сертификации – ООО «Ставропольский краевой центр сертификации».

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СЖИЖЕННОГО ГАЗА № 118



от « 25 » февраля 2016 г.

**Газ углеводородный сжиженный топливный марки ПБТ
ГОСТ Р 52087-2003**

АЯ02

Место отбора пробы: Резервуар № 7
Дата поступления пробы: 22.02.2016г.
Дата проведения испытания: 22.02.2016г.

Определяемая характеристика, ед. изм.	Обозначение НД на МИ	Норматив качества по (ГОСТ Р 52087-2003)	Результат испытаний	Погрешность испытаний (при P=0,95)
1	2	3	4	5
Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	ГОСТ 10679-76	не нормируется	0,77	0,10
сумма пропана и пропилена		не менее не нормируется	64,20	0,99
в том числе пропана		-	64,20	0,99
сумма бутанов и бутиленов		-	35,03	0,99
		не более 60	-	
		не менее -	-	
сумма непредельных углеводородов		не более -	менее 0,1	
Объемная доля жидкого остатка при 20°С, %	ГОСТ Р 52087-2003 по п.8.2	не более 1,6	менее 0,3	
Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре	ГОСТ 28656-90			
плюс 45°С		не более 1,6	1,20	0,10
минус 20°С		не менее -	0,13	
Массовая доля серы и сернистых соединений, %	ГОСТ 22985-90	не более 0,013	0,003	0,002
в том числе сероводорода	ГОСТ 22985-90	не более 0,003	менее 0,002	
Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ Р 52087-2003 по п.8.2	отсутствие	отсутствие	
Интенсивность запаха, баллы	ГОСТ 22387.5-77 п.2	не менее 3*	одорирован	

Примечание:

- *Примечание 1 к табл.2 пункта 4.2 ГОСТ Р 52087-2003 допускается не определять интенсивность запаха при массовой доле меркаптановой серы в сжиженных газах марок ПТ, ПБТ и БТ 0,002% и более.
- За результат анализа принято среднее арифметическое параллельных измерений или медиана значений (нужное подчеркнуть)

Лаборант

Е.А.Базлова

Запрещается частичная перепечатка или копирование паспорта качества без разрешения заведующего лабораторией.