

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/18г.-31/12/18г.

Абонент:ООО "УправДомПлюс"

Адрес:ул. Ларина, 22

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 70.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 70.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 16036909, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х0С80

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.12.18 23	72.06	58.73	13.34	6.12	4.12	255.234	259.294	252.244	252.244	0.000	5.00	2.00	3.376	24	0	
02.12.18 23	68.40	56.51	11.89	6.12	4.12	254.467	258.306	251.786	251.786	0.000	5.00	2.00	3.005	24	0	
03.12.18 23	72.52	59.44	13.08	6.12	4.12	255.440	259.464	252.333	252.333	0.000	5.00	2.00	3.312	24	0	
04.12.18 23	69.15	55.92	13.23	6.12	4.12	202.041 !	214.178 !	199.853 !	199.853 !	0.000	5.00	2.00	2.654	22	2	*
05.12.18 23	65.96	51.29	14.67	6.12	4.12	168.260 !	170.497 !	166.678 !	166.678 !	0.000	5.00	2.00	2.452	23	1	*
06.12.18 23	64.45	49.95	14.50	6.12	4.12	165.496 !	167.661 !	164.036 !	164.036 !	0.000	5.00	2.00	2.385	23	1	*
07.12.18 23	65.07	48.82	16.25	6.12	4.12	116.589 !	118.306 !	115.669 !	115.669 !	0.000	5.00	2.00	1.884	18	6	*
08.12.18 23	67.21	48.26	18.95	6.12	4.12	129.792	132.021	128.864	128.864	0.000	5.00	2.00	2.447	24	0	
09.12.18 23	67.29	48.40	18.89	6.12	4.12	129.485	131.732	128.570	128.570	0.000	5.00	2.00	2.434	24	0	
10.12.18 23	64.04	46.66	17.38	6.12	4.12	130.342	132.477	129.522	129.522	0.000	5.00	2.00	2.256	24	0	
11.12.18 23	63.16	46.20	16.96	6.12	4.12	130.883	133.005	130.090	130.090	0.000	5.00	2.00	2.212	24	0	
12.12.18 23	59.20	43.66	15.53	6.12	4.12	117.274 !	119.099 !	116.711 !	116.711 !	0.000	5.00	2.00	1.817	22	2	*
13.12.18 23	60.35	44.04	16.32	6.12	4.12	122.984	124.964	122.385	122.385	0.000	5.00	2.00	2.001	24	0	
14.12.18 23	63.41	45.77	17.65	6.12	4.12	126.293	128.431	125.580	125.580	0.000	5.00	2.00	2.221	24	0	
15.12.18 23	67.74	48.43	19.32	6.12	4.12	127.639	129.923	126.748	126.748	0.000	5.00	2.00	2.454	24	0	
16.12.18 23	69.02	48.80	20.22	6.12	4.12	127.345	129.695	126.439	126.439	0.000	5.00	2.00	2.562	24	0	
17.12.18 23	71.49	49.80	21.70	6.12	4.12	127.429	129.880	126.447	126.447	0.000	5.00	2.00	2.750	24	0	
18.12.18 23	73.13	56.91	16.22	6.12	4.12	197.784	201.470	195.756	195.756	0.000	5.00	2.00	3.186	24	0	
19.12.18 23	71.99	60.04	11.95	6.12	4.12	286.467	291.601	283.293	283.293	0.000	5.00	2.00	3.399	24	0	
20.12.18 23	71.11	59.04	12.08	6.12	4.12	274.544	279.435	271.626	271.626	0.000	5.00	2.00	3.293	24	0	
21.12.18 23	70.88	58.94	11.94	6.12	4.12	272.939	277.747	270.037	270.037	0.000	5.00	2.00	3.238	24	0	
22.12.18 23	68.58	57.69	10.89	6.12	4.12	277.848	282.556	275.079	275.079	0.000	5.00	2.00	3.007	24	0	
23.12.18 23	62.45	53.75	8.70	6.12	4.12	285.326	289.763	283.041	283.041	0.000	5.00	2.00	2.474	24	0	
24.12.18 23	61.98	53.16	8.82	6.12	4.12	286.300	290.733	284.091	284.091	0.000	5.00	2.00	2.517	24	0	
25.12.18 23	62.15	53.35	8.80	6.12	4.12	288.612	293.100	286.359	286.359	0.000	5.00	2.00	2.531	24	0	
26.12.18 23	66.95	56.18	10.77	6.12	4.12	237.842 !	241.770 !	235.624 !	235.624 !	0.000	5.00	2.00	2.549	21	3	*
27.12.18 23	66.65	56.75	9.91	6.12	4.12	290.519	295.295	287.769	287.769	0.000	5.00	2.00	2.863	24	0	
28.12.18 23	72.19	60.52	11.68	6.12	4.12	288.587	293.765	285.329	285.329	0.000	5.00	2.00	3.346	24	0	
29.12.18 23	70.70	59.55	11.15	6.12	4.12	289.073	294.240	286.007	286.007	0.000	5.00	2.00	3.203	24	0	
30.12.18 23	70.40	59.31	11.09	6.12	4.12	290.299	295.481	287.260	287.260	0.000	5.00	2.00	3.200	24	0	
31.12.18 23	68.37	57.99	10.38	6.12	4.12	290.114	295.319	287.351	287.351	0.000	5.00	2.00	2.995	24	0	
Итого/Средн	67.84	54.93	12.92	6.12	4.12	6543.246	6661.209	6482.575	6482.575	0.000	5.00	2.00	84.023	729	15	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.11.18 23	46204.804	47043.689	45983.934	45983.934	0.000	492.976	5334	5717
31.12.18 23	52748.050	53704.897	52466.509	52466.509	0.000	576.999	6063	5732
Итого	6543.246	6661.209	6482.575	6482.575	0.000	84.023	729	15

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____