

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 15/10/18г.-31/10/18г.

Абонент:000 "УправДомПлюс"

Адрес:ул. Ларина, 22

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 70.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 70.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 16036909, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x0C80

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
15.10.18 23	18.38	18.38	0.00<	6.12	4.12	---	---	---	---	---	5.00	2.00	---	0	24	*
16.10.18 23	18.55	18.55	0.00<	6.12	4.12	---	---	---	---	---	5.00	2.00	---	0	24	*
17.10.18 23	18.56	18.64	-0.08<	6.12	4.12	---	---	---	---	---	5.00	2.00	---	0	24	*
18.10.18 23	18.59	18.62	-0.02<	6.12	4.12	---	---	---	---	---	5.00	2.00	---	0	24	*
19.10.18 23	46.88	43.10	3.78<	6.12	4.12	203.101!	205.792!	202.531!	202.531!	0.000	5.00	2.00	0.774	14	10	*
20.10.18 23	45.06	41.76	3.29	6.12	4.12	310.344	314.559	309.748	309.748	0.000	5.00	2.00	1.032	24	0	
21.10.18 23	44.48	40.99	3.48	6.12	4.12	261.231	264.979	260.903	260.903	0.000	5.00	2.00	0.919	24	0	
22.10.18 23	40.82	37.89	2.93	6.12	4.12	243.846	247.027	243.728	243.728	0.000	5.00	2.00	0.724	24	0	
23.10.18 23	39.28	36.30	2.98<	6.12	4.12	237.413	240.510	237.441	237.441	0.000	5.00	2.00	0.716	24	0	*
24.10.18 23	39.99	36.78	3.21	6.12	4.12	265.906	269.441	265.906	265.906	0.000	5.00	2.00	0.863	24	0	
25.10.18 23	43.37	39.22	4.15<	6.12	4.12	285.883	289.541	285.460	285.460	0.000	5.00	2.00	1.195	24	0	*
26.10.18 23	54.13	47.41	6.72	6.12	4.12	285.965	289.924	284.492	284.492	0.000	5.00	2.00	1.921	24	0	
27.10.18 23	51.97	45.94	6.03	6.12	4.12	289.049	293.003	287.780	287.780	0.000	5.00	2.00	1.747	24	0	
28.10.18 23	47.95	42.94	5.01	6.12	4.12	288.881	292.832	288.085	288.085	0.000	5.00	2.00	1.453	24	0	
29.10.18 23	44.41	40.40	4.01	6.12	4.12	288.975	292.879	288.527	288.527	0.000	5.00	2.00	1.169	24	0	
30.10.18 23	45.32	40.95	4.37	6.12	4.12	288.688	292.626	288.156	288.156	0.000	5.00	2.00	1.270	24	0	
31.10.18 23	52.92	46.33	6.59	6.12	4.12	278.883	282.891	277.664	277.664	0.000	5.00	2.00	1.840	24	0	
Итого/Средн	46.04	41.64	4.40	6.12	4.12	3528.164	3576.005	3520.420	3520.420	0.000	5.00	2.00	15.625	302	106	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Условные обозначения: (<) параметр < min (>) параметр > max (!) отсут.питания (#) дисбаланс масс (X) аппарат.неиспр.
14.10.18 23	34188.799	34866.200	34057.639	34057.639	0.000	397.763	4313	5610	
31.10.18 23	37716.963	38442.205	37578.059	37578.059	0.000	413.388	4615	5716	
Итого	3528.164	3576.005	3520.420	3520.420	0.000	15.625	302	106	

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____