

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/18г.-16/12/18г.

Абонент: УК "УправдомПлюс"

Адрес: ул. Ларина, 22

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 70.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 70.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 16036909, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x0C80

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.12.18 23	72.06	58.73	13.34	6.12	4.12	255.234	259.294	252.244	252.244	0.000	5.00	2.00	3.376	24	0	
02.12.18 23	68.40	56.51	11.89	6.12	4.12	254.467	258.306	251.786	251.786	0.000	5.00	2.00	3.005	24	0	
03.12.18 23	72.52	59.44	13.08	6.12	4.12	255.440	259.464	252.333	252.333	0.000	5.00	2.00	3.312	24	0	
04.12.18 23	69.15	55.92	13.23	6.12	4.12	202.041 !	214.178 !	199.853 !	199.853 !	0.000	5.00	2.00	2.654	22	2 *	
05.12.18 23	65.96	51.29	14.67	6.12	4.12	168.260 !	170.497 !	166.678 !	166.678 !	0.000	5.00	2.00	2.452	23	1 *	
06.12.18 23	64.45	49.95	14.50	6.12	4.12	165.496 !	167.661 !	164.036 !	164.036 !	0.000	5.00	2.00	2.385	23	1 *	
07.12.18 23	65.07	48.82	16.25	6.12	4.12	116.589 !	118.306 !	115.669 !	115.669 !	0.000	5.00	2.00	1.884	18	6 *	
08.12.18 23	67.21	48.26	18.95	6.12	4.12	129.792	132.021	128.864	128.864	0.000	5.00	2.00	2.447	24	0	
09.12.18 23	67.29	48.40	18.89	6.12	4.12	129.485	131.732	128.570	128.570	0.000	5.00	2.00	2.434	24	0	
10.12.18 23	64.04	46.66	17.38	6.12	4.12	130.342	132.477	129.522	129.522	0.000	5.00	2.00	2.256	24	0	
11.12.18 23	63.16	46.20	16.96	6.12	4.12	130.883	133.005	130.090	130.090	0.000	5.00	2.00	2.212	24	0	
12.12.18 23	59.20	43.66	15.53	6.12	4.12	117.274 !	119.099 !	116.711 !	116.711 !	0.000	5.00	2.00	1.817	22	2 *	
13.12.18 23	60.35	44.04	16.32	6.12	4.12	122.984	124.964	122.385	122.385	0.000	5.00	2.00	2.001	24	0	
14.12.18 23	63.41	45.77	17.65	6.12	4.12	126.293	128.431	125.580	125.580	0.000	5.00	2.00	2.221	24	0	
15.12.18 23	67.74	48.43	19.32	6.12	4.12	127.639	129.923	126.748	126.748	0.000	5.00	2.00	2.454	24	0	
16.12.18 23	69.02	48.80	20.22	6.12	4.12	127.345	129.695	126.439	126.439	0.000	5.00	2.00	2.562	24	0	
Итого/Средн	67.00	51.48	15.51	6.12	4.12	2559.564	2609.054	2537.506	2537.506	0.000	5.00	2.00	39.473	372	12	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.11.18 23	46204.804	47043.689	45983.934	45983.934	0.000	492.976	5334	5717
16.12.18 23	48764.368	49652.742	48521.440	48521.440	0.000	532.449	5706	5729
Итого	2559.564	2609.054	2537.506	2537.506	0.000	39.473	372	12

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____