



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ПБ01.Н.00077

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ПироХимика-Центр»
Россия, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 44, стр. 1.
Тел./факс: (495) 783-68-00.
ОГРН 1107746544685

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПироХимика-Центр»
Россия, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 44, стр. 1.
Тел./факс: (495) 783-68-00.
ОГРН 1107746544685

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.
Тел./факс: (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 уполномочен 30.11.2010г. Некоммерческим
партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

код ОК 005 (ОКП) **48 5487**

код ТН ВЭД России

**Устройства (установки) пожаротушения автономные с термоактивирующимся микрокапсулированным
огнетушащим веществом: АСТ 15, АСТ 15М, АСТ 25, АСТ 45, АСТ 60, АСТ Р, предназначенные для
защиты пожароопасных объектов объемом не более 60 л. СТО 4854-001-66926383-2010 (с изм. от 15.01.2012 г.)
Серийный выпуск**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 4854-001-66926383-2010 (с изм. от 15.01.2012 г.): п. 4.4.2 таблица 1 (строки 1 - 4, 6, 7, 11, 12), п. 4.6, п. 4.7.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 11244 от 26.01.2012

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 11862 от 10.06.2011

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

07.02.2012

по

07.02.2017

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

В.В. Яшин
инициалы, фамилия

А.П. Карпов
инициалы, фамилия

РП № 0002082

