

**Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору**

Ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, (3842) 64-54-20, Факс: (3842) 64-54-30, E-mail: usib@gosnadzor42.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный номер № 10 - 2014 от «06» июня 2014г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что: передвижная, с переносным
комплектom приборов электролаборатория

Общество с ограниченной ответственностью «Элтранслаб»

/полное наименование предприятия, организации/

644121, г.Омск, ул.Труда, д.29, кв.33 тел. 8(913)669-61-18

/юридический адрес предприятия, телефон, факс/

зарегистрирована в Омском отделе по надзору в электроэнергетике Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

до и выше 1000В.

/ до и / или/ выше 1000В/

Перечень разрешенных видов испытаний и / или / измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки проекту и НД при проведении визуального осмотра.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока).
3. Проверка наличия цепи и измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки.
4. Измерение сопротивления изоляции.
5. Измерение полного сопротивления цепи «фаза-ноль» (измерение тока короткого замыкания цепи «фаза-ноль»).
6. Измерение удельного сопротивления грунта.
7. Испытание устройств защитного отключения.
8. Измерение напряжения прикосновения.
9. Испытание автоматических выключателей.
10. Испытание силовых трансформаторов до 1,6 МВА.
11. Испытание силовых кабельных линий (в т.ч. силовых кабелей из сшитого полиэтилена) до 10 кВ.
12. Испытание воздушных линий электропередач до 10 кВ.
13. Испытание сборных и соединительных шин до 10 кВ.
14. Испытание подвесных и опорных изоляторов до 10 кВ.
15. Испытание вводов и проходных изоляторов до 10 кВ.
16. Испытание масляных выключателей до 10 кВ.

17. Испытание вакуумных выключателей до 10 кВ.
18. Испытание выключателей нагрузки до 10 кВ.
19. Испытание предохранителей выше 1000 В.
20. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей до 10 кВ.
21. Испытание устройств защиты от перенапряжения (разрядников и ОПН) до 10 кВ.
22. Испытание измерительных трансформаторов до 10 кВ.
23. Испытание электродвигателей переменного тока до 1 кВ.
24. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки.
25. Измерение показаний качества электрической энергии

Свидетельство выдано на основании акта № 35-15/Д-ЭТЛ-52 от «06» июня 2014 года и письма № 00-01-42/208 от 13.04.2010 г. Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия Свидетельства установлен до «06» июня 2017 г.

И. о. заместителя руководителя



С. И. Печенев