

Vitocell 100-V и Vitocell 100-W

Действует для типа:

CVAA

CVAB-A

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 заявляем под собственную ответственность, что указанное изделие соответствует положениям следующих директив и постановлений.

- | | |
|---|---|
| 2014/68/EC | Директива по аппаратам, работающим под давлением |
| Типовые правила маркировки класса энергоэффективности EгP | |
| 812/2013 | Постановление ЕС "Маркировка энергоэффективности" |
| 814/2013 | Постановление ЕС "Требования к энергоэффективности" |
| 2017/1369/EC | Директива по маркировке энергозатрат |

Сведения согласно Директиве по аппаратам, работающим под давлением (2014/68/EC)

- Нагреваемый аппарат, работающий под давлением (без опасности перегрева)
- Часть ГВС и теплоносителя согласно статье 4, абзац (3)
- Часть гелиоустановки согласно категории 1, диаграмма 2
- Модули В и С1 согласно приложению III
- Материалы согласно правилам AD 2000 в соответствии с отдельными экспертизами и приложением I, 4.2, b)
- Припуск на коррозию согласно приложению I, 2.2 и правилам AD 2000

Аппарат, работающий под давлением, был испытан без оснастки (предохранительного устройства).
Аппарат, работающий под давлением, перед монтажом и первичным вводом в эксплуатацию должен быть оснащен в соответствии с местными государственными предписаниями.

Применяемые нормы:

DIN 4753-3:2017

DIN 4753-7:2019

EN 12897:2016

В соответствии с положениями указанных директив данное изделие имеет обозначение **CE-0036**.

Аллендорф, 30.10.2019

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

по доверенности Райнер Янсен
Руководитель отдела стратегического менеджмента
качества