



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtcl.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnrvk@mail.ru

Предписания № 175/1/73

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад №238»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

//заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №238» Сепп Марине Александровне.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №175 от «23» сентября 2019 заместителя главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Прибешука Евгения Михайловича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин «14» октября 2019 до 16 час. 00 мин «21» октября 2019;

проведена проверка: государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Кравчуковой Анжелой Алексеевной, здания и территории, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, 20А.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Сепп Марина Александровна, заведующий хозяйством Бабичева Наталья Юрьевна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в здании детского сада со всех приемно-контрольных устройств (здание хозблока).	ст. 4,ч.7ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2020	

2	Отсутствуют пожарные извещатели (не мене 2-х), включенных по логической схеме «ИЛИ» в методическом кабинете.	ст. 4,6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.1, 13.3.2 СП 5.13130.2009	01.07.2020	
3	Не соблюдены требования монтажа осветительных приборов при размещении плафонов менее 0,5м. и извещателей пожарных, в помещениях детского сада.	ст. 4,6,83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	01.07.2020	
4	Пожарные краны имеют пожарные запорные клапана с углом между присоединительными патрубками. не соответствующим требованиями нормативных документов (от 90 до 135 градусов включительно).	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390; п. 4.1 ГОСТ Р 53278-2009 Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие требования. Методы испытаний.	01.07.2020	
5	Пожарные шкафы, должны быть с элементами для обеспечения их опломбирования.	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390.	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка
Новокузнецкого района по пожарному надзору
Кравчукова А. А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий Центр М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«21» октября 2019



(подпись)

«21» октября 2019

(подпись)