

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №238»
(МБДОУ «Детский сад №238»)
654066, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Гранны, 20 А.
ИНН/КПП: 4217023459/421701001
тел.: 8(3843) 35-15-98
e-mail: detsadvvkz238@mail.ru
Исх. № 39 от «12» ноября 2019 г.

Главному государственному инспектору
г.Новокузнецка и Новокузнецкого района по
пожарному надзору
Степанчуку А.С.
заведующего МБДОУ «Детский сад №238»
Сепп М.А.

ОТВЕТ

на представление (исх. № 177-3-12-4-13 от 21.10.2019) об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения по адм. делу №94

№ п/п	Нарушения нормативных документов по пожарной безопасности	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1.	Не обеспечила подачу светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в здании детского сада со всех приемно-контрольных устройств (здание хозблока)	Обслуживающая организация составляет смету на выполнение работ по подключению хозблока к приемно-контрольному устройству в здании детского сада
2	Не обеспечила наличие пожарных извещателей (не менее 2-х), включенных по логической схеме «ИЛИ» в методическом кабинете	Подана заявка в обслуживающую организацию ФГУП «Охрана» для установки 2-го пожарного извещателя в методическом кабинете.
3	Не соблюдены требования монтажа осветительных приборов при размещении плафонов менее 0,5 м и пожарных извещателей в помещениях детского сада	Составляется смета по переносу пожарных извещателей на расстояние 0,5 м от осветительных приборов.
4	Пожарные краны имеют пожарные запорные клапана с углом между присоединительными патрубками, не соответствующими требованиями нормативных документов (от 90 до 135 градусов включительно)	Заключен Договор № 77 от 07.11.2019г. с ООО «Сибруда» на приобретение пожарных запорных клапанов в количестве 6 штук, в соответствии с требованиями нормативных документов
5	Пожарные шкафы должны быть с элементами для обеспечения их пломбирования	Пломбиратор приобретен, ведутся работы по опломбировке пожарных шкафов

Заведующий МБДОУ «Детский сад №238»



Сепп

/М.А.Сепп/