



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПК 001220

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 25.11.2016 г. по 24.11.2021 г.

код ОК 005 (ОКП)

57 7242

№ ССБК RU.ПБ15.H000004

код ТН ВЭД России

3907 91 100 0

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Р.А. Веселовского»
Адрес: Россия 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, стр. 1
ОГРН: 1117746234957. Телефон: +7495785-33-97, E-mail: info.ntc@mail.ru
(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Р.А. Веселовского»
Адрес: Россия 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, стр. 1
ОГРН: 1117746234957. Телефон: +7495785-33-97, E-mail: info.ntc@mail.ru
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ15, Орган по сертификации "ТЕСТПРОМ".
Юридический адрес: 115597, город Москва, улица Загорьевская,
дом 23, корпус 2. Фактический адрес: 410064, город Саратов,
проспект Строителей, дом 60. Телефон: +78452650988. E-mail:
testprom@yandex.ru
(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Полимерная композиция «Спрут +»

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать
объект)

соответствует требованиям

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18, 4.20)

(наименование документа, на соответствие которому (которым)
проводилась сертификация)

Проведенные исследования
(испытания) и измерения

Протокол испытаний № 0111/Е-М-16 от 25.11.2016г. ООО
«Гарантия Качества» ИЛ «Гарантия Качества», № ССБК
RU.21ПБ16 до 24.02.2019 г.

Представленные документы

ТУ 5772-002-90679544-2013
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 СДС.НПС.RU.001.ОС.07.СМК.00212
до 20.06.2019г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Е. В. Медяник

Эксперт (эксперты)

В. А. Дубоносов





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000531

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ15.H000004

Сведения о национальных стандартах
(сводах правил)

ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести - Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - В1. Трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности - Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов горения - Т2 умеренные по СНиП 21-01-97

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е. В. Медяник

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. А. Дубоносов

