



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

456783, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: sufps1@yandex.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456783, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Ленина, 86
тел. 8(35130) 2-85-11, тел. доверия 2-85-11, E-mail: ogpn1@yandex.ru

г. Озёрск Челябинской области, пр. Ленина, 86
(место составления акта)

« 29 » августа 20 18 г.
(дата составления акта)

15 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 54

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Озёрск, проезд Комсомольский, д.9,
проезд Комсомольский, д.9, корпус 1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Шарафутдинова Руслана Маратовича,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Врид начальника отделения ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»,
заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1
МЧС России» по пожарному надзору от 20.07.2018 № 54.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа №34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(далее МБОУ ООШ №34)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 21.08.2018г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин. по адресу: г. Озёрск,
проезд Комсомольский, д. 9

21.08.2018г. с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. Продолжительность 0 ч. 30 мин. по адресу: г. Озёрск,
проезд Комсомольский, д. 9, корпус 1.

29.08.2018г. с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 30 мин. в отделении ФГПН –
оформление документов по проверке

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 ч. 00 мин. / 2 рабочих дня
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением федерального государственного пожарного надзора Федерального
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

государственного казенного учреждения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а): _____

И.о. директора МБОУ «ООШ №34» Татаркина Светлана Анатольевна

30.07.2018

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *Инспектор ГОиО ГПН отделения ФГПН*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»,

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов

Антоненко Андрей Анатольевич

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Кузнецова Маргарита Викторовна*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

директор МБОУ ООШ № 34

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общая характеристика объекта:

Здание школы, расположенной по адресу: г. Озерск, проезд Комсомольский, д. 9. Здание четырехэтажное, 3 степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Здание оборудовано АПС и СОУЭ 3 типа. Акт о приемке установки в эксплуатацию от 2005г. Договор на обслуживание на АПС и СОУЭ заключен с ООО СП «УралПеленг».

Мастерские школы, по адресу: г. Озерск, проезд Комсомольский, д. 9, корпус 1. Здание одноэтажное, 3 степени огнестойкости. Договор на обслуживание на АПС и СОУЭ заключен с ООО СП «УралПеленг».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не выполнены пункты 2,5,9,15, предписания ОФГПН № 44/1/1 от 19.07.2017г. пункт 3 предписания ОФГПН № 1/1/1 от 01.03.2018г. (срок устранения 01.08.2018), а именно:*

предписание ОФГПН № 44/1/1 от 19.07.2017г

1. В лестничных клетках, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (Основание: части 3, 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее 123-ФЗ от 22.07.08г.), пункт 7.74 Строительных норм и правил Российской Федерации «Естественное и искусственное освещение» СНиП 23-05-95, введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 г. N 18-78 (далее СНиП 23-05-95*), пункт 4.3.1 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 (далее СП 1.13130.2009), пункт 43 Правила противопожарного режима в РФ);*

2. Четырёхэтажное здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 типа (по факту СОУЭ 3 типа). (Основание: части 3, 4 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 14 таблицы 2 свода правил СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173 (далее СП 3.13130.2009), пункт 7 таблицы 2 Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03, утвержденных приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323 (далее НПБ 104-03));
3. Ширина эвакуационного выхода из класса музыки (помещение № 10 согласно поэтажного плана на строение лит. А четвертого этажа) менее 0,8 м (по факту 0,71м). (Основание: части 3, 4 статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009);
4. Формирование сигналов управления системы оповещения 3-го типа в здании осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом не реализуются функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (отсутствует перезапрос состояния пожарных извещателей). (Основание: части 3, 4 статьи 4, статьи 84 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 14.2 СП 5.13130.2009, п. 13.2* Норм пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» НПБ 88-2001, утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31, согласованы с Госстроем России (письмо от 23.04.2001 г. № 9-18/238). (далее НПБ 88-2001)).

предписание ОФГПН № 1/1/1 от 01.03.2018г.

1. Пожарные рукава размещены в пожарных шкафах из горючих материалов. (Основание: статьи 107 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее 123-ФЗ от 22.07.08г.)

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора МБОУ «ООШ № 34» Кузнецову Маргариту Викторовну.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оценка пожарного риска не производилась.

нарушений не выявлено

Категория риска в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» – высокий (2 класс). Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся заявителями, вправе подать в орган государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (надзора)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Handwritten signature



А.А. Антоненко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Куртцова Маргарита Викторовна,
(фамилия, имя, отчество (последнее, при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

«29» августа 20 18 г.

Handwritten signature
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Телефон «доверия» 2-85-11