



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 34
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»**

456780 г. Озерск, Челябинской обл., Комсомольский пр-д, 9 тел 6-55-44 (директор), 6-31-39 (секретарь)
E-mail: school_34@inbox.ru ИНН 7422030101 / КПП 741301001 / ОГРН 1027401185140

**Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»
(Акт проверки от 01.03.2018 № 1)**

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранения	Результат мероприятий, полнота устранения нарушений	Причины невыполнения
1.	Не определен порядок и сроки с составлением соответствующего акта	Составить график проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов	10.04.2018	Устранено полностью	—
2.	Пожарные рукава размещены в пожарных шкафах из горючих материалов	Монтаж пожарного шкафа из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении		Не выполнено	Необходимо дополнительное финансирование
3.	Дверь помещения электрощитовой не имеет нормируемого предела огнестойкости	Обеспечить монтаж двери помещения электрощитовой с огнестойкостью не менее EI 60		Не выполнено	Необходимо дополнительное финансирование

Директор МБОУ ООШ № 34

31.07.2018

 М.В.Кузнецова