



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 34
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»**

456780 г. Озерск, Челябинской обл., Комсомольский пр-д, 9 тел 6-55-44 (директор), 6-31-39 (секретарь)
E-mail: school_34@inbox.ru ИНН 7422030101 / КПП 741301001 / ОГРН 1027401185140

Дополнение к отчету об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»
(Акт проверки от 19.07.2017 № 44)

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранения	Результат мероприятий, полнота устранения нарушений	Причины невыполнения
3.	Люки выхода на кровлю из лестничных клеток не выполнены противопожарными 2-го типа (по факту деревянные обиты металлом).	Замена люков	Июль 2018	Выполнена замена люков выхода на кровлю из лестничных клеток в соответствии с требованиями	—

Директор МБОУ ООШ № 34

20.08.2018

М.В.Кузнецова