



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ**



Выпуск № 9 от 21 сентября 2021 года



Содержание номера:

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского края за январь-июль 2021 год.....2 стр.

Оперативная обстановка с пожарами на территории районов 2021 год.....2стр.

Обзор требований пожарной безопасности в жилье3 стр.

Обзор требований пожарной безопасности при уборке и послеуборочной обработке зерна5 стр.

ГРАЖДАНЕ!!!!

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01*

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ**



**ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021
ГОДА**

**произошло 6153 (АППГ-7658) пожаров;
погибли на пожарах 163 (АППГ-134) человек,
из них погибли 5 (АППГ-8) детей;
получили травмы на пожарах 145 (АППГ-147)
человека, в том числе травмированы 11 (АППГ-11)
детей.**

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАХТИНСКОГО И НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021

Балахтинский район

**произошло 80 пожаров, АППГ 80;
погибли на пожарах 4 человека, АППГ 1;
из них погибло 0 детей, АППГ 0;
получили травмы на пожарах 0 человек,
АППГ 2;
в том числе травмированы 0 детей, АППГ 0.**



Новоселовский район

**произошло 36 пожаров, АППГ 49;
погибли на пожарах 0 человек, АППГ 0;
из них погиб 0 ребенок, АППГ 0;
получили травмы на пожарах 0 человек, АППГ 1;
в том числе травмированы 0 детей, АППГ 0.**

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность при курении.

**Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому
и Новоселовскому районам
майор внутренней службы И.А. Пупышко**

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ**

Обзор требований пожарной безопасности в жилье

Печальный список погибших в собственной квартире ежегодно пополняется сотнями человек. Не война и не стихия убили их. Причиной послужили собственная беспечность и поведение, не соответствующее нормам противопожарного режима. Статистика показывает, что около 80 % пожаров происходят в жилых зданиях.



Обычно люди самостоятельно создают пожароопасные ситуации. Поэтому требования противопожарного режима диктуют не только условия содержания частных домов или правила безопасности в многоквартирном здании, но и подробные правила поведения людей. Соблюдение правил пожарной безопасности позволяет снизить количество возгораний и сберечь множество жизней.

Пожары в жилых помещениях обычно вызваны неосторожным обращением с открытым огнём. Чтобы не допустить происшествия, следует помнить требования противопожарного режима при использовании открытого огня:

- запрещается пользоваться открытым огнем (факелами, свечами, керосиновыми лампами), а также выполнять сварочные работы в подвалах жилых домов;
- нельзя курить в постели, а также в сараях, кладовых и других местах, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы;
- не следует выбрасывать непогашенные спички и окурки;
- не стоит оставлять свечи вблизи окна, штор и покрывал.

Тление окурка в постели через пятнадцать минут перерастает в бушующее пламя. Уже через три минуты человек вдыхает смертельную дозу угарного газа. Девять из десяти таких пожаров происходит по вине людей, злоупотреблявших алкоголем. Опасности подвергаются не только они и члены их семьи, но и соседи. Возгорания обычно происходят ночью, и соседи замечают их поздно, когда пожар в доме уже полыхает вовсю.



Требования на кухне

Режим пожарной безопасности на кухне требует соблюдения следующих норм:

- не оставлять плиту без присмотра, так как масло или жир могут выплеснуться и загореться. Если возгорание произошло — тушить с помощью крышки и разделочной доски, ни в коем случае не водой.
- не использовать плиту для сушки белья и обогрева помещения. Готовить у плиты с

подколотыми волосами и в одежде без свисающих деталей (рукавов, завязок и т. д.);


- не загромождать варочную зону лишними предметами, прихватками, полотенцами, которые легко могут загореться.

Балкон, лестничная клетка, печь

Искра на балконе или лестничной клетке с легкостью может вызвать пожар в многоэтажном доме. В связи с этим по требованиям противопожарного режима окурки следует гасить в жестяной банке с водой.

Не факт, что старая мебель, макулатура и другие забытые на балконе вещи вам еще когда-нибудь понадобятся, а вот случайной искре они вполне сгодятся, чтобы вызвать пожар.

По этой же причине чистящие и легковоспламеняющиеся вещества нужно хранить в металлических или деревянных ящиках, закрытых плотными крышками или другим несгораемым материалом.



Пожар в частном доме зачастую бывает вызван несоблюдением режима эксплуатации печи. Запрещается:

- топить печь более двух часов подряд свыше 3 раз в день;
 - использовать для розжига бензин, керосин и т.д.
 - класть на притопочный лист дрова;
 - оставлять печь без присмотра или поручать ее детям;
- сжигать опилки, пластмассу и взрывоопасные вещества;
 - пользоваться печью с затрудненной тягой;
 - перекрывать дымоход до полного сжигания дров.

Использование электроприборов

Многие жильцы многоквартирных и частных домов даже не подозревают, что соблюдение противопожарного режима является их обязанностью как домовладельцев.

Хотя одни требования обычно соблюдаются — лишь нерадивый хозяин станет перегибать, завязывать в узел или закреплять гвоздями провода, но другие часто игнорируются.

Например, хозяйки забывают, что лишь холодильник можно оставлять работать в то время, когда никого нет дома. Другие электроприборы нельзя оставлять без присмотра.

В выходные, когда вся семья в сборе, одновременно включенный телевизор, компьютер, микроволновая печь, стиральная машина, пылесос могут вызвать перегрузку электросети. Хорошо, если сработает автоматическая защита и не произойдет воспламенения изоляции. В ином случае пожар в квартире неминуем.

Если электроприбор не понадобится в течение нескольких дней, лучше вовсе отсоединить его от сети, чем оставлять работать в пассивном режиме.

Провода не должны проходить рядом с электронагревательными приборами, мешать при ходьбе или заземляться дверью. Также не следует пренебрегать требованиями безопасности, эксплуатируя приборы с оголенной изоляцией, с поврежденным или изношенным шнуром. Неисправность проводки привела к трагедии в Кунгуре, где сгорели трое малолетних детей, оставленные без присмотра родителей:

Безопасность детей

Зачастую дети становятся не только жертвами, но и виновниками пожаров в жилом доме. Чтобы наглядно объяснить ребенку правила безопасного поведения, можно использовать сказки, кукольные спектакли, мультфильмы. От лица главных героев, спичек или электроприборов, они в увлекательной и доступной форме расскажут детям о правилах пожарной безопасности в квартире.

Начальник ОНД и ПР по
Балахтинскому и Новоселовскому районам
майор вн. службы Черкашин Д.В.

Обзор требований пожарной безопасности при уборке и послеуборочной обработке зерна



Комбайны, тракторы, самоходные шасси и автомашины, занятые на уборочных работах, должны иметь на выпускной трубе двигателя исправный искрогаситель, который надо ежедневно очищать от нагара. Вся уборочная техника должна быть снабжена средствами тушения пожара:

комбайн — двумя пенными огнетушителями, двумя лопатами, шваброй, войлочной кошмой размером 2х2 м; трактор или автомашина — пенным огнетушителем, лопатой; жатка—

лопатой, двумя швабрами, метлой.

У всех машин не допускается задевание вращающихся частей за корпус или кожух, отчего могут появиться искры. Комбайны и автозаправщики должны иметь металлическую цепь для заземления корпуса. По земле должно волочиться не менее пяти звеньев этой цепи. При подготовке машин к уборочным работам тщательно проверяют исправность электрооборудования, в частности состояние изоляции проводов в местах их прохода через отверстия. Не допускают подсекания топлива



или масла, очищают от их остатков двигателя. При обнаружении подсекания подтягивают болты, при необходимости меняют прокладки. Перед уборкой специальная комиссия проверяет готовность техники.

Большие хлебные массивы разбивают на участки площадью не более 50 га, делают между ними прокосы шириной не менее 8 м, убирают с прокосов созревшие колосья и пропахивают посередине полосу шириной не менее 4 м. При этом нужно организовать круглосуточное наблюдение в целях безопасности.

Запрещается заезжать автомашинам на поле с неубранным урожаем. В случае вынужденной остановки на убранном участке шофер должен проверить, не касается ли выхлопная труба высокой стерни.

Во избежание попадания соломы на выпускной коллектор двигателя запрещается работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей с открытым капотом или без него. На комбайнах без капотов выпускной коллектор должен закрываться металлическим щитком по всей его длине. У пусковых двигателей тракторов отсутствуют искрогасители. Поэтому нельзя пускать и глушить двигатель на убираемом массиве.

Валы битеров, соломонабивателей, транспортеров, подборщиков и других вращающихся частей комбайнов, жаток, косилок надо своевременно очищать от намотавшейся соломы. В противном случае из-за интенсивного трения о валы или детали, остающиеся неподвижными, солома может начать тлеть. Сварочные работы в процессе срочного ремонта уборочной техники допустимо выполнять непосредственно в поле только на испаханной площадке при наличии огнетушителей, кошмы и ведра с водой. Топливозаправщик заправляет уборочные машины при заглушённых двигателях и в светлое время суток.

Запрещается сжигать стерню, разводить костры и курить вблизи неубранных массивов. Площадку полевого стана, тока или склада опахивают полосой шириной не менее 4 м. Временные склады 1срна на полях, зернотоков и полевые станы должны располагаться не ближе 100 м от неубранной территории. Если на току используют двигатели внутреннего сгорания, то их оборудуют искрогасителями в виде бочки, заполненной наполовину водой, через которую проходят выпускные газы. Тока и склады зерна нельзя располагать ближе 15 м от электрических воздушных линий, так как при коротких замыканиях или ударе молнии в линию может произойти разряд вблизи склада зерна, что вызовет пожар.

На токах и складах зерна или грубых кормов нельзя курить. Расстояние от скирд, стогов, снопов до передвижной зерносушилки должно быть не менее Юм. Управление сушкой должно быть автоматизировано, с сигнализацией о местных перегревах зерна. Обслуживающий сушилку персонал не должен покидать рабочее место.

Солому или сено скирдуют на специальной площадке не ближе 15 м от воздушных линий, 20 м от дорог и 50 м от построек. Площадку опахивают на расстоянии 15 м от скирд полосой шириной 4 м. Между скирдами должны быть противопожарные разрывы не менее 20 м. Площадь, занимаемая одной скирдой, не более 300 м². Скирды можно размещать парами с расстоянием между торцами одной пары 6 м, но между соседними парами разрыв должен быть 30 м.



Посередине разрыва должна быть пропахана полоса шириной 4 м.

На складе грубых кормов размещают пожарный щит с первичными средствами пожаротушения. Рекомендуется оборудовать склад молниезащитой.

В случае начавшегося пожара следует забрасывать огонь землей, заливать его водой, затаптывать или захлестывать ветками. О пожаре надо сразу сообщить в ДПД хозяйства. Если погасить не удастся, то до прибытия помощи

надо ограничить его распространение, опав трактором с плугом (должен находиться рядом с убираемым массивом) место пожара с подветренной стороны на расстоянии 100... 150 м от огня полосой, ширина которой должна быть не менее 10 м. За ней должны находиться люди со швабрами или вениками, чтобы гасить горящую или тлеющую солому, которую ветер может переносить через полосу.

При тушении горящих скирд или стогов, кип соломы, сена надо иметь в виду, что тление внутри них может продолжаться и после того, как огонь погаснет снаружи, так как вода плохо проникает внутрь. Чтобы убедиться в отсутствии огня, надо разбросать скирду, стог, кипу и затушить все очаги тления внутри них.

Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому
и Новоселовскому районам
майор внутренней службы С.М. Емельяненко

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ**

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ГРАЖДАНЕ!!!!

**При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!**

Тел. 01, с сотовых телефонов 101, 112, 01*

Выпускается бесплатно.
Тираж 999 экз.

№ 9 от 21 сентября 2021

Выпускается отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Балахтинскому и Новоселовскому районам
Адрес: 662340, Россия, Красноярский край,
п. Балахта, ул. Советская, 34, тел. 2-21-30