



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 и, тел. 54-07-32, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, тел. 4-40-90, E-mail tond7@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 83/1/71

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Верх-Ненинская

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

средняя общеобразовательная школа в лице директора Калачевой Марины Владимировны

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Заринска и районов по

(наименование органа ГПН)

пожарному надзору № 83 от «22» марта 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 18 по 26 апреля 2017 года проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния территории, здания и помещений, расположенных по адресу: 659476, Алтайский край, Ельцовский район, с. Верх-Неня, ул. Школьная, 2,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

государственным инспектором г. Заринска, Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского и Тогульского районов по пожарному надзору Устиновым Александром Сергеевичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКОУ Верх-Ненинская СОШ Калачёвой Мариной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечена исправность огнетушителя №4 расположенного в коридоре (неисправен раструб)	ППР в РФ п. 475 «Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.»	31.07.2017 г.	
2	Допускается эксплуатация электрической проводки с нарушениями изоляционных материалов в коридоре	ППР в РФ п. 42. «Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; ...»	31.07.2017 г.	
3	Не проводится противопожарный инструктаж с работниками учреждения	ППР в РФ п.3 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной	31.07.2017 г.	

		безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.		
4	Не проводится проверка огнетушителей установленных на объекте	ППР в РФ п. 478 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.	31.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Заринска,

Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского и

Тогульского районов по пожарному надзору Устинов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ Верх-Ненинская СОШ

Калачева Марина Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 26 » апреля 2017 г.



(подпись)