



Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Фирма sohranim-teplo.ru

Телефон: +7(967)224-58-19
Электронная почта: info@sohranim-teplo.ru

Прибор testo 882
Серийный №: 2006278

Заказчик Спортивный комплекс КАНТ
Место измерения:
Москва, Электролитный проезд, дом
7к2, стр.2

Дата измерений: 06.12.2016



Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02858.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:38:08
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	10,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	7,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	3,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	4,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02859.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:38:16
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	8,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	5,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	4,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	17,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02860.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:38:22
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	16,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02861.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:38:32
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	17,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02862.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:38:47
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	17,5	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02863.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:38:59
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	39,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02864.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:39:21
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	42,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02865.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:39:26
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	42,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02866.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:39:41
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	43,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02867.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:39:47
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	34,7	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02868.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:39:54
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	26,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02869.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:40:04
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 14,1 °C Максимум: 16,9 °C Среднее значение: 15,4 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02870.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:40:13
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	101,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02871.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:40:51
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02872.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:41:05
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	98,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02873.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:41:16
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	23,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	49,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02874.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:41:25
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	21,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	48,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02875.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:41:31
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02876.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:43:01
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02877.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:43:09
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	42,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02878.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:43:37
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	31,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02879.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:43:57
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	21,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	41,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02880.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:44:02
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02881.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:44:07
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02882.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:44:16
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	29,1	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02883.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:44:24
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02884.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:44:44
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,5	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02885.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:44:51
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	28,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	24,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 18,2 °C Максимум: 18,9 °C Среднее значение: 18,5 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02886.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:45:01
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02887.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:45:07
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,6	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02888.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:45:12
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	27,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	31,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	34,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02889.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:45:34
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	34,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02890.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:45:40
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	23,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	38,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02891.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:45:55
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02892.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:46:35
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 18,7 °C Максимум: 19,3 °C Среднее значение: 18,9 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02893.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:46:42
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02894.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:47:50
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Минимум: 18,5 °C Максимум: 19,1 °C Среднее значение: 18,8 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02895.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:47:55
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02896.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:48:01
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02897.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:48:06
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	32,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02898.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:48:11
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	95,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02899.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:48:23
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	31,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02900.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:49:12
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	35,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02901.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:49:18
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	39,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02902.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:49:25
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	40,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02903.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:50:05
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	19,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02904.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:50:11
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	22,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	22,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02905.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:50:18
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,1	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02906.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:50:26
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02907.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:50:33
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02908.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:50:37
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02909.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:50:46
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02910.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:50:51
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02911.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:51:02
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	32,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	31,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	31,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	19,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,6	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02912.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:51:21
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02913.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:51:28
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02914.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:51:34
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	39,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Минимум: 19,1 °C Максимум: 19,8 °C Среднее значение: 19,4 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02915.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:51:39
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	39,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02916.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:51:47
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	19,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02917.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:51:52
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,7	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02918.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:52:10
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,0	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Минимум: 18,6 °C Максимум: 19,8 °C Среднее значение: 19,3 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02919.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:52:19
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	38,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02920.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:52:25
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	24,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	26,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	38,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02921.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:52:34
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02922.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:52:47
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02923.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:52:56
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	31,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	23,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	31,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	25,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	32,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	27,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	33,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02924.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:54:06
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	21,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	21,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	23,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	19,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	20,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	41,0	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02925.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:54:12
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	23,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	21,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	22,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	20,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	19,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	20,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	41,0	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02926.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:54:19
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	21,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	22,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	22,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	22,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	20,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,4	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02927.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:54:25
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	22,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	21,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	20,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	20,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02928.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:54:52
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	21,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	22,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	22,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	22,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	39,0	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02929.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:55:06
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	21,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	21,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	20,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02930.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:55:13
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	21,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	21,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	20,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	19,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02931.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:55:27
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02932.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:55:34
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02933.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:55:54
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	27,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02934.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:55:58
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	25,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	22,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	29,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	19,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	43,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02935.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:56:06
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	24,2	0,95	20,0	-

Линия профиля:




Файл: IV_02936.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:56:13
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02937.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:56:22
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	23,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	29,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	31,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	22,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	19,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	31,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02938.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:56:31
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	44,0	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02939.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:56:38
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02940.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:56:50
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	24,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02941.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:56:59
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	23,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	35,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02942.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:57:04
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	26,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02943.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:57:34
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	18,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	18,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	18,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	18,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	31,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02944.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:57:45
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02945.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:57:51
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02946.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:58:02
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02947.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:58:15
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02948.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:58:20
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,0	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02949.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:58:25
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02950.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:59:18
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02951.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:59:22
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02952.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:59:44
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02953.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 14:59:48
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	8,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	5,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	39,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02954.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 14:59:54
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	23,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	4,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	39,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02955.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:00:23
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	30,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	25,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	22,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	19,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	19,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	19,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02956.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:00:32
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02957.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:00:37
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02958.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:00:42
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02959.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:01:00
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02960.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:01:05
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02961.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:01:10
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	40,6	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02962.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:01:17
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	35,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02963.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:01:38
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	31,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	29,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	25,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	30,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	19,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	19,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	19,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	19,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02964.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:01:46
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,7	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02965.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:01:50
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	20,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02966.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:01:59
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	19,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02967.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:04:46
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	27,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02968.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:04:52
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	22,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	46,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02969.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:04:57
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	21,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	32,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02970.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:06:05
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	10,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02971.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:06:20
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,1	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 9,9 °C Максимум: 19,0 °C Среднее значение: 15,1 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02972.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:06:37
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	22,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	34,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02973.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:10:15
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	19,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	29,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02974.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:12:47
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	14,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	1,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	49,2	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02975.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:12:53
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	30,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 16,7 °C Максимум: 19,5 °C Среднее значение: 17,1 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02976.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:12:59
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	22,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	3,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	1,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	58,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02977.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:13:03
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	29,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	11,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	46,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02978.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:13:08
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	23,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02979.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:13:14
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,2	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02980.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:13:31
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,4	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02981.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:13:37
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	21,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02982.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:13:46
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	18,0	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02983.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:13:54
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	9,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	35,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02984.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:13:59
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	9,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	22,3	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02985.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:14:17
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02986.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:14:21
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	30,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02987.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:14:34
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	22,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	58,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02988.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:14:39
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	28,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,2	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02989.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:14:49
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	4,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,5	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02990.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:14:54
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	17,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02991.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:14:58
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	17,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 17,1 °C Максимум: 17,9 °C Среднее значение: 17,6 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02992.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:15:16
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	19,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02993.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:15:30
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,1	0,95	20,0	-

Линия профиля:

Минимум: 17,2 °C Максимум: 18,0 °C Среднее значение: 17,6 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02994.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:15:35
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	41,7	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02995.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:15:39
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	13,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	17,1	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02996.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:15:51
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	9,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	8,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,5	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02997.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:15:56
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	9,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	9,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	24,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_02998.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:16:18
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	4,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_02999.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:16:29
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	29,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	26,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	29,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03000.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:16:36
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	21,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	20,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	20,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	38,5	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03001.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:16:41
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	38,1	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03002.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:16:46
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	35,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_03003.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:16:54
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 17,1 °C Максимум: 17,9 °C Среднее значение: 17,6 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03004.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:16:58
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	17,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03005.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:17:26
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	18,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	18,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	39,3	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03006.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:17:31
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	10,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	45,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:





A photograph of a large, curved, metallic structure, likely a spacecraft component, illuminated by bright, rectangular light sources. The structure has a grid-like pattern and a central circular feature.



Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	24,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	47,2	0,95	20,0	-



Минимум: 16,8 °C Максимум: 17,3 °C Среднее значение: 17,1 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03008.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:17:45
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	31,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	38,6	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03009.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:17:50
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	8,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	9,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	24,1	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03010.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:18:06
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,0	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03011.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:18:19
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	29,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	25,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	10,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	11,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	5,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	9,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	10,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	29,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03012.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:18:25
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	47,0	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03013.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:18:30
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	54,8	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03014.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:18:34
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,7	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03015.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:18:39
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	6,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	19,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03016.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:18:44
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	16,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,3	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_03017.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:19:02
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0




Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	23,0	0,95	20,0	-

Линия профиля:


Минимум: 16,3 °C Максимум: 17,0 °C Среднее значение: 16,7 °C





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03018.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:19:08
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	2,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03019.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:19:17
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	17,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	9,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	39,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03020.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:19:20
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	28,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	8,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	37,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_03021.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:19:25
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	7,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	7,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	21,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03022.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:19:44
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	16,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	36,7	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03023.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:19:51
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	27,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	27,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	25,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	26,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	27,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	23,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	14,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	30,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03024.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:20:02
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	9,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	9,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	2,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	2,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	41,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03025.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:20:07
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	34,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	2,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	1,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	42,5	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03026.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:20:12
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	14,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	13,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	35,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03027.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:20:16
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	15,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	20,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03028.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:20:35
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	16,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	14,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	17,7	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03029.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:20:38
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	17,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	4,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	8,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	46,4	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03030.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:20:43
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	5,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	1,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	46,5	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03031.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:21:22
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	8,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	7,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	1,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	5,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	46,2	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03032.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:21:40
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	9,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	5,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	7,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	2,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	2,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	1,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	4,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	13,4	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03033.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:21:50
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	9,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	8,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	12,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	-3,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	-3,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	14,6	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_03034.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:22:38
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	9,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	8,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	9,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-2,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	4,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	2,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	1,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	14,4	0,95	20,0	-

Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03035.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:22:46
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	6,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	10,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	5,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	6,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	6,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-0,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	3,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	1,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	14,1	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03036.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:22:54
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	10,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	2,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	1,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	1,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	15,9	0,95	20,0	-



Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03037.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:23:01
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	2,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	7,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	7,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-1,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	-1,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	-0,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	12,9	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03038.BMT
 Тип объектива: Стандартный 32°
 Дата: 06.12.2016
 Время: 15:23:28
 Параметры изображения:
 Коэффициент излучения: 0,95
 Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	7,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	5,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	7,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	4,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-4,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	-3,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	1,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	-2,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	13,8	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения


Файл: IV_03039.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:23:32
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	9,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	8,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	7,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-1,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	-0,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	-2,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	-2,9	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	15,1	0,95	20,0	-


Линия профиля:





Тепловизионное обследование помещений спортивного назначения

Файл: IV_03040.BMT
Тип объектива: Стандартный 32°
Дата: 06.12.2016
Время: 15:23:40
Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	6,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	8,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	9,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	9,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	9,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-0,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	-3,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	2,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	13,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:

