

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

117342, г. Москва, ул. Обручева, д.46,  
тел. 8 (499) 743-02-52, факс 8 (495) 334-95-20,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Королёву  
УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

141076 г. Королёв, ул. Калининградская, д.29/1, тел./факс 8(495) 511-57-79,  
ogpncorolev@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 123 / 1 / 3**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
средней общеобразовательной школе № 10**

**Директору МБОУ СОШ № 10**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Королёва по пожарному надзору Плишкина В.Ю. №123 от 20.07.2015г.,

(наименование органа ГПН)

ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",  
«01» сентября 2015г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена проверка инспектором ОНД  
по г. Королёву - государственным инспектором г. Королёва по пожарному надзору старшим  
лейтенантом внутренней службы Вивчарь Максимом Григорьевичем в помещениях  
расположенных по адресу:

Московская область, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с \_\_\_\_\_

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	для отделки полов в общих коридорах на путях эвакуации 2-го этажа допускается использование линолеума с неизвестными показателями по пожарной безопасности	п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе	01.04.2016г.	
2.	для отделки стен в общих коридорах на путях эвакуации 1-го и 2-го этажей допускается использование материалов с неизвестными показателями по пожарной безопасности (настенные панели)	п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе	01.04.2016г.	
3.	применены горючие материалы на путях эвакуации пола 3-го этажа (масляная краска)	п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе	01.04.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г. Королёву  
государственный инспектор  
г. Королёва по пожарному надзору-М.Г. Вивчарь  
(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» сентября 2015г.



*(Handwritten signature)*

Предписание для исполнения получил:

✓ \_\_\_\_\_  
(подпись)

✓ \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

✓ « \_\_\_\_\_ » сентября 2015г.