



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области в Щелковском районе, в городах
Королев, Лосино-Петровский, Фрязино.**

141100, Московская обл., г Щелково, ул. Советская, д.6, тел. /факс(095)526-43-11

21.03.2016г.

г.Королёв.

Предписание №10

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

При проверке Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Королева
Московской области -средней общеобразовательной школы №10 (МБОУ СОШ №10),
расположенного по адресу: Московская область, г. Королев, рассмотрении представленных
документов: акта проверки 16/07 от 25 января 2016г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Кабинет №309 не оснащен бытовым термометром для контроля температурного режима, что является нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. В учебных кабинетах № 101,102, 103,309 на отопительных приборах отсутствуют защитные экраны, что является нарушением п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. В учебных кабинетах №№202, 205, 206, 209, 212, 301, 304, 309, кабинете обслуживающего труда классные доски не оборудованы местным равномерным освещением, что является нарушением п.п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Санитарные узлы не оборудованы дверями. что является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. На потолке и стенах актового зала, потолке коридора 3-го этажа, потолке и стенах токарной мастерской- следы протекания, у полового покрытия из линолеума в кабинете №309 разошлись швы, в 302 кабинете со стен осыпается краска, пол имеет многочисленные дефекты, что является нарушением требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. У 59 сотрудников МБОУ СОШ №10 не представлены данные о прохождении медицинского осмотра, вакцинации против гепатита В, кори, краснухи, дифтерии, в соответствии с п.1.ст.10 Федерального закона от 17. 09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Постановления правительства РФ №825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением ст.36 №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7. Согласно протоколу лабораторно-инструментальных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе №П-955 от 19.02.2016. в кабинете физики, литературы, алгебры, истории, кабинете информатики, кабинете математики, спортивном зале, в кабинете начальной школы №104 параметры микроклимата (по относительной влажности) не соответствуют требованиям п.п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. Согласно протоколу ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе №П-959 от 19 февраля 2016г. измеренные значения коэффициента пульсации в кабинетах информатики, физики, литературы, алгебры, истории, математики, спортивном зале, кабинетах начальной школы №№102, 103,104 не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (с изменениями).

В МБОУ СОШ №10

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:


1. Оборудовать отопительные приборы защитными экранами в учебных кабинетах № 101,102, 103,309.
Срок- 15.08.2016г.
2. Оснастить кабинет №309 бытовым термометром.
Срок- 21.05.2016г.
3. Провести косметический ремонт актового зала, коридора 3-го этажа, токарной мастерской, кабинетов №309 и № 302.
Срок-15.08.2016г.
4. Оборудовать классные доски в учебных кабинетах №№202, 205, 206, 209, 212, 301, 304, 309, кабинете обслуживающего труда местным равномерным освещением.
Срок-15.08.2016г.
5. Оборудовать кабины в санитарных узлах для учащихся дверями.
Срок- 15.08.2016г.
6. Представить результаты медосмотра, данные о вакцинации против гепатита В, кори, краснухи, дифтерии и аттестации в соответствии с п.1.ст.10 Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Постановления правительства РФ №825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
Срок-21.05.2016г.
7. Привести параметры микроклимата в кабинете физики, литературы, алгебры, истории, кабинете информатики, кабинете математики, спортивном зале, в кабинете начальной школы №104 в соответствие с требованиями п.п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. Представить в ТО протоколы лабораторно-инструментальных исследований микроклимата.
Срок- 21.05.2016г.
9. Привести значение коэффициента пульсации в кабинетах информатики, физики, литературы, алгебры, истории, математики, спортивном зале, кабинетах начальной школы №№102, 103,104 в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (с изменениями) (в кабинете информатики). Представить в ТО протоколы лабораторно-инструментальных исследований искусственной освещенности.
Срок- 21.05.2016г.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 3-х месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов организации. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 КоАП РФ.

Документы, подтверждающие выполнение данного предписания представить не позднее - в Т.О.


21.05.16 15.08.16

Специалист-эксперт
территориального отдела
(должность)
(ФИО)



И.Н.Щукина
(подпись)

Копию получил:
21.03.2016
(дата)


(подпись)


(ФИО)