



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”
E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05
E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 33
(место составления акта)

“ 08 ” сентября 20 20 г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 378

По адресу/адресам: 654031, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 33
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 378 от «26» августа 2020 года главного государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору А.С. Степанчука;

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Санаторная школа – интернат № 82»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«31» августа 2020 г. с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«07» августа 2020 г. с 09 час.00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«08» августа 2020 г. с 15 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НДПР Заводского района г. Новокузнецка ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу;

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Ерохина Марина Викторовна «27» августа 2020 г. в 13 часов 27 минут;

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: решение от 26.08.2020.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Глазырина Наталья Николаевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Ерохина Марина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	Не в полном объеме предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности на применяемые строительные материалы покрытия пола в спальнях помещений на втором и третьем этажах здания.	п. 1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ч. 7 ст.134, таблицы 3, 28 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2012; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, п. 6.25* СНиП 21-01-97*.	МКОУ «Санаторная школа – интернат № 82» Директор Ерохина Марина Викторовна
2.	Не в полном объеме предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности на применяемые строительные материалы покрытия пола на путях эвакуации 1-го, 2-го и 3-го этажей здания.	п. 1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ч. 7 ст.134, таблицы 3, 28 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2012; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, п. 6.25* СНиП 21-01-97*.	МКОУ «Санаторная школа – интернат № 82» Директор Ерохина Марина Викторовна
3.	Не проведена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных	п.49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390.	МКОУ «Санаторная школа – интернат № 82» Директор Ерохина Марина

	систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре в столовой.		Викторовна
4.	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) не обеспечивает мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре при дублировании сигналов в подразделения пожарной охраны (ложные срабатывания АУПС с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390, ч. 3 ст. 4, ч.7 ст.83 ФЗ №123 от 22.07.2008г; п.14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МКОУ «Санаторная школа – интернат № 82» Директор Ерохина Марина Викторовна

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты 6,7,8,14 предписания № 69/1/41 от 16.10.2019;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 378/1/204 от 08.09.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Глазырина Н.Н.

«08» сентября 2020 г.

_____ (подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ М. Ерохина, директор
_____ (фамилия, имя, отчество (последние – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» сентября 2020 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: