



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул.Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк

«28» июня 2016г.
16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 67

По адресу/адресам: Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 33

(место проведения проверки)

на основании: во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору от 20 мая 2016 года № 67, была проведена
внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного оздоровительного
образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,
«Санаторная школа-интернат № 82» (МКООУ «Санаторная школа-интернат № 82»)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» июня 2016 года с 15 час. 00 мин до 16 час. 00 мин «28» июня 2016 года

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НД Заводского района Новокузнецка ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого
района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Ерохина М.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

27.05.2016 г. 08 час. 30 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: Таначева Ирина Олеговна, государственный инспектор

г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКООУ «Санаторная школа-интернат № 82»
Ерохина М.В.

О проведении проверки МКООУ «Санаторная школа-интернат № 82» было уведомлено в
установленном порядке, копия распоряжения на проверку вручена 27.05.2016г.

В ходе проведения проверки установлено и предоставлены следующие документы:

- издан приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность № 322 от 01.09.2015 г. ;

- разработаны инструкции действий персонала при возникновении пожара в дневное и ночное время;

- проведены инструктажи по пожарной безопасности с 21.06.2016г. с охватом 86 человек, (подтверждено записями в журнале учета инструктажей);
- проведены практические тренировки действий по эвакуации людей при пожаре 01.06.2016г.;
- вывешены на видных местах таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;
- вывешены планы эвакуации людей при пожаре, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ;
- на корпус огнетушителей, установленных на объекте, нанесены порядковые номера белой краской;
- смонтирована пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре ;
- имеется договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ и эвакуационного освещения № 360/2016/100 от 11.01.2016г.
- проведена проверка работоспособности АПС и СОУЭ акты от 12.05.2016г.;
- выполнено эвакуационное освещение, акт технического заключения на измерение освещенности от 12.05.2016г.;
- инструкции о мерах пожарной безопасности разработаны в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима;
- имеется прямой вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы;
- проведены проверки кранов внутреннего противопожарного водопровода, акты от 31.05.2016г.;
- обучение мерам пожарной безопасности по программе ПТМ прошли: директор Ерохина М.В. удостоверение от 04.12.2014г. (действительно до 04.12.2017 г.), заместитель директора по БЖ Косарева О.П. удостоверение от 13.04.2014г. (действительно до 13.04.2017 г.), заместитель директора по АХР Тузовская Р.В. удостоверение от 30.10.2013г. (действительно до 30.10.2016 г.),

(указывается перечень предоставленных документов, выполнение /соблюдение режимных мероприятий, подробная описательная часть по допущенным нарушениям, сведения о выполненных мероприятиях, сведения о проверки знаний персоналом требований ПБ)

В ходе выборочного опроса операторов по знанию требований пожарной безопасности, порядка действий при пожаре, правила обращения с огнетушителями, номера телефона вызова пожарной охраны установлено, что знания удовлетворительные.

В ходе проведения проверки выявлено:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не требуется

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

ранее выданное предписание органа государственного контроля (надзора) :

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

В. Д. Шибирев



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МКООУ «Санаторная школа-интернат № 82»

Ерохина Марина Викторовна

28.06.2016

М. П. Шибирев
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Примечание об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц) проводивших проверку)