

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 13.09.2021 № 276



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная 2-и, тел. (3852)-202-319

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №7

управления надзорной деятельности и профилактической работы

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, тел. 4-40-90, E-mail tond7@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 262/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

"Солнышко" (ОГРН 1042201270484; ИНН 2240003584)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц),

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Можного Константина Сергеевича № 262 от

руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора), (контрольное (надзорное) мероприятие),

13 сентября 2021 года в период с 24 сентября 2021 года по 29 сентября 2021 года Качаковым
Александром Владимировичем, старшим дознавателем отделения дознания территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы № 7 Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проведена
плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии).

Заведующая Вершинина Ирина Васильевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В журнале эксплуатации систем противопожарной	ППР В РФ п. 43 «Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет	31.10.2021г.	

	защиты отсутствует запись о проведении очистки вентиляционных камер от горючих отходов и отложений.	порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты»		
2.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует запись о проведении проверки внутреннего противопожарного водопровода в части его водоотдачи.	ППР В РФ п. 48 абз. 2 «Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.»	31.10.2021г.	
3.	Направление движения к противопожарному водоёму не обозначено указателем в соответствии с ППР в РФ.	ППР В РФ п. 48 абз. 3 «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.»	31.10.2021г.	
4.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует запись о проведении проверки работоспособности задвижек с электроприводом.	ППР В РФ п. 52. «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.»	31.10.2021г.	
5.	В помещении склада кухни пожарные извещатели закрыты пластиковыми колпаками.	ППР В РФ п. 54 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний	31.10.2021г.	

		<p>указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.»</p>		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Закруткин В.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

В.В. Закруткин
(подпись)

Старший дознаватель ОД ТО НД и ПР № 7
Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю
капитан внутренней службы Качаков А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

