



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «Средняя школа № 25»

Э.В Тихонова

2021 г.

План мероприятий по устранению выявленных нарушений законодательства о гражданской обороне при создании, содержании и использовании защитных сооружений, в результате проверки прокуратуры г. Петрозаводска

№ п/п	Выявленные нарушения при проверке	Перечень мероприятий, направленных на устранение нарушений	Срок исполнения	Исполнители
1.	пп. 3.2.1., 3.2.2., 4.2.5 Правил № 583 не обеспечена сохранность герметизации ЗС и его защитных свойств. Защитно-герметические двери, находясь в положении «открыто», не установлены на подставки, чем нарушен п. 3.2.5 Правил № 583.	В целях обеспечения сохранности и герметизации ЗС и его защитных свойств, установить на подставки защитно-герметические двери, находящиеся в положении «открыто»	До 27.07.2021	Ледовских С.В., заместитель директора по АХЧ, рабочий по комплексному обслуживанию здания Кузьмин Л.И.
2.	п. 3.2.24 Правил № 583 Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, не закрыты и не опечатаны	Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, закрыть и опечатать	До 27.07.2021	Ледовских С.В., заместитель директора по АХЧ
3.	п. 6.22. Правил № 583 на всех защитно-герметических дверях и ставнях ЗС не указан порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней сторон	Нанести белой краской на все защитно-герметические двери и ставни ЗС порядковый номер, с наружной и внутренней сторон	До 27.07.2021	Ледовских С.В., заместитель директора по АХЧ, А.А. Рубец Заместитель директора по безопасности

С планом мероприятий по устранению нарушений ознакомлены:

С.В. Ледовских
А.А. Рубец