

**Предписание N 92/1/61**  
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8» городского округа г. Стерлитамак, директору МБОУ «СОШ № 8»

Мусину Хамиту Халиловичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД по г. Стерлитамак РБ по пожарному надзору N 92 от 01.06.2015 года,  
 (наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

" 08 " 06 20 15 г. с 10 час 00 мин до 11 час 00 мин продолжительность 1 час.

" 29 " 06 20 15 г. с 10 час 00 мин до 11 час 00 мин продолжительность 1 час.

" 02 " 07 20 15 г. с 10 час 00 мин до 10 час 30 мин продолжительность 30 мин.

проведена плановая проверка Государственным инспектором ОНД по г. Стерлитамак РБ УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ капитаном вн. службы Кашафутдиновым Рустамом Рафитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

Комплекса зданий школы - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» городского округа г. Стерлитамак по адресу ул. Макаренко, 1, г. Стерлитамак

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «СОШ № 8» Мусиным Хамитом Халиловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (выполнены проводами марки КСПВ)	(ч. 2 и 8 ст. 82, 151 ФЗ-123; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012);	03.03.2016 г.	—
2.	отсутствуют пожарные извещатели в помещении кухни	(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 4 приложение таблица 1 пп. 9 НПБ 110-03);	03.03.2016 г.	—
3.	пожарные шкафы в количестве 2 шт., изготовлены из горючих материалов (дощатые)	(ст. 107 п. 4, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 57 Правил противопо-	03.03.2016 г.	+