

3. при формировании срабатывания автоматической пожарной сигнализации путем нажатия на извещатель пожарной ручной системы автоматической пожарной сигнализации, и путем замыкания дымового пожарного извещателя, установлено, что на приемно-контрольный прибор сигнал поступил, сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, но дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в подразделение пожарной охраны (ул. Волочаевская, 3, г. Стерлитамак) не поступило.	(ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 года, п. 61, п. 63, п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года), п. 13.4 НПБ 88-2001, п. 14.4 СП 5.13130.2009 Приложение к приказу МЧС России от 01.06.2011 г. № 274, ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2008г.);	03.03.2016 г.
14. отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании склада (литер В согласно технического паспорта)	(ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., НПБ 110-03);	03.03.2016 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кото-

рых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневные срок вправе обжаловать настоящие предписание.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак
по пожарному надзору Кашафутдинов Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«03» июля 2015 г.



Предписание для исполнения получила:

(подпись)

директор МБОУ «СОШ № 8» Мусин Хамит Халилович

(должность, фамилия, инициалы)

«03» июля 2015 г.

Телефон доверия: 8 (347) 233-99-99