

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.01939

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006978

Общество с ограниченной ответственностью "ДюнаТафт" (ООО "ДюнаТафт"). Адрес: 236011, РОССИЯ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75. ОГРН: 1033917000072. Телефон: 84012392012. Факс: 84012392012. E-mail: mail@dtaft.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ДюнаТафт" (ООО "ДюнаТафт"). Адрес: 236011, РОССИЯ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75. ОГРН: 1033917000072. Телефон: 84012392012. Факс: 84012392012. E-mail: mail@dtaft.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия и изделия ковровые нетканые прошивные тафтинговые "ДюнаТафт" типа "Искусственная трава" (ворс разрезной, состав ворса - 100 % полипропилен, высота ворса от 3,5 мм до 8,5 мм, основа - грунтовка на базе карбоксилированного латекса и гранулята резины), общим весом от 980 г/м² до 1500 г/м², выпускаемые по ТУ 8171-002-13643231-2010 с изм. № 1, 2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

81 7100

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5703 30 180 0

5703 30 120 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ) см. Приложение – бланк № 0012012

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 112-С/ТР-16 от 22.03.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № NQSRU.0004.S000096 от 02.03.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.03.2016

по 23.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

А.А. Гомзов

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

Е.И. Ухарова

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.01939

(обязательная сертификация)

№ 0012012

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение горения"	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ
(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Е.И. Ухарова

инициалы, фамилия