РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.02029 (номер сертификата соответствия) ТР 1517987 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «РабберСол»
Адрес: РФ, 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, д. 44/4, офис 15.
ОГРН: 1116320030639. Телефон +7(8482) 55-88-15, факс +7(8482) 55-88-15.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «РабберСол»
Адрес: РФ, 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная, д. 44/4, офис 15.
ОГРН: 1116320030639. Телефон +7(8482) 55-88-15, факс +7(8482) 55-88-15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, E-mail info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Покрытия на основе резиновой крошки т.м "Sagama", толщиной от 2,0мм до 50,0мм, плотностью от 600кг/м³ до 1500 кг/м³, выпускаемые по ТУ 2533-001-37042832-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 25 3300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г.), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., п. 7., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Согласно приложению №1 (бланк ТР № 0450256). Класс пожарной опасности строительного материала КМ4

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0621/07-2013 от 11.07.2013г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), рег.№ РОСС RU.OC03.СМК.00064 от 25.12.2012 г. до 25.12.2015 г., выдан ОС систем менеджмента качества ООО «ЕВРОСТАН», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.08.2013 по 06.08.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Мурат Аношин
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Л.В. Козийчук
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.02029

(обязательная сертификация)

ТР 0450256
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г3 нормальногорючие по ФЗ 123 ст.13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП3 умереннораспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.

Общество с ограниченной Ответственностью «ПожСтандарт» Орган по сертификации продукции Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» ТРПБ.RU.ПБ57 г. Москва

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Л.В. Козийчук

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.