

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.00533

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007214

Открытое акционерное общество «Комитекс».

Место нахождения: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.

Фактический адрес: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН:

1021100513928. Телефон: (8212) 28-65-37, факс: (8212) 28-65-60, адрес электронной почты: ouk@komitex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Комитекс».

Место нахождения: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.

Фактический адрес: Республика Коми, 167981, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10. ОГРН:

1021100513928. Телефон: (8212) 28-65-37, факс: (8212) 28-65-60, адрес электронной почты: ouk@komitex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Полотно нетканое иглопробивное ковровое структурированное для напольного покрытия, Марка Асселур, изготовленное по ТУ 8397-051-05283280-2002 с изм.1,2,3 (полиэфирное волокно -100%, полипропиленовое волокно-100%) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 83 9700

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5603 94 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый), дымообразующая способность ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 (высокая), токсичность Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (умеренноопасная), группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 2/М684-ФЗ, 2/М685-ФЗ от 04.05.2016 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Акт анализа состояния производства № 7407-АП от 29.02.2016 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.05.2016 по 10.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия