

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-NL.AB09.B.00381

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003915

«Vebe Floorcoverings b.v.»
Адрес: Inslag 12, 8281JV, Genemuiden, The Netherlands
Тел./факс: +31(0)88 8251 100.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Vebe Floorcoverings b.v.»
Адрес: Inslag 12, 8281JV, Genemuiden, The Netherlands
Тел./факс: +31(0)88 8251 100.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные тафтинговые (состав: 100% полипропилен, 100% полиамид, 100% полиэстер, 100% хлопок, 75% хлопковая целлюлоза + 25% полиэстер) - в рулонах на основах: прикот, гранулят, войлок, поливинилхлорид, резина. Плотность ворса от 290гр/м² до 1400гр/м². высота ворса от 3мм до 30мм, общая высота (толщина) от 3,5мм до 35мм. Торговые марки: Vebe Floorcoverings bv, Condor Cartex bv.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 13.93.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5703 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003934.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№РА0402-ВМ/18, РА0403-ВМ/18, РА0404-ВМ/18, РА0405-ВМ/18, РА0406-ВМ/18 от 06.04.2018г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.
Акт о результатах анализа состояния производства №192-РА от 14.03.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.04.2018

по 09.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-NL.AB09.B.00381

(обязательная сертификация)

№ 0003934

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
13.93 5703 00 000 0	Покрытия напольные тафтинговые (состав: 100% полипропилен, 100% полиамид, 100% полиэстер, 100% хлопок, 75% хлопковая целлюлоза + 25% полиэстер) в рулонах на основах: прикот, гранулят, войлок, поливинилхлорид, резина. Плотность ворса от 290гр/м2 до 1400гр/м2. высота ворса от 3мм до 30мм, общая высота (толщина) от 3,5мм до 35мм. Торговые марки: Vebe Floorcoverings bv, Condor Cartex bv.	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ5.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия