

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Малых Вера Сергеевна – директор
МКУ ДО «Станция юных туристов и техников»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Здание станции 1976 года постройки двухэтажное, кирпичное, кровля – шифер по деревянной обрешетке, 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Здание обеспечено требуемым количеством первичных средств пожаротушения. Руководитель организации и лицо ответственное за пожарную безопасности прошли обучение ПТМ. На объекте имеются приказы и инструкции, регламентирующие вопросы пожарной безопасности. Инструктаж с работниками проводится под роспись в специальном журнале.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Характер нарушений	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	В здании станции юных туристов (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) извещение о пожаре не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме без участия персонала объекта и (или) любых организаций, транслирующих эти сигналы.	ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	МКУ ДО «Станция юных туристов и техников», директор Малых Вера Сергеевна
2	Помещение административного назначения № 51 по тех. паспорту 1 этажа не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 37 ФЗ-69, СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п. А.10, таблица А.3, п. 38	МКУ ДО «Станция юных туристов и техников», директор Малых Вера Сергеевна

3	Помещение административного назначения № 31 по тех. паспорту 1 этажа не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 37 ФЗ-69, СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п. А.10, таблица А.3, п. 38	МКУ ДО «Станция юных туристов и техников», директор Малых Вера Сергеевна
4	Помещение торгового назначения (площадью 33, 8 кв. м.) № 32 по тех. паспорту 1 этажа не защищено автоматической пожарной сигнализацией	ст. 37 ФЗ-69, СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п. А.10, таблица А.3, п. 36.2	МКУ ДО «Станция юных туристов и техников», директор Малых Вера Сергеевна
5	Не обеспечено устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций (обрешетки кровли), фактически в протоколе испытания качества огнезащитной обработки указано на не соответствие.	п. 21 Правила противопожарного режима в РФ.	МКУ ДО «Станция юных туристов и техников», директор Малых Вера Сергеевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 78/1/5 от 01.08.2018

Подписи лиц, проводивших проверку: _____


А.В. Лопаткин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Малых Вера Сергеевна – директор МКУ ДО «Станция юных туристов и техников»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



“ 01 ” августа 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 тел/факс (8332) 54-69-62
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77

