

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Слободского района и города Слободского

(наименование органа государственного пожарного надзора)

613152, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 130

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 78 / 1 / 5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Станция юных туристов и техников» города Слободского Кировской области, директору

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору

от « 02 » июля 2018 года, № 78, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 20 мин. « 25 » июля 2018 г.

по 16 ч. 20 мин. « 25 » июля 2018 г.; с 14 ч 30 мин. « 01 » августа 2018 г. по 15 ч. 00 мин.

« 01 » августа 2018г. проведена проверка

Государственным инспектором Слободского района и города Слободского по пожарному надзору Лопаткиным Александром Владимировичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении МКУ ДО «Станция юных туристов и техников»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

объект, которого расположен по адресу: г. Слободской, ул. Кирова, 27

совместно с Директор – Малых Вера Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании станции юных туристов (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) извещение о пожаре не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме без участия персонала объекта и (или) любых организаций, транслирующих эти сигналы.	ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4 СП	01.07.2019	

		5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
2	Помещение административного назначения № 51 по тех. паспорту 1 этажа не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 37 ФЗ-69, СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п. А.10, таблица А.3, п. 38	01.07.2019	
3	Помещение административного назначения № 31 по тех. паспорту 1 этажа не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 37 ФЗ-69, СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п. А.10, таблица А.3, п. 38	01.07.2019	
4	Помещение торгового назначения (площадью 33, 8 кв. м.) № 32 по тех. паспорту 1 этажа не защищено автоматической пожарной сигнализацией	ст. 37 ФЗ-69, СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п. А.10, таблица А.3, п. 36.2	01.07.2019	
5	Не обеспечено устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций (обрешетки кровли), фактически в протоколе испытания качества огнезащитной обработки указано на не соответствие.	п. 21 Правила противопожарного режима в РФ.	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР

(должность государственного инспектора по пожарному надзору)

Лопаткин А.В.

(фамилия, инициалы)




М.Л.П.

« 01 » 08 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность)


(фамилия, инициалы)

« 01 » августа 20 18 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 тел/факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77 Вышестоящий орган: Приволжский региональный центр МЧС России: 603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, телефон: (831) 200-11-01, «телефон доверия»: 8-800-100-11-20.