

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НО.КБ03.В.00051

(обязательная сертификация)

№ 0014868

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа по скорости распространения пламени по поверхности – РП1(нераспространяющие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

[Signature]
ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

Д.А. Черепанов

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ37.В.02305

ЗАЯВИТЕЛЬ
«BerryAlloc NV».

Адрес: 8930 Menen, Industrielaan 100, Бельгия.
Телефон +3256528480, факс +3456528463.

№ 0009240

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«BerryAlloc NV».

Адрес: 8930 Menen, Industrielaan 100, Бельгия.
Телефон +3256528480, факс +3456528463.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные древесноволокнистые: панели ламинированные, марок "BerryAlloc", "Trendline", "Ideal", "Perfect", "Maestro", "Firstline" (толщина 5÷12 мм), плинтусы и молдинги, торговой марки BerryAlloc. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 16.21.14.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5854/РС от 23.07.2018 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН28.

ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СМК ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2011) рег. № РОСС ВЕ.ОС04.СМК.00630 от 26.05.2016 г. выдан ОС ООО «Евротест» рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС04.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.07.2018

по 25.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия