

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Яранского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, город Яранск, улица Рудницкого, 33 (т. 22299)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/ 1 /1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом детского
творчества Яранского района Кировской области» (МБУ ДО «ДДТ»).

Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества Яранского района Кировской области»

Долгополовой Ирине Александровне

“ 23 ” декабря 20 19 г. проведено обследование (проверка) Государственным инспектором
(должность, звание,

Яранского района по пожарному надзору Шурыгиным Денисом Павловичем

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

объектов МБУ ДО «ДДТ» по адресу: Кировская область, г. Яранск, ул. Свободы, 27а, совместно
с директором МБУ ДО «ДДТ» Долгополовой И.А.

наименование объекта надзора и его адрес

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ пун-кта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение).
1	2	3	4	5
г.Яранск, ул. Свободы, д. 27а, здание ДДТ				
1.	Выход на кровлю здания не выполнен через сертифицированный противопожарный люк с размерами не менее 0,8 м. х 0,6 м. на лестничной клетке третьего этажа (помещение №8 поэтажного плана технического паспорта).	Ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”; п. 8.4 СНиП 21-01-97*.	01.02.2020	
2.	Выход на кровлю здания не выполнен через сертифицированный противопожарный люк с размерами не менее 0,8 м х 0,6 м. на лестничной клетке третьего этажа (помещение №23 поэтажного плана технического паспорта).	Ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”; п. 8.4 СНиП 21-01-97*.	01.02.2020	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор
Яранского района по пожарному
надзору

(должность государственного инспектора)

Д.П.Шурыгин

(фамилия, инициалы)

“ 23 ” декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБУ ДО «ДДТ»

(должность)

И.А. Долгополова

(фамилия, инициалы)

“ 23 ” декабря 2019 г.

Вышестоящий орган: Центральный региональный центр МЧС России: г. Москва, ул. Давыдовская, д. 7а, 121352, тел. 8 (499) 449-89-89.
Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.