

Санкт-Петербург

23.10 2020г.

Акт № 23-3

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Поповым А.В. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт Еськин Н.А. (ИПГ-и ул.ин ООО МК-техноЛифт) и представителя владельца лифта Ачинский ООО ЖЭК "Левинь А.В." проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Москва ш. м. д. 270, идентификационный № 1689 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

№ п/п		Таблица 1	
		Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
		<i>[Handwritten marks]</i>	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий			
<i>[Handwritten marks]</i>			

№ п/п		Таблица 2	
	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		<i>[Handwritten marks]</i>	

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2. Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист _____

(штамп)

Проведено техническое освидетельствование лифта в течение установленного срока службы. Использование лифта по назначению допускается.

/ Попов А.В. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____

(подпись)

Представитель спец. организации _____

(подпись)

/ Мовчанов А.В.

/ Есманли И.Д.

Примечание:

1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан для отметки в акте технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.