

Санкт-Петербург

23.10 2020г.

Акт № 23-4

технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы

Мною, специалистом Поповым А.В. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт Еськин Н.А. (ИЖТ-и ул.ин 000, МК-ТехноЛифт) и представителя владельца лифта Зуринько ООО, ЖК "Левинько А.В.", проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Москва, ст. м. Д.270, идентификационный № 1692 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта.	Обозначение нормативного документа
	[Handwritten signature]	[Handwritten signature]
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	[Handwritten signature]	[Handwritten signature]	[Handwritten signature]

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

2. Рекомендации

Использование лифта по назначению допускается при соблюдении требований нормативной документации.

Специалист

(штамп)

Использование лифта в течение назначенного срока службы по назначению допускается.

(подпись)

/ Попов А.В. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

(подпись)

/ Мелехов А.В. /

Представитель спец. организации

(подпись)

/ Сажин Н.Д. /

Примечание:

1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КПЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан для отметки в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.