

Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже подземных станций KoloVesi 8.

Подземная станция и тип монтажа	KoloVesi 8 нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 8 высокий уровень грунтовых вод	KoloVesi 8 midi нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 8 midi высокий уровень грунтовых вод	KoloVesi 8 long нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 8 long высокий уровень грунтовых вод	KoloVesi 8 низкий корпус нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 8 низкий корпус высокий уровень грунтовых вод
Объём котлована, м куб.	5.8	9.3	6.7	10.6	7.6	12.0	6.1	8.8
Объём станции, м куб.	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8
ЦПС (1:4), м куб./кг	3.3/4840	4.8/7015	4.1/5920	5.7/8315	4.8/6995	6.6/9615	3.3/4805	4.5/6640
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг	0.7/860	1.0/1250	0.8/1055	1.1/1480	1.0/1245	1.3/1710	0.7/860	0.9/1180
Песок в составе ЦПС, м куб./кг	2.7/3980	3.8/5765	3.2/4865	4.6/6835	3.8/5750	5.3/7900	2.6/3950	3.6/5455
Песок, м куб./кг	-	1.9/2920	-	2.3/3450	-	2.7/3990	-	1.5/2245