

Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже подземных станций Zorde 7.

Подземная станция и тип монтажа		Zorde 7 нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 7 высокий уровень грунтовых вод	Zorde 7 midi нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 7 midi высокий уровень грунтовых вод	Zorde 7 long нормальный уровень грунтовых вод	Zorde 7 long высокий уровень грунтовых вод
Объём котлована, м куб.		6	9.4	6.8	10.8	7.7	12.1
Объём станции, м куб.		2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8
ЦПС (1:6), м куб./кг	Рекомендованное бетонирование 300 мм вокруг станции	2.8/4120	4.1/6030	3.4/5000	4.9/7210	4/5880	5.7/8390
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг		0.4/520	0.6/780	0.5/650	0.7/910	0.6/780	0.8/1040
Песок в составе ЦПС, м куб./кг		2.4/3600	3.5/5250	2.9/4350	4.2/6300	3.4/5100	4.9/7350
Песок, м куб./кг		0.7/1050	2.8/4200	0.8/1200	3.3/4950	0.9/1350	3.6/5400
ЦПС (1:6), м куб./кг	Сплошное бетонирование котлована	3.5/5150	6.9/10150	4.2/6180	8.2/11980	4.9/7210	9.3/13690
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг		0.5/650	1/1300	0.6/780	1.2/1560	0.7/910	1.3/1690
Песок в составе ЦПС, м куб./кг		3/4500	5.9/8850	3.6/5400	7/10500	4.2/6300	8/12000