

Рекомендуемые объёмы и веса материалов при монтаже подземных станций KoloVesi 10.

Подземная станция и тип монтажа	KoloVesi 10 нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 10 высокий уровень грунтовых вод	KoloVesi 10 midi нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 10 midi высокий уровень грунтовых вод	KoloVesi 10 long нормальный уровень грунтовых вод	KoloVesi 10 long высокий уровень грунтовых вод
Объём котлована, м куб.	7.7	11.6	8.8	13.3	10.0	15.1
Объём станции, м куб.	3.2	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5
ЦПС (1:4), м куб./кг	4.5/6500	6.0/8780	5.5/7980	7.2/10470	6.5/9455	8.3/12160
Цемент в составе ЦПС, м куб./кг	0.9/1160	1.2/1560	1.1/1420	1.4/1865	1.3/1685	1.7/2165
Песок в составе ЦПС, м куб./кг	3.6/5340	4.8/7215	4.4/6555	5.7/8605	5.2/7770	6.7/9995
Песок, м куб./кг	-	2.4/3570	-	2.8/4230	-	3.3/4885