

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.СТ08.B.00041

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000742

ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КРОЗ". 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное государственное учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-74-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службой по аккредитации («Росаккредитация»).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная ОЗК-01, выпускаемая по ТУ 2316-002-54737814-2012

код ОК 005 (ОКП): код ОКПД2: 20.30.11.120

код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. в ред. от 29.07.2017 г.) глава 33, статья 150, ГОСТ Р 53295-2009. Краска огнезащитная ОЗК-01, выпускаемая по ТУ 2316-002-54737814-2012, нанесенная на стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) с общей толщиной сухого слоя не менее 1,24 мм (грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм) и расходом не менее 2,1 кг/кв. м (без учета потерь), относится к 4-ой группе огнезащитной эффективности. 60 мин.).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытания №39/С-18 от 21.05.2018 г., отчет о сертификационном испытании №428/ИЦ-12 от 28.04.2012 г., отчет о сертификационном испытании №505/ИЦ-12 от 10.05.2012 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ". Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ16 от 11.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18, акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля №828/ИК-17 от 28.08.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-002-54737814-2012, ТР № 11/2316, паспорт качества

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2018 г.

по 31.05.2021 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А. Дайлов

инициалы, фамилия Д. Ежов

инициалы, фамилия