

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.СТ08.В.00046

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000747

ООО "КРОЗ". ОГРН 1027739428353, ОКПО 54737814, ИНН 7725117312. 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КРОЗ". ОГРН 1027739428353, ОКПО 54737814, ИНН 7725117312. 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»), 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (495) 500-75-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат пер. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал огнезащитный марки ВБОР выпускаемый по ТУ 5769-014-54737814-2014, на основе базальтового супертонкого штапельного волокна (БСТВ) без связующего, кашированный алюминиевой фольгой в рулонах, плотностью от 80 до 100 кг/куб.м

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД: 23.99.19.111

код ЕАНС:

код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 244-ФЗ), глава 3, статья 19, таблица 3, ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (Метод I)

Материал огнезащитный марки ВБОР относится к негорючим (НГ) строительным материалам (КМ0)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях №5877/РС от 01.08.2018 г. Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г. Адрес: 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом IV, ком. 5. Акты проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля №828/ИК-17 от 28.08.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5769-014-54737814-2014, паспорт качества

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации

Схема сертификации: Зс

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.08.2018 г.

по 10.08.2021 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А. Дайлов

инициалы, фамилия

Д. Ежов

инициалы, фамилия