

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР095.Н.00190

022885

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, тел./факс:  
+7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

ООО "КРОЗ". 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г.  
Дятьково, ул. Муначарского, дом 19, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail:  
osk@croz.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местонахождение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.095 от 14.12.2017 г., 143913,  
Московская область, г. Балашиха, м-н им. Ю.А. Гагарина, дом 6, пом 1, тел./факс: +7 (495) 585-  
58-18, ОГРН 5035008025334.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

**Краска огнезащитная ОЗК-01,  
выпускаемая по ТУ 2316-002-54737814-2012**

код ОКПД2  
20.30.11.120  
код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ  
от 22 июля 2008 г., в ред. от 29.07.2017 г.) глава 33, статья 150, ГОСТ Р 53295-2009. Время  
наступления предельного состояния стальных колонн двутаврового сечения профиля № 40Б2  
по СТО АСЧМ 20-93 (приведенная толщина металла 5,18 мм) с нанесенной краской  
огнезащитной "ОЗК-01", выпускаемой по ТУ 2316-002-54737814-2012, с общей толщиной  
сухого слоя не менее 1,77 мм (грунт ГФ-01 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм) и  
расходом не менее 2,95 кг/м<sup>2</sup> (без учета потерь) составляет 90 минут.

**Серийный выпуск.****ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И  
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №45/С-18 от 22.05.2018 г., отчет о сертификационном испытании  
№412/ИЦ-12 от 13.04.2012 г., Испытательный центр «ОПЫТНОЕ» ООО «РСЦ «ОПЫТНОЕ»,  
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.095 от 14.12.2017 г., 143913, Московская область, г.  
Балашиха, м-н им. Ю.А. Гагарина, дом 6, пом 1, тел./факс: +7 (495) 585-58-18, акт проверки  
состояния производства при проведении инспекционного контроля №828/ИК-17 от  
28.08.2017 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**(документы представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательств соответствия продукции)

ТУ 2316-002-54737814-2012, ТР № 11/2316, паспорт качества

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.05.2018 г. по 31.05.2021 г.

М.П.

Руководитель  
(заместитель руководителя органа  
по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А. Дайлов

Д. Ежов

Сертификат внесен в реестр НСОПБ <http://www.nsopb.ru/reestrprod.php>