

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.СТ08.В.00034

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000735

ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КРОЗ". 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (495) 609-75-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное комбинированное покрытие «ИЗОВЕНТ-М» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм.1) по Технологическому регламенту ТР 27/5765 от 20.02.2018 г.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 23.99.19.111

код ВКПС:

код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 23-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. от 29.07.2017 г.) глава 33, статья 150, ГОСТ Р 53295-2009. Огнезащитное комбинированное покрытие «ИЗОВЕНТ-М» (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм.1), состоящее из огнезащитного состава «ПВК-2002» (ТУ 5765-005-54737814-02 с изм.1) толщиной влажного слоя 1,22 мм (расход 1,52 кг/кв.м) и материала базальтового рулонного «ВБОР» (ТУ 5769-014-54737814-2014) толщиной 13 мм, на стальной стальной двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 8239-89, приведенная толщина металла 3,4 мм) с грунтом ГФ-021 толщиной 0,05 мм (ГОСТ 25129-84), относится к 2 группе огнезащитной эффективности (120 мин.)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №320/ИЦ-18 от 04.04.2018 г., №329/ИЦ-18 от 04.04.2018 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ". Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ16 от 17.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18. Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля №828/ИК-17 от 28.08.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм.1, ТУ 5765-005-54737814-02 с изм.1, ТУ 5769-014-54737814-2014, ТР 27/5765 от 20.02.2018 г., паспорта качества

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.04.2018 г.

по 16.04.2021 г.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures in blue ink, with 'ПОДПИСЬ' labels.

А. Дайлов

инициалы, фамилия

Д. Ежов

инициалы, фамилия