

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.СТ08.В.00043

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000744

ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КРОЗ". 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19, тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 600-75-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обмазка огнезащитная "Ecofire-Конструкция" выпускаемая по ТУ 2316-030-54737814-2014

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД2: 23.99.19.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. от 29.07.2017 г.) глава 33, статья 150, ГОСТ Р 53295-2009. Обмазка огнезащитная "Ecofire-Конструкция" выпускаемая по ТУ 2316-030-54737814-2014, нанесенная на стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) с общей толщиной сухого слоя 4,5 мм (грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм) и расходом не менее 5,22 кг/м² (без учета потерь), относится к 3-ей группе огнезащитной эффективности, 90 мин.).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №44/С-18 от 22.05.2018 г., отчеты о сертификационном испытании №117/ИЦ-14 от 24.11.2014 г., №1223/ИЦ-14 от 25.12.2014 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ" Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ16 от 11.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18, акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля №828/ИК-17 от 28.08.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-030-54737814-2014, ТР 30/2316, паспорт качества

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2018 г.

по 31.05.2021 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А. Дайлов

инициал, фамилия

Д. Ежов

инициал, фамилия