



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

456783, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: sufps1@yandex.ru

г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 86
(место составления акта)

« 02 » марта 20 21 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 5

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Озерск, ул. Ермолаева, 26, ул. Комсомольская, 1а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Вертяковой Юлии Николаевны,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
заместителя начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 1 МЧС России», от 26.01.2021 № 5.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»

(далее – МБУ ДО «СЮТ»), ИНН 7422023150

Дата и время проведения проверки: _____

26.02.2021г. с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Продолжительность 4 ч. 00 мин. обследование объекта
защиты

02.03.2021г. с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин. по адресу:

Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 86, оформление документов по проверке

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 ч. 00 мин. / 2 рабочих дня
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а): _____

директор МБУ ДО «СЮТ» Пчелин В.П.

28.01.2021 в 11:00

Вход. № 110
« 03 » 03 2021 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Басыров Денис Фаукатович, инспектор группы
 (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица
организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1
МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1
 (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
МЧС России» по пожарному надзору.
 фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Пчелин Виктор Павлович,
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
директор МБУ ДО «СЮТ»
 руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
 представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
 члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общая характеристики объектов:

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Разработана декларация пожарной безопасности № 75-543-875-0034-155 от 11.03.2010 г., в соответствии с МБУ ДО «СЮТ» соблюдает 123 ФЗ и СП

Здание по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Ермолаева, 26 (согласно свидетельству о государственной регистрации права сер. 74-74-41/018/2010-263 от 22.03.2016), расположена на земельном участке (категории земель населенный пунктов, кадастровый номер 74:41:011020). Здание МБУ ДО «СЮТ» двухэтажное, подземная этажность – 1, назначение – учебно-воспитательное, согласно свидетельству о государственной регистрации права сер. 74-74-41/054/2008-343 от 22.03.2016 находится в оперативном управлении 22.03.2016, кадастровый номер 74:41:0101020:169, общей площадью 1830,7 кв.м.

Согласно техническому паспорту на здание, составленному ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области» по состоянию на 11.05.2005 года, год постройки – 1950, степень огнестойкости III, несущие конструкции здания стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; несущие элементы перекрытия этажей – железобетонные плиты. Лестничные клетки выполнены из негорючих железобетонных лестничных маршей. Полы в коридорах здания цементные. Крыша – деревянная чердачная, покрытая металлом. Отопление центральное, вентиляция – принудительная, электроснабжение – скрытая проводка.

Всего для безопасной эвакуации предусмотрено 3 эвакуационных выходов из здания. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности на путях эвакуации соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.026 -2015.

В здании имеется внутренний противопожарный водопровод (всего 8 пожарных кранов, укомплектованы, проверены на водоотдачу в июле 2020 г., расположены в пожарных шкафах). Имеются огнетушители ОП-4 в количестве 25 штук и ОП-2 в количестве 1 штуке, прошли проверку и перезарядку в июле 2020г.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (далее – АПС) которая выполнена на базе Сигнала-10, помещения защищены дымовыми пожарными извещателями ИП 221-41М, извещателями пожарными ручными ИПР 513-АМ, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) 2 типа. Монтаж АПС и СОУЭ выполнен в 2017 года. Обеспечено дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Техническая документация на системы противопожарной защиты хранится на объекте. Договор № 307/ТО на техническое обслуживание средств АПС, тревожной сигнализации и СОУЭ от 22.01.2021 заключен с ООО ЧОО «Бастион», лицензия №74-Б/00263 от 08.09.2016г., срок действия – бессрочно. Обслуживание систем АПС и СОУЭ осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом – графиком и регламентом на проведение работ в установленные сроки. Вывод сигнала о пожаре осуществляется на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России».

Здание по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Комсомольская, 1а (согласно свидетельству о государственной регистрации права сер. 74-74-41/067/2009-78 от 22.03.2016) МБУ ДО «СЮТ» расположена на земельном участке (категории земель населенный пунктов, кадастровый номер 74:41:0101041:2). Здание МБУ ДО «СЮТ» двухэтажное, подземная этажность – 1, назначение – административное, согласно свидетельству о государственной регистрации права сер. 74-74-41/054/2008-348 от 22.03.2016 находится в оперативном управлении 22.03.2016, кадастровый номер 74:41:0101041:30, общей площадью 915,7 кв.м.

Согласно техническому паспорту на здание, составленному ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области» по состоянию на 27.03.2008 года, год постройки – 1957, степень огнестойкости III, несущие конструкции здания стены – бетонные крупноблочные; перегородки – кирпичные; несущие элементы перекрытия

этажей – железобетонные плиты. Лестничные клетки выполнены из негорючих железобетонных лестничных маршей. Полы в коридорах деревянные. Крыша – деревянная чердачная, покрытая металлом. Отопление центральное, вентиляция – естественная, электроснабжение – скрытая проводка.

Всего для безопасной эвакуации предусмотрено 3 эвакуационных выходов из здания. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности на путях эвакуации соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.026 -2015.

В здании имеются огнетушители ОП-4 в количестве 11 штук, прошли проверку и перезарядку в июле 2020г.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (далее – АПС) которая выполнена на базе Сигнала-10, помещения защищены дымовыми пожарными извещателями ИП 221-3СУ, извещателями пожарными ручными ИПР 513-АМ, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) 2 типа. Монтаж АПС и СОУЭ выполнен в 2017 года. Обеспечено дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Техническая документация на системы противопожарной защиты хранится на объекте. Договор № 307/ТО на техническое обслуживание средств АПС, тревожной сигнализации и СОУЭ от 22.01.2021 заключен с ООО ЧОО «Бастион», лицензия №74-Б/00263 от 08.09.2016г., срок действия – бессрочно. Обслуживание систем АПС и СОУЭ осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом – графиком и регламентом на проведение работ в установленные сроки. Вывод сигнала о пожаре осуществляется на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России».

Директор Пчелин В.П., заместитель директора Тихонова Е.А., заведующий хозяйством Цыганюк Юрий Сергеевич прошли обучение в июле 2016 года по программе ПТМ в объеме, соответствующем должностным обязанностям (квалификационные удостоверения № 338, 256, 498 соответственно).

Круглосуточную охрану здания в рабочее время и в не рабочее время осуществляют сторожа МБУ ДО «СЮТ».

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
ул. Ермолаева, 26			
1	В здании не предусмотрено эвакуационное освещение, служащее для эвакуации людей, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться при прекращении электропитания рабочего освещения	ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84, ч. 1, 2 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 4.3.12 свода правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 1.13130.2020 (утв. Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 N 194) (далее СП 1.13130.2020), пункт 7.6.3. свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; п. 37 Правил	МБУ ДО «СЮТ», директор Пчелин Виктор Павлович

		противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ)	
2.	Лестничные клетки № 10, 27 первого этажа (согласно предоставленному техническому паспорту на строение лит. А) не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.	ч. 3, 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020	МБУ ДО «СЮТ», директор Пчелин Виктор Павлович
3.	Лестничные клетки № 1, 8 второго этажа (согласно предоставленному техническому паспорту на строение лит. А) не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.	ч. 3, 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020	МБУ ДО «СЮТ», директор Пчелин Виктор Павлович
ул. Комсомольская, 1а			
4.	В подвальном этаже здания организовано хранения мебели и других предметов.	п. 16 (б) ППР в РФ	МБУ ДО «СЮТ», директор Пчелин Виктор Павлович
5.	В здании не предусмотрено эвакуационное освещение, служащее для эвакуации людей, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться при прекращении электропитания рабочего освещения	ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84, ч. 1, 2 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, пункт 7.6.3. СП 52.13330.2016; п. 37 ППР в РФ	МБУ ДО «СЮТ», директор Пчелин Виктор Павлович

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены


Категория риска согласно приложению к Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2020 года N 1662 – значительный (3 класс). Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся заявителями, вправе подать в орган государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее их

деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (надзора).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

проверочный лист от 02.03.2021г

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Д.Ф. Басыров

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ООО «Свет» В.А. Исмаилов

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного
 лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 его уполномоченного представителя)

« 02 » 03 20 21 г.



 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
 проводившего проверку)